

#141941#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/25г.-23/06/25г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Московский, 25-27

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00261219

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

Т3=0

КС=0x2СЕ5

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2025	70,74	66,68	4,06	182,34	178,23	184,12	180,43	-2,2	5,52	5,35	0,58	-0,123	24	0	
24.05.2025	71,04	66,83	4,21	183,88	179,74	185,2	181,47	-1,73	5,52	5,34	0,64	-0,089	24	0	
25.05.2025	71,25	66,98	4,27	179	174,94	180,09	176,43	-1,49	5,51	5,34	0,648	-0,075	24	0	
26.05.2025	71,25	67,11	4,14	181,49	177,38	182,52	178,79	-1,41	5,54	5,36	0,642	-0,07	24	0	
27.05.2025	71,26	67,39	3,87	189,34	185,03	190,76	186,83	-1,8	5,52	5,34	0,596	-0,097	24	0	
28.05.2025	71,16	67,37	3,79	189,3	184,98	190,98	187,04	-2,06	5,52	5,33	0,561	-0,115	24	0	
29.05.2025	71,22	67,47	3,75	182,86	178,72	183,83	180,07	-1,35	5,47	5,3	0,58	-0,066	24	0	
30.05.2025	71,34	67,26	4,08	172,34	168,41	173,44	169,89	-1,48	5,49	5,34	0,588	-0,075	24	0	
31.05.2025	71,07	66,91	4,16	171,56	167,67	172,61	169,12	-1,45	5,51	5,36	0,6	-0,073	24	0	
01.06.2025	71,26	67,19	4,07	170,39	166,51	171,14	167,65	-1,14	5,5	5,35	0,601	-0,053	24	0	
02.06.2025	71	67,1	3,9	172,62	168,71	173,62	170,07	-1,36	5,51	5,36	0,57	-0,066	24	0	
03.06.2025	71,16	67,32	3,84	176,16	172,18	177,44	173,81	-1,63	5,53	5,37	0,553	-0,084	24	0	
04.06.2025	71,11	67,26	3,85	177,25	173,25	178,32	174,67	-1,42	5,53	5,37	0,574	-0,069	24	0	
05.06.2025	71,12	67,39	3,73	179,41	175,34	180,41	176,71	-1,37	5,54	5,38	0,561	-0,068	24	0	
06.06.2025	70,96	67,18	3,78	178,24	174,21	179,21	175,53	-1,32	5,54	5,37	0,573	-0,064	24	0	
07.06.2025	71,18	67,2	3,98	179,36	175,29	180,03	176,35	-1,06	5,54	5,38	0,628	-0,048	24	0	
08.06.2025	70,96	67,1	3,86	177,58	173,56	178,36	174,72	-1,16	5,53	5,38	0,594	-0,058	24	0	
09.06.2025	71,01	67,23	3,78	177,46	173,44	178,28	174,65	-1,21	5,53	5,38	0,575	-0,056	24	0	
10.06.2025	70,66	66,88	3,78	175,87	171,93	176,52	172,95	-1,02	5,53	5,37	0,582	-0,047	24	0	
11.06.2025	71,14	67,26	3,88	175,98	172	176,81	173,16	-1,16	5,53	5,38	0,589	-0,053	24	0	
12.06.2025	71,18	67,37	3,81	174,66	170,7	175,29	171,69	-0,99	5,53	5,38	0,585	-0,045	24	0	
13.06.2025	71,27	67,43	3,84	175,44	171,46	176,02	172,38	-0,92	5,54	5,38	0,597	-0,04	24	0	
14.06.2025	70,69	67,05	3,64	175,67	171,72	176,65	173,06	-1,34	5,52	5,36	0,535	-0,066	24	0	
15.06.2025	71,29	67,54	3,75	180,08	175,96	181,18	177,44	-1,48	5,52	5,35	0,558	-0,075	24	0	
16.06.2025	71,13	67,31	3,82	160,46	156,82	161,07	157,77	-0,95	5,4	5,26	0,537	-0,046	24	0	*
17.06.2025	71,18	67,43	3,75	180,85	176,74	182,06	178,34	-1,6	5,5	5,34	0,558	-0,084	24	0	
18.06.2025	66	64,09	1,91	87,2	85,48	87,69	86,05	-0,57	4,04	4,02	0,131	-0,038	24	0	*
19.06.2025	69,89	64,77	5,12	112,01	109,54	111,55	109,39	0,15	5,23	5,17	0,57	0,02	24	0	*
20.06.2025	71,4	68	3,4	162,77	159,06	163,86	160,45	-1,39	5,46	5,22	0,445	-0,074	24	0	
21.06.2025	71,27	67,47	3,8	186,13	181,89	189,27	185,37	-3,48	5,43	5,23	0,46	-0,21	24	0	*
22.06.2025	71,18	67,11	4,07	185,03	180,84	187,32	183,48	-2,64	5,42	5,24	0,561	-0,155	24	0	
23.06.2025	71,32	67,75	3,57	191,67	187,31	194,04	190	-2,69	5,46	5,27	0,489	-0,157	24	0	
Итого:				5544,4	5419,04	5579,6	5465,76	-46,72			17,861	-2,419	768	0	
Средние:	70,92	67,07	3,85						5,45	5,29					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2524:00	235485,52	229996,32	238701,99	234657,41	-4661,09	2412,122	-247,121	27507	56
23/06/2524:00	241029,92	235415,36	244281,68	240123,17	-4707,81	2429,983	-249,54	28275	56
Итого:	5544,4	5419,04	5579,69	5465,76	-46,72	17,861	-2,419	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора 104390282333

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

