

#141942#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Московский, 25-27

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00261219

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x2СЕ5

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2025	71,32	67,75	3,57	191,67	187,31	194,04	190	-2,69	5,46	5,27	0,489	-0,157	24	0	
24.06.2025	70,76	67,23	3,53	187,54	183,32	189,78	185,91	-2,59	5,45	5,26	0,477	-0,15	24	0	
25.06.2025	57,17	55,26	1,91	41,98	41,35	42,66	42,04	-0,69	3,65	3,64	0,05	-0,017	24	0	*
26.06.2025	21,47	22,58	-1,11	0,04	0,04	0,04	0,11	-0,07	2,65	2,66	-0,001	-0,001	24	0	*
27.06.2025	22,7	19,9	2,8	0,12	0,12	0,08	0,08	0,04	4,05	4,06	0,002	0,001	24	0	*
28.06.2025	21,27	19,34	1,93	0	0	0	0	0	1,83	1,83	0	0	24	0	*
29.06.2025	20,75	19,25	1,5	0	0	0	0	0	1,82	1,82	0	0	24	0	*
30.06.2025	31,58	32,68	-1,1	18,31	18,23	19,05	18,97	-0,74	2,25	2,26	-0,033	-0,014	24	0	*
01.07.2025	26,02	27,83	-1,81	1,31	1,31	1,71	1,71	-0,4	5,46	5,48	-0,003	-0,001	24	0	*
02.07.2025	19,45	19,2	0,25	0,32	0,32	0,34	0,34	-0,02	5,06	5,07	0	0	24	0	*
03.07.2025	55,83	52,62	3,21	100,29	98,74	101,3	99,9	-1,16	4,99	4,87	0,255	-0,035	24	0	*
04.07.2025	71,51	68,77	2,74	244,02	238,43	245,59	240,35	-1,92	5,55	5,18	0,523	-0,107	24	0	
05.07.2025	71,65	68,99	2,66	242,84	237,27	243,88	238,64	-1,37	5,55	5,2	0,539	-0,071	24	0	
06.07.2025	71,53	68,69	2,84	236,94	231,5	238,5	233,42	-1,92	5,51	5,17	0,529	-0,109	24	0	
07.07.2025	71,98	69,18	2,8	235,54	230,09	238,92	233,77	-3,68	5,51	5,19	0,393	-0,229	24	0	
08.07.2025	71,61	68,73	2,88	221,42	216,34	224,84	220,06	-3,72	5,47	5,18	0,373	-0,231	24	0	
09.07.2025	71,68	68,75	2,93	206,73	201,98	208,94	204,47	-2,49	5,44	5,18	0,427	-0,146	24	0	
10.07.2025	71,97	68,78	3,19	208,14	203,32	210,06	205,58	-2,26	5,45	5,2	0,496	-0,132	24	0	
11.07.2025	71,53	68,48	3,05	209,22	204,42	210,63	206,16	-1,74	5,44	5,22	0,505	-0,093	24	0	
12.07.2025	71,56	68,32	3,24	202,94	198,29	204	199,69	-1,4	5,42	5,2	0,552	-0,073	24	0	
13.07.2025	71,43	68,44	2,99	203,88	199,23	204,92	200,57	-1,34	5,43	5,21	0,504	-0,066	24	0	
14.07.2025	71,72	68,59	3,13	209,23	204,41	210,2	205,73	-1,32	5,44	5,21	0,55	-0,064	24	0	
15.07.2025	71,76	68,62	3,14	208,16	203,36	209,64	205,19	-1,83	5,44	5,21	0,515	-0,103	24	0	
16.07.2025	71,76	68,65	3,11	206,17	201,42	207,48	203,05	-1,63	5,44	5,21	0,517	-0,088	24	0	
17.07.2025	71,34	68,12	3,22	202,42	197,83	203,4	199,14	-1,31	5,41	5,2	0,547	-0,063	24	0	
18.07.2025	70,89	67,69	3,2	198,3	193,81	199,29	195,14	-1,33	5,4	5,19	0,53	-0,067	24	0	
19.07.2025	70,18	66,92	3,26	192,7	188,41	193,63	189,69	-1,28	5,38	5,19	0,53	-0,062	24	0	
20.07.2025	71,42	68,18	3,24	203,14	198,51	204,24	199,96	-1,45	5,43	5,2	0,546	-0,077	24	0	
21.07.2025	71,18	68,24	2,94	207,15	202,46	208,82	204,41	-1,95	5,44	5,21	0,46	-0,11	24	0	
22.07.2025	70,79	67,91	2,88	205,4	200,79	206,54	202,24	-1,45	5,43	5,2	0,481	-0,077	24	0	
23.07.2025	70,5	67,54	2,96	200,53	196,08	201,61	197,44	-1,36	5,41	5,19	0,489	-0,067	24	0	
Итого:				4786,4	4678,69	4824,2	4723,76	-45,07			11,242	-2,409	744	0	
Средние:	59,55	57,13	2,42						4,89	4,71					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2524:00	240838,25	235228,05	244087,64	239933,17	-4705,12	2429,494	-249,383	28251	56
23/07/2524:00	245624,7	239906,74	248911,84	244656,93	-4750,19	2440,736	-251,792	28995	56
Итого:	4786,45	4678,69	4824,2	4723,76	-45,07	11,242	-2,409	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса

Представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

