

#144506#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/07/25г.-23/08/25г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Московский, 23-27

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00261219

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x2CE5

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | Mг<br>т | P1<br>кг/см2 | P2<br>кг/см2 | Qo<br>Гкал | Qг<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|--------------|--------------|------------|------------|----------|----------|----|
| 23.07.2025 | 70,5     | 67,54    | 2,96     | 200,53   | 196,08  | 201,61   | 197,44  | -1,36   | 5,41         | 5,19         | 0,489      | -0,067     | 24       | 0        |    |
| 24.07.2025 | 71,16    | 68,32    | 2,84     | 205,79   | 201,14  | 207,98   | 203,59  | -2,45   | 5,42         | 5,19         | 0,405      | -0,145     | 24       | 0        | *  |
| 25.07.2025 | 71,24    | 68,3     | 2,94     | 212,31   | 207,49  | 213,51   | 209,02  | -1,53   | 5,49         | 5,24         | 0,505      | -0,082     | 24       | 0        |    |
| 26.07.2025 | 71,43    | 68,8     | 2,63     | 217,64   | 212,67  | 219,19   | 214,5   | -1,83   | 5,55         | 5,28         | 0,434      | -0,102     | 24       | 0        |    |
| 27.07.2025 | 71,2     | 68,4     | 2,8      | 214,72   | 209,85  | 216,36   | 211,81  | -1,96   | 5,52         | 5,28         | 0,452      | -0,11      | 24       | 0        |    |
| 28.07.2025 | 71,45    | 68,43    | 3,02     | 216,83   | 211,89  | 218,01   | 213,39  | -1,5    | 5,5          | 5,24         | 0,537      | -0,076     | 24       | 0        |    |
| 29.07.2025 | 71,1     | 68,22    | 2,88     | 199,46   | 194,95  | 201,57   | 197,35  | -2,4    | 5,41         | 5,2          | 0,398      | -0,14      | 24       | 0        |    |
| 30.07.2025 | 70,66    | 67,46    | 3,2      | 176,73   | 172,78  | 178,17   | 174,5   | -1,72   | 5,36         | 5,2          | 0,437      | -0,09      | 24       | 0        |    |
| 31.07.2025 | 71,21    | 67,99    | 3,22     | 182,7    | 178,57  | 184,58   | 180,73  | -2,16   | 5,38         | 5,2          | 0,428      | -0,119     | 24       | 0        | *  |
| 01.08.2025 | 71,5     | 68,57    | 2,93     | 201,06   | 196,47  | 203,17   | 198,85  | -2,38   | 5,43         | 5,22         | 0,414      | -0,139     | 24       | 0        | *  |
| 02.08.2025 | 71,35    | 68,66    | 2,69     | 205,29   | 200,6   | 207,09   | 202,68  | -2,08   | 5,46         | 5,24         | 0,399      | -0,115     | 24       | 0        | *  |
| 03.08.2025 | 70,7     | 67,85    | 2,85     | 202,15   | 197,61  | 204,02   | 199,76  | -2,15   | 5,46         | 5,23         | 0,418      | -0,121     | 24       | 0        | *  |
| 04.08.2025 | 72,37    | 69,44    | 2,93     | 208,39   | 203,5   | 211,43   | 206,84  | -3,34   | 5,45         | 5,21         | 0,365      | -0,206     | 24       | 0        | *  |
| 05.08.2025 | 71,03    | 68,11    | 2,92     | 198,79   | 194,3   | 201,02   | 196,81  | -2,51   | 5,45         | 5,24         | 0,397      | -0,147     | 24       | 0        | *  |
| 06.08.2025 | 71,19    | 68,27    | 2,92     | 197,88   | 193,36  | 199,96   | 195,76  | -2,4    | 5,46         | 5,26         | 0,401      | -0,14      | 24       | 0        | *  |
| 07.08.2025 | 71,5     | 68,3     | 3,2      | 191,2    | 186,83  | 193,31   | 189,23  | -2,4    | 5,46         | 5,27         | 0,433      | -0,143     | 24       | 0        | *  |
| 08.08.2025 | 70,91    | 67,48    | 3,43     | 181,56   | 177,47  | 182,92   | 179,17  | -1,7    | 5,43         | 5,27         | 0,495      | -0,088     | 24       | 0        | *  |
| 09.08.2025 | 70,72    | 67,4     | 3,32     | 180,16   | 176,15  | 181,05   | 177,31  | -1,16   | 5,43         | 5,26         | 0,508      | -0,051     | 24       | 0        |    |
| 10.08.2025 | 70,91    | 67,49    | 3,42     | 179,28   | 175,26  | 180,63   | 176,91  | -1,65   | 5,46         | 5,28         | 0,489      | -0,086     | 24       | 0        |    |
| 11.08.2025 | 70,69    | 67,42    | 3,27     | 177,53   | 173,56  | 179,13   | 175,46  | -1,9    | 5,46         | 5,3          | 0,439      | -0,104     | 24       | 0        | *  |
| 12.08.2025 | 70,91    | 67,58    | 3,33     | 179,94   | 175,87  | 182,68   | 178,92  | -3,05   | 5,46         | 5,29         | 0,379      | -0,183     | 24       | 0        | *  |
| 13.08.2025 | 71,17    | 68,02    | 3,15     | 180,9    | 176,78  | 182,43   | 178,6   | -1,82   | 5,49         | 5,33         | 0,432      | -0,099     | 24       | 0        |    |
| 14.08.2025 | 70,72    | 67,32    | 3,4      | 159,51   | 155,94  | 161,92   | 158,61  | -2,67   | 5,45         | 5,33         | 0,352      | -0,158     | 24       | 0        | *  |
| 15.08.2025 | 70,78    | 67,19    | 3,59     | 155,4    | 151,91  | 156,5    | 153,3   | -1,39   | 5,45         | 5,34         | 0,455      | -0,072     | 24       | 0        |    |
| 16.08.2025 | 71,01    | 67,51    | 3,5      | 155,62   | 152,11  | 156,5    | 153,28  | -1,17   | 5,45         | 5,34         | 0,455      | -0,056     | 24       | 0        | *  |
| 17.08.2025 | 70,64    | 67,06    | 3,58     | 154,29   | 150,84  | 155,36   | 152,18  | -1,34   | 5,47         | 5,36         | 0,452      | -0,07      | 24       | 0        | *  |
| 18.08.2025 | 71,06    | 67,63    | 3,43     | 161,99   | 158,32  | 163,58   | 160,21  | -1,89   | 5,48         | 5,35         | 0,417      | -0,107     | 24       | 0        | *  |
| 19.08.2025 | 70,37    | 67       | 3,37     | 155,11   | 151,64  | 156,2    | 153     | -1,36   | 5,33         | 5,21         | 0,421      | -0,07      | 24       | 0        |    |
| 20.08.2025 | 70,62    | 66,93    | 3,69     | 148,39   | 145,09  | 149,21   | 146,2   | -1,11   | 5,3          | 5,2          | 0,46       | -0,056     | 24       | 0        |    |
| 21.08.2025 | 70,71    | 67,11    | 3,6      | 149,97   | 146,6   | 150,91   | 147,83  | -1,23   | 5,38         | 5,28         | 0,445      | -0,058     | 24       | 0        |    |
| 22.08.2025 | 70,93    | 66,96    | 3,97     | 151,29   | 147,88  | 152,68   | 149,57  | -1,69   | 5,4          | 5,29         | 0,475      | -0,096     | 24       | 0        | *  |
| 23.08.2025 | 70,52    | 66,72    | 3,8      | 145,76   | 142,51  | 147,14   | 144,18  | -1,67   | 5,38         | 5,28         | 0,427      | -0,093     | 24       | 0        | *  |
| Итого:     |          |          |          | 5848,1   | 5716,02 | 5899,8   | 5776,99 | -60,97  |              |              | 14,013     | -3,389     | 768      | 0        |    |
| Средние:   | 71       | 67,79    | 3,21     |          |         |          |         |         | 5,43         | 5,26         |            |            |          |          |    |

| Дата          | V1<br>м3  | M1<br>т   | V2<br>м3  | M2<br>т   | Mг<br>т  | Qo<br>Гкал | Qг<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|------------|----------|----------|
| 22/07/2524:00 | 245424,17 | 239710,66 | 248710,23 | 244459,49 | -4748,83 | 2440,247   | -251,725   | 28971    | 56       |
| 23/08/2524:00 | 251272,34 | 245426,68 | 254610,05 | 250236,48 | -4809,8  | 2454,26    | -255,114   | 29739    | 56       |
| Итого:        | 5848,17   | 5716,02   | 5899,82   | 5776,99   | -60,97   | 14,013     | -3,389     | 768      | 0        |

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета теплоснабжения

Время работы прибора по состоянию на 23.08.2025г.

Представитель абонента

Для

Представитель теплоснабжающей организации

