

#162487#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 19.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Московский пр-т 25-27, Калининград
4402
6952
ВКТ-7
00261219
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,558	-0,023	146,57	146,76	143,31	143,82	-0,51	24	0	0	70,6	66,5	4,12	0,54	0,53	-
25.09.2025	0,539	-0,037	141,9	142,26	138,78	139,46	-0,68	24	0	0	70,2	66	4,21	0,54	0,53	-
26.09.2025	0,556	-0,023	138,44	138,69	135,41	135,98	-0,57	24	0	1	69,9	65,5	4,37	0,54	0,53	-
27.09.2025	0,575	-0,036	140,08	140,54	136,95	137,75	-0,8	24	0	1	70,6	66	4,58	0,54	0,53	-
28.09.2025	0,563	-0,014	130,05	130,15	127,2	127,59	-0,39	23	1	1	70,1	65,5	4,61	0,54	0,53	-
29.09.2025	0,541	-0,076	125,47	126,51	122,71	124,09	-1,38	24	0	1	69,8	64,7	5,13	0,54	0,53	-
30.09.2025	0,587	0	112,61	112,44	110,2	110,38	-0,18	24	0	0	69,2	63,7	5,43	0,45	0,42	-
01.10.2025	0,515	-0,156	188,02	190,24	184,11	186,66	-2,55	24	0	1	67,8	64,2	3,68	0,49	0,42	-
02.10.2025	0,925	-0,4	327,46	333,26	320,26	326,69	-6,43	24	0	1	70	65,8	4,2	0,53	0,47	-
03.10.2025	1,77	-0,155	308,09	309,73	301,42	304,15	-2,73	24	0	1	69,3	62,9	6,43	0,55	0,48	-
04.10.2025	1,904	-0,214	330,11	332,78	322,94	326,76	-3,82	24	0	1	69,5	62,9	6,63	0,55	0,48	-
05.10.2025	1,889	-0,231	320,98	323,92	314,03	318,11	-4,08	23	1	1	69,3	62,5	6,82	0,55	0,48	-
06.10.2025	1,827	-0,337	327,26	331,89	320,12	325,89	-5,77	24	0	1	69,7	62,8	6,83	0,53	0,46	-
07.10.2025	2,195	-0,223	315,85	318,54	308,98	312,96	-3,98	24	0	1	69,7	61,9	7,88	0,52	0,46	-
08.10.2025	2,413	-0,192	304,91	307,05	298,28	301,8	-3,52	24	0	1	69,5	60,7	8,8	0,52	0,46	-
09.10.2025	2,229	-0,273	307,36	310,96	300,79	305,71	-4,92	24	0	1	68,9	60,5	8,4	0,52	0,46	-
10.10.2025	2,325	-0,172	302,71	304,64	296,15	299,42	-3,27	24	0	1	69,4	60,8	8,52	0,52	0,46	-
11.10.2025	2,413	-0,207	307,54	309,94	300,84	304,65	-3,81	24	0	1	69,7	60,9	8,78	0,52	0,46	-
12.10.2025	2,44	-0,174	304,08	305,88	297,43	300,68	-3,25	24	0	1	69,6	60,8	8,86	0,52	0,46	-
13.10.2025	2,386	-0,211	308,68	311,2	302,03	305,94	-3,91	24	0	0	69,1	60,4	8,68	0,54	0,47	-
14.10.2025	2,429	-0,277	323,05	326,58	316,04	321,01	-4,97	24	0	1	69,5	60,9	8,64	0,55	0,48	-
15.10.2025	2,528	-0,305	340,75	344,6	333,26	338,65	-5,39	24	0	1	69,9	61,3	8,57	0,56	0,49	-
16.10.2025	2,5	-0,396	345,29	350,58	337,71	344,54	-6,83	24	0	1	69,9	61,3	8,64	0,56	0,49	-
17.10.2025	2,543	-0,35	345,9	350,48	338,32	344,45	-6,13	24	0	1	69,8	61,2	8,61	0,55	0,49	-
18.10.2025	2,549	-0,327	333,89	338,13	326,68	332,45	-5,77	24	0	1	69,3	60,4	8,86	0,56	0,49	-
19.10.2025	2,606	-0,292	334,72	338,38	327,44	332,65	-5,21	24	0	1	69,6	60,7	8,92	0,54	0,47	-
Итого:	44,305	0	6911,77	6976,13	6761,39	6852,24	0	622	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,305															

Общее время работы системы, ч624

Период нормальной работы системы, ч622

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	2469,339	256364,43	259742,72	250404,45	255264,69
19.10.2025	2516,304	263611,36	267057,26	257493,48	262449,45

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

31.10.2025 9:07:34