

#167138#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.11.2025 по 07.12.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Московский пр-т 25-27, Калининград  
4402

Заводской номер счётчика 00261219	Показания прибора, Гкал 07.12.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.11.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	57,302	4,927	52.375

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



с 21.11.25 по пометке.  
0874.



#167137#

Отчёт за период с 20.11.2025 по 07.12.2025.

Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 6952  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00261219  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 09.12.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.11.2025	2,2	2,743	-0,51	333,32	339,58	324,93	332,99	-8,06	24	0	1	75,4	65,4	10,05	0,55	0,48
22.11.2025	1,3	3,207	-0,125	323,37	323,53	315,21	317,33	-2,12	24	0	1	75,5	64,8	10,61	0,54	0,48
23.11.2025	-3,3	3,31	-0,244	318,72	320,37	309,82	313,63	-3,81	24	0	1	79,8	68,3	11,51	0,54	0,48
24.11.2025	-3,9	3,109	-0,498	319,25	324,64	310,26	317,73	-7,47	24	0	1	80,4	68,8	11,66	0,54	0,48
25.11.2025	-0,9	3,182	-0,338	321,37	324,52	312,63	317,85	-5,22	24	0	1	78,8	67,5	11,28	0,55	0,49
26.11.2025	-0,4	3,177	-0,294	307,67	310,33	299,42	304,09	-4,67	24	0	1	78,2	66,6	11,64	0,54	0,49
27.11.2025	-1,3	2,769	-0,549	298,7	305,41	290,81	299,37	-8,56	24	0	1	77,4	66	11,45	0,54	0,49
28.11.2025	-0,4	2,675	-0,648	306,03	314,28	298,04	308,11	-10,07	24	0	1	76,9	65,8	11,18	0,54	0,49
29.11.2025	-0,3	3,123	-0,169	295,94	296,84	288,25	291,08	-2,83	24	0	1	76,8	65,3	11,46	0,54	0,49
30.11.2025	-0,5	3,269	-0,087	295,06	294,57	287,31	288,82	-1,51	24	0	0	77,2	65,5	11,7	0,55	0,5
01.12.2025	-	2,312	-1,093	312,96	328,64	304,96	322,34	-17,38	24	0	1	76	64,8	11,25	0,54	0,49
02.12.2025	-	2,606	-0,939	315,54	328,17	307,18	321,69	-14,51	24	0	1	77,6	66	11,58	0,55	0,49
03.12.2025	-	2,488	-0,881	328,5	340,91	320,53	334,65	-14,12	24	0	1	74	63,4	10,54	0,55	0,5
04.12.2025	-	2,546	-0,607	320,47	328,93	313,03	323,12	-10,09	24	0	1	72,2	62,1	10,13	0,56	0,5
05.12.2025	-	3,025	-0,162	329,67	330,77	322,14	324,99	-2,85	24	0	0	71,6	61,6	9,93	0,56	0,49
06.12.2025	-	2,93	-0,155	337,81	338,79	330,08	332,82	-2,74	24	0	0	71,5	62,1	9,38	0,55	0,49
07.12.2025	-	2,891	-0,15	319,5	320,49	312,19	314,91	-2,72	24	0	0	71,4	61,6	9,79	0,56	0,49
Итого:	-0,7	49,362	-7,449	5383,88	5470,77	5246,79	5365,52	-118,73	408	0	-	75,92	65,04	10,89	0,55	0,49

Общее время работы системы 408 час.

Период нормальной работы системы 408 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
20.11.2025	4,927	499,11	497,69	486,71	488,16
07.12.2025	57,302	6215,89	6302,04	6058,69	6181,36

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_