

#193515#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Московский пр-т 25-27, Калининград
4402
6952
ВКТ-7
00261219
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	3,79	0,034	316,36	313,6	306,62	306,3	0,32	24	0	0	84,5	72,2	12,26	0,54	0,49	-6,3
25.12.2025	3,536	-0,023	308,94	307,18	300,04	300,47	-0,43	24	0	1	81,4	69,5	11,86	0,55	0,49	-5,6
26.12.2025	2,876	-0,264	334,82	337,51	326,81	331,24	-4,43	24	0	1	73,3	63,6	9,65	0,55	0,49	4,4
27.12.2025	3,035	-0,027	328,06	326,9	320,53	321,12	-0,59	24	0	0	71,7	62,1	9,57	0,55	0,49	5,4
28.12.2025	3,183	0,049	314,68	312,13	307,44	306,71	0,73	24	0	0	71,7	61,5	10,2	0,55	0,49	3,8
29.12.2025	3,358	-0,007	327,54	325,75	319,42	319,63	-0,21	24	0	1	74,7	64,2	10,54	0,56	0,49	2,5
30.12.2025	3,763	0,065	325,71	322,55	316,68	315,82	0,86	24	0	0	79,6	67,9	11,68	0,55	0,49	-1,1
31.12.2025	3,911	0,036	314,1	311,3	304,81	304,48	0,33	24	0	0	82,5	69,8	12,73	0,55	0,49	-4,2
01.01.2026	3,531	0,067	309,98	306,9	301,11	300,21	0,9	24	0	0	81	69,5	11,49	0,56	0,5	-5,2
02.01.2026	3,626	0,096	328,48	324,95	319,64	318,27	1,37	24	0	0	78,4	67,4	11,03	0,55	0,49	1,2
03.01.2026	3,566	0,089	315,55	312,07	306,86	305,56	1,3	24	0	0	79,2	67,9	11,31	0,55	0,49	-0,6
04.01.2026	3,745	0,06	312,2	309,05	303,16	302,35	0,81	24	0	0	81,4	69,3	12,14	0,55	0,49	-4
05.01.2026	3,71	0,05	318,32	315,4	309,08	308,49	0,59	24	0	0	81,7	69,9	11,84	0,55	0,49	-3
06.01.2026	3,887	0,02	319,43	316,84	309,57	309,47	0,1	24	0	0	84,5	72	12,5	0,55	0,49	-5,5
07.01.2026	3,958	0,122	305,91	301,74	296,19	294,56	1,63	24	0	0	86	73,1	12,92	0,53	0,49	-7,8
08.01.2026	4,023	0,078	289,53	285,88	280,03	278,99	1,04	24	0	0	87,6	73,5	14,05	0,54	0,49	-11
09.01.2026	4,027	0,071	295,16	291,69	285,6	284,72	0,88	24	0	0	87	73,2	13,83	0,55	0,49	-9,6
10.01.2026	3,941	0,057	312,86	309,7	303,25	302,6	0,65	24	0	0	84,3	71,5	12,8	0,55	0,49	-5,2
11.01.2026	3,968	0,08	313,98	310,44	304,53	303,49	1,04	24	0	0	83,4	70,6	12,76	0,55	0,49	-5,2
12.01.2026	4,03	0,1	305,61	301,75	296,1	294,76	1,34	24	0	0	85	71,8	13,25	0,53	0,49	-
13.01.2026	3,97	0,051	286,38	283,15	277,27	276,61	0,66	24	0	0	86,1	72	14,11	0,54	0,49	-
14.01.2026	3,942	0,045	293,21	290,18	284,04	283,5	0,54	24	0	0	85,4	71,7	13,71	0,55	0,49	-
15.01.2026	3,779	0,044	307,61	304,74	298,95	298,4	0,55	24	0	0	80,3	67,8	12,49	0,54	0,49	-
16.01.2026	3,922	0,062	299,93	296,64	290,93	290,13	0,8	24	0	0	83,2	70	13,26	0,54	0,49	-
17.01.2026	4,144	0,062	301,9	298,4	292,22	291,42	0,8	24	0	0	86,4	72,4	13,95	0,54	0,49	-
18.01.2026	4,169	0,014	290,38	287,54	280,82	280,7	0,12	24	0	0	87,7	72,9	14,78	0,53	0,49	-
19.01.2026	4,074	0,019	287,02	284,24	277,49	277,39	0,1	24	0	0	88,2	73,6	14,61	0,54	0,49	-
20.01.2026	3,978	-0,117	293,8	292,91	284,14	285,9	-1,76	24	0	1	87,7	73,3	14,41	0,54	0,49	-
21.01.2026	4,009	0,054	293,93	290,57	284,19	283,48	0,71	24	0	0	87,9	74,1	13,88	0,53	0,49	-
22.01.2026	4,068	0,03	280,13	277,07	270,78	270,44	0,34	24	0	0	88,3	73,4	14,89	0,54	0,49	-
23.01.2026	4,007	-0,027	295,37	293,22	285,68	286,2	-0,52	24	0	1	87,5	73,4	14,11	0,54	0,49	-
Итого:	117,526	0	9526,88	9441,99	9243,98	9233,41	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	117,526															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	101,065	11267,36	11381,93	10991,14	11168,51
23.01.2026	218,591	20794,24	20823,92	20235,12	20401,92

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:19:45