

#144624#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Барнаульская 7-13, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 20116059	Показания прибора, ГДж 23.08.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.07.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	164,43	112,461	51.969	12.413

+80054

Подпись исполнителя



#144623#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20116059
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2025	-	1,607	0	36,667	36,423	0	35,836	35,808	0	24	0	71	60,3	0,37	0,32
25.07.2025	-	1,64	0	36,684	36,456	0	35,852	35,845	0	24	0	71,1	60,2	0,38	0,33
26.07.2025	-	1,63	0	38,721	38,461	0	37,839	37,799	0	24	0	71,3	61,1	0,38	0,33
27.07.2025	-	1,808	0	38,132	37,862	0	37,268	37,244	0	24	0	71	59,5	0,38	0,33
28.07.2025	-	1,669	0	38,539	38,281	0	37,66	37,63	0	24	0	71,3	60,7	0,38	0,33
29.07.2025	-	1,697	0	35,7	35,432	0	34,893	34,851	0	24	0	71	59,4	0,37	0,33
30.07.2025	-	1,685	0	31,448	31,182	0	30,743	30,702	0	24	0	70,5	57,5	0,36	0,33
31.07.2025	-	1,733	0	32,399	32,132	0	31,664	31,63	0	24	0	71	58	0,36	0,33
01.08.2025	-	1,794	0	35,649	35,38	0	34,834	34,808	0	24	0	71,4	59,1	0,37	0,33
02.08.2025	-	1,584	0	36,489	36,241	0	35,657	35,626	0	24	0	71,2	60,6	0,37	0,33
03.08.2025	-	1,639	0	35,909	35,664	0	35,102	35,078	0	24	0	70,6	59,5	0,37	0,33
04.08.2025	-	1,569	0	37,094	36,855	0	36,227	36,202	0	24	0	72,2	61,9	0,37	0,33
05.08.2025	-	1,587	0	35,388	35,147	0	34,588	34,561	0	24	0	70,9	60	0,37	0,33
06.08.2025	-	1,694	0	35,176	34,923	0	34,379	34,354	0	24	0	71,1	59,3	0,38	0,33
07.08.2025	-	1,543	0	28,899	28,676	0	28,246	28,227	0	24	0	70,9	57,9	0,37	0,33
08.08.2025	-	1,824	0	32,301	32,014	0	31,575	31,531	0	24	0	70,7	57	0,37	0,33
09.08.2025	-	1,506	0	29,406	29,169	0	28,746	28,711	0	24	0	70,6	58,1	0,37	0,33
10.08.2025	-	1,877	0	31,891	31,595	0	31,177	31,127	0	22	2	70,7	56,4	0,37	0,34
11.08.2025	-	1,727	0	31,611	31,341	0	30,904	30,864	0	24	0	70,6	57,2	0,37	0,34
12.08.2025	-	1,695	0	31,88	31,609	0	31,163	31,119	0	24	0	70,7	57,7	0,37	0,34
13.08.2025	-	1,688	0	32,289	32,001	0	31,558	31,497	0	24	0	71	58,3	0,38	0,34
14.08.2025	-	1,698	0	28,389	28,106	0	27,753	27,697	0	24	0	70,5	55,9	0,37	0,34
15.08.2025	-	1,537	0	27,65	27,379	0	27,03	26,964	0	24	0	70,6	57,1	0,37	0,35
16.08.2025	-	1,703	0	27,699	27,409	0	27,075	27,01	0	24	0	70,8	55,8	0,37	0,35
17.08.2025	-	1,676	0	27,491	27,205	0	26,877	26,81	0	24	0	70,5	55,6	0,37	0,35
18.08.2025	-	1,769	0	28,799	28,503	0	28,149	28,087	0	24	0	70,8	55,9	0,37	0,35
19.08.2025	-	1,557	0	27,766	27,385	0	27,149	26,977	0	24	0	70,2	56,5	0,36	0,33
20.08.2025	-	1,68	0	26,36	26,079	0	25,772	25,712	0	24	0	70,4	54,9	0,35	0,33
21.08.2025	-	1,656	0	26,728	25,866	0	26,13	25,493	0	24	0	70,5	55,4	0,36	0,34
22.08.2025	-	1,742	0	26,964	26,642	0	26,358	26,267	0	24	0	70,7	55	0,36	0,34
23.08.2025	-	1,754	0	26,055	25,747	0	25,475	25,396	0	24	0	70,4	54	0,36	0,34
Итого:	-	51,968	0	996,173	987,165	0	973,679	971,627	0	742	2	70,85	57,93	0,37	0,33

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 742 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	112,461	2058,431	2037,795	0	2012,02	2006,365	0	1689	2
23.08.2025	164,43	3054,603	3024,962	0	2985,7	2977,992	0	2431	4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения