

#149356#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 08.10.2025 по 14.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 29-39, Калининград (ГВС)
5346

Заводской номер счётчика 24218004	Показания прибора, ГДж 14.10.2025	Предыдущие показания, ГДж 08.10.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	383,457	368,844	14.613	3.49

Подпись исполнителя



с 10.10.25 по 14.10.25
(6х от ч.)



#149355#

Отчёт за период с 08.10.2025 по 14.10.2025.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 10104
 Тип теплосчёта TB7 (ASCII)
 Заводской номер 24218004
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 15.10.2025
 Ведомость регистрации параметров:

Дата	thар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м2	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
09.10.2025	-	0	0	0	13,375	0	0	13,227	0	24	0	20,5	48,6	0,34	0,36
10.10.2025	-	1,705	0	11,818	10,624	0	11,618	10,507	0	24	0	60,6	48,6	0,36	0,36
11.10.2025	-	3,409	0	22,529	9,521	0	22,147	9,413	0	24	0	60,6	49,3	0,36	0,35
12.10.2025	-	3,46	0	22,005	8,7	0	21,634	8,605	0	24	0	60,5	48,5	0,36	0,35
13.10.2025	-	3,02	0	20,27	8,875	0	19,93	8,777	0	24	0	60,4	48,6	0,36	0,36
14.10.2025	-	3,019	0	19,929	8,502	0	19,594	8,41	0	24	0	60,4	48,3	0,36	0,36
Итого:	-	14,613	0	96,551	59,597	0	94,923	58,939	0	144	0	53,83	48,65	0,36	0,36

Общее время работы системы 144 час.

Период нормальной работы системы 144 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
08.10.2025	368,844	3794,027	3072,933	0	3729,221	3032,183	0	4231	3
14.10.2025	383,457	3890,577	3132,529	0	3824,145	3091,122	0	4375	3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
