

#143694#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 105, МАДОУ ЦРР
Пролетарская 80а, Калининград
3962

Заводской номер счётчика 16035660	Показания прибора, ГДж 20.08.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.07.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1952,762	1941,402	11.36	2.713

Подпись исполнителя



#143693#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента 3962
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 16035660
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2025	-	0,395	0	27,251	0	0	26,687	0	0	24	0	68	64	0,4	0,37
22.07.2025	-	0,447	0	27,166	0	0	26,599	0	0	24	0	67,4	63,6	0,4	0,37
23.07.2025	-	0,396	0	25,261	0	0	24,742	0	0	24	0	67,8	64,1	0,4	0,37
24.07.2025	-	0,423	0	27,323	0	0	26,753	0	0	24	0	67,8	64,1	0,4	0,37
25.07.2025	-	0,41	0	27,013	0	0	26,449	0	0	24	0	68,7	65,1	0,4	0,37
26.07.2025	-	0,406	0	27,634	0	0	27,044	0	0	24	0	67,8	64,3	0,4	0,37
27.07.2025	-	0,397	0	28,003	0	0	27,421	0	0	24	0	67,9	63,9	0,4	0,37
28.07.2025	-	0,418	0	25,241	0	0	24,715	0	0	24	0	67,6	63,6	0,4	0,37
29.07.2025	-	0,449	0	26,881	0	0	26,323	0	0	24	0	68,1	64,4	0,41	0,36
30.07.2025	-	0,422	0	27,608	0	0	27,028	0	0	24	0	68,3	64,5	0,42	0,36
31.07.2025	-	0,486	0	31,295	0	0	30,635	0	0	24	0	68,6	65,1	0,42	0,36
01.08.2025	-	0,434	0	29,94	0	0	29,304	0	0	24	0	68,4	65,2	0,42	0,36
02.08.2025	-	0,402	0	30,186	0	0	29,548	0	0	24	0	68,5	65,1	0,41	0,36
03.08.2025	-	0,395	0	28,336	0	0	27,736	0	0	24	0	67,9	64,7	0,41	0,36
04.08.2025	-	0,384	0	28,71	0	0	28,111	0	0	24	0	68,7	65,1	0,41	0,36
05.08.2025	-	0,446	0	30,339	0	0	29,694	0	0	24	0	68,6	65	0,41	0,37
06.08.2025	-	0,428	0	28,404	0	0	27,798	0	0	24	0	68	63,7	0,42	0,36
07.08.2025	-	0,52	0	29,167	0	0	28,558	0	0	24	0	68,3	64,8	0,42	0,36
08.08.2025	-	0,442	0	31,355	0	0	30,695	0	0	24	0	67,9	64,4	0,42	0,36
09.08.2025	-	0,456	0	31,449	0	0	30,793	0	0	24	0	68,2	64,2	0,42	0,36
10.08.2025	-	0,514	0	31,035	0	0	30,382	0	0	24	0	67,9	64,8	0,42	0,36
11.08.2025	-	0,419	0	32,597	0	0	31,92	0	0	24	0	68,2	64,8	0,42	0,36
12.08.2025	-	0,462	0	32,785	0	0	32,095	0	0	24	0	67,4	64,1	0,42	0,36
13.08.2025	-	0,392	0	28,979	0	0	28,383	0	0	24	0	53,8	51,8	0,13	0,13
14.08.2025	-	0,07	0	7,395	0	0	7,295	0	0	24	0	60,1	55,1	0,17	0,18
15.08.2025	-	0,152	0	7,239	0	0	7,115	0	0	24	0	63,2	57,3	0,32	0,33
16.08.2025	-	0,245	0	10,151	0	0	9,965	0	0	24	0	61,6	57,7	0,31	0,32
17.08.2025	-	0,123	0	7,668	0	0	7,534	0	0	24	0	61,8	58,1	0,31	0,33
18.08.2025	-	0,124	0	8,081	0	0	7,939	0	0	24	0	61,5	56,3	0,31	0,32
19.08.2025	-	0,169	0	7,881	0	0	7,744	0	0	24	0	61,2	56,9	0,3	0,31
20.08.2025	-	0,134	0	7,534	0	0	7,404	0	0	24	0	63,8	57,8	0,29	0,31
Итого:	-	11,36	0	749,907	0	0	734,409	0	0	744	0	66,23	62,37	0,37	0,34

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	1941,402	24604,164	0	0	24016,565	0	0	8774	2
20.08.2025	1952,762	25354,071	0	0	24750,975	0	0	9518	2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения