

#162485#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 105, МАДОУ ЦРР
Пролетарская 80а, Калининград
3962
7442
ТВ7 (АСЦП)
16035660
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,308	0	14,186	0	0	13,919	0	0	24	0	65,1	61,1	0,31	0,33	-
22.09.2025	0,267	0	16,234	0	0	15,919	0	0	24	0	64,3	56,5	0,31	0,33	-
23.09.2025	0,487	0	15,125	0	0	14,839	0	0	24	0	64,1	55,8	0,31	0,32	-
24.09.2025	0,472	0	13,831	0	0	13,571	0	0	24	0	64,1	55,8	0,31	0,32	-
25.09.2025	0,463	0	13,48	0	0	13,226	0	0	24	0	63,5	55	0,3	0,32	-
26.09.2025	0,457	0	13,172	0	0	12,93	0	0	24	0	62,6	52,6	0,3	0,32	-
27.09.2025	0,49	0	11,852	0	0	11,639	0	0	24	0	63,2	57,7	0,31	0,32	-
28.09.2025	0,276	0	12,188	0	0	11,964	0	0	24	0	62,9	56,7	0,3	0,32	-
29.09.2025	0,289	0	11,455	0	0	11,247	0	0	24	0	61,3	50,1	0,3	0,32	-
30.09.2025	0,456	0	9,9	0	0	9,728	0	0	24	0	59,2	47	0,3	0,32	-
01.10.2025	0,41	0	8,145	0	0	8,013	0	0	24	0	67,6	54,6	0,2	0,23	-
02.10.2025	3,432	0	64,271	0	0	62,928	0	0	24	0	69,1	56,1	0,21	0,24	-
03.10.2025	8,841	0	166,577	0	0	162,98	0	0	24	0	69,1	55,1	0,28	0,29	-
04.10.2025	9,873	0	171,954	0	0	168,241	0	0	24	0	72	59,2	0,46	0,4	-
05.10.2025	10,949	0	210,071	0	0	205,212	0	0	24	0	72,4	60,1	0,46	0,4	-
06.10.2025	10,86	0	214,4	0	0	209,371	0	0	24	0	72,3	58,8	0,46	0,4	-
07.10.2025	9,659	0	175,039	0	0	170,956	0	0	24	0	72,5	58,7	0,47	0,4	-
08.10.2025	6,329	0	111,458	0	0	108,845	0	0	24	0	71,5	58,9	0,47	0,39	-
09.10.2025	3,173	0	61,333	0	0	59,931	0	0	24	0	71,7	59,2	0,47	0,39	-
10.10.2025	3,236	0	63,2	0	0	61,745	0	0	24	0	71,6	59,7	0,47	0,39	-
11.10.2025	3,189	0	65,238	0	0	63,738	0	0	24	0	71,6	60,4	0,47	0,39	-
12.10.2025	2,934	0	64,029	0	0	62,564	0	0	24	0	71,4	60,4	0,47	0,39	-
13.10.2025	2,925	0	64,607	0	0	63,13	0	0	24	0	71,4	59	0,47	0,39	-
14.10.2025	3,199	0	62,627	0	0	61,199	0	0	24	0	71,5	58,6	0,47	0,39	-
15.10.2025	3,175	0	60,028	0	0	58,657	0	0	24	0	71,7	59	0,47	0,39	-
16.10.2025	3,203	0	61,534	0	0	60,121	0	0	24	0	71,6	58,9	0,47	0,39	-
17.10.2025	3,204	0	61,682	0	0	60,269	0	0	24	0	71,6	59,1	0,47	0,39	-
18.10.2025	3,224	0	62,912	0	0	61,47	0	0	24	0	71,7	60,1	0,47	0,4	-
19.10.2025	2,887	0	61,057	0	0	59,656	0	0	24	0	71,6	59,8	0,47	0,4	-
20.10.2025	2,835	0	58,882	0	0	57,533	0	0	24	0	71,4	58,4	0,46	0,4	-
Итого:	101,502	0	2000,467	0	0	1955,541	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,243														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	1966,722	25780,472	0	0	25170,476	0	0	10262	2
20.10.2025	2068,224	27780,94	0	0	27126,018	0	0	10982	2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.10.2025 7:31:23