

#165854#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 105, МАДОУ ЦРР

Пролетарская 80а, Калининград

3962

7442

ТВ7 (ASCII)

16035660

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	3,032	0	57,011	0	0	55,709	0	0	24	0	72	56,4	0,46	0,4	-
22.10.2025	5,247	0	81,92	0	0	80,027	0	0	24	0	72,1	56,1	0,46	0,4	-
23.10.2025	7,761	0	118,764	0	0	115,996	0	0	24	0	71,9	56,8	0,47	0,4	-
24.10.2025	7,489	0	120,787	0	0	117,997	0	0	24	0	72,2	57,3	0,47	0,39	-
25.10.2025	5,314	0	87,21	0	0	85,18	0	0	24	0	71,2	57,5	0,47	0,39	-
26.10.2025	2,785	0	49,665	0	0	48,54	0	0	24	0	71,1	57,3	0,47	0,4	-
27.10.2025	2,939	0	51,841	0	0	50,665	0	0	24	0	71,6	56,9	0,47	0,4	-
28.10.2025	3,486	0	58,068	0	0	56,739	0	0	24	0	71	56,7	0,47	0,39	-
29.10.2025	3,33	0	56,539	0	0	55,26	0	0	24	0	70,9	56,8	0,47	0,39	-
30.10.2025	3,208	0	55,397	0	0	54,151	0	0	24	0	70,6	56,4	0,47	0,39	-
31.10.2025	3,17	0	54,509	0	0	53,291	0	0	24	0	70,6	56,1	0,47	0,4	-
01.11.2025	3,349	0	56,62	0	0	55,354	0	0	24	0	70,9	56,1	0,47	0,4	-
02.11.2025	3,487	0	57,564	0	0	56,271	0	0	24	0	70,9	57	0,47	0,39	-
03.11.2025	2,746	0	48,158	0	0	47,073	0	0	24	0	70,9	57	0,47	0,39	-
04.11.2025	2,652	0	46,627	0	0	45,578	0	0	24	0	70,7	56,7	0,47	0,39	-
05.11.2025	2,92	0	50,952	0	0	49,809	0	0	24	0	70,9	56,5	0,47	0,39	-
06.11.2025	2,852	0	48,408	0	0	47,317	0	0	24	0	71	56,7	0,47	0,39	-
07.11.2025	2,933	0	50,151	0	0	49,02	0	0	24	0	71,6	57	0,47	0,39	-
08.11.2025	3,383	0	56,46	0	0	55,167	0	0	24	0	71,8	57,1	0,47	0,4	-
09.11.2025	3,557	0	59,26	0	0	57,892	0	0	24	0	71,7	57	0,46	0,4	-
10.11.2025	3,634	0	60,237	0	0	58,851	0	0	24	0	71,8	57	0,47	0,4	-
11.11.2025	3,576	0	58,851	0	0	57,495	0	0	24	0	71,4	54,5	0,42	0,37	-
12.11.2025	3,882	0	56,177	0	0	54,894	0	0	24	0	71,7	57,1	0,46	0,39	-
13.11.2025	3,381	0	56,645	0	0	55,344	0	0	24	0	71,4	57,1	0,46	0,39	-
14.11.2025	3,068	0	52,216	0	0	51,024	0	0	24	0	71,4	56,8	0,47	0,39	-
15.11.2025	3,245	0	54,281	0	0	53,046	0	0	24	0	72,1	56,1	0,46	0,4	-
16.11.2025	4,257	0	65,134	0	0	63,618	0	0	24	0	76	57,7	0,45	0,41	-
17.11.2025	5,237	0	69,974	0	0	68,187	0	0	24	0	73,8	56,2	0,45	0,4	-
18.11.2025	5,039	0	69,948	0	0	68,254	0	0	24	0	72,8	53,6	0,45	0,41	-
19.11.2025	6,098	0	77,503	0	0	75,671	0	0	24	0	73,4	54,5	0,45	0,4	-
20.11.2025	5,693	0	73,811	0	0	72,039	0	0	24	0	75,2	55,3	0,45	0,41	-
Итого:	122,75	0	1960,688	0	0	1915,459	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,318														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	2068,224	27780,94	0	0	27126,018	0	0	10982	2
20.11.2025	2190,973	29741,629	0	0	29041,479	0	0	11726	2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 7:18:49