

#193510#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 105, МАДОУ ЦРР
Пролетарская 80а, Калининград
3962
7442
ТВ7 (АСЦП)
16035660
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	4,941	0	78,609	0	0	76,767	0	0	24	0	72,5	57,4	0,47	0,4	5,6
22.12.2025	4,729	0	76,675	0	0	74,877	0	0	24	0	72,8	56,9	0,46	0,4	3,7
23.12.2025	5,205	0	79,746	0	0	77,863	0	0	24	0	77,3	57,3	0,45	0,41	0
24.12.2025	8,072	0	98,908	0	0	96,303	0	0	24	0	83,7	60,2	0,44	0,42	-6,3
25.12.2025	9,623	0	100,531	0	0	97,487	0	0	24	0	81,2	57,9	0,44	0,42	-5,6
26.12.2025	9,876	0	103,959	0	0	100,979	0	0	24	0	74	57,1	0,46	0,41	4,4
27.12.2025	5,834	0	83,92	0	0	81,874	0	0	24	0	72,8	56,4	0,46	0,41	5,4
28.12.2025	5,736	0	85,269	0	0	83,254	0	0	24	0	73	55,6	0,45	0,42	3,8
29.12.2025	6,896	0	96,433	0	0	94,142	0	0	24	0	74,3	55,4	0,45	0,42	2,5
30.12.2025	7,733	0	100,06	0	0	97,61	0	0	24	0	79,2	57,8	0,44	0,42	-1,1
31.12.2025	9,223	0	105,673	0	0	102,772	0	0	24	0	81,7	59,3	0,44	0,42	-4,2
01.01.2026	9,154	0	100,693	0	0	97,771	0	0	24	0	81	59,3	0,44	0,42	-5,2
02.01.2026	8,885	0	100,22	0	0	97,353	0	0	24	0	78	58,8	0,45	0,42	1,2
03.01.2026	7,366	0	94,074	0	0	91,562	0	0	24	0	78,6	58	0,44	0,42	-0,6
04.01.2026	8,534	0	101,475	0	0	98,722	0	0	24	0	80,5	58,4	0,44	0,43	-4
05.01.2026	9,328	0	103,802	0	0	100,867	0	0	24	0	81,3	59,5	0,44	0,42	-3
06.01.2026	9,041	0	101,64	0	0	98,716	0	0	24	0	83,3	60,6	0,44	0,42	-5,5
07.01.2026	9,088	0	98,436	0	0	95,482	0	0	24	0	85,4	60,5	0,43	0,43	-7,8
08.01.2026	10,143	0	100,266	0	0	97,125	0	0	24	0	86,9	60,5	0,43	0,43	-11
09.01.2026	11,158	0	103,819	0	0	100,462	0	0	24	0	86,9	60,8	0,43	0,43	-9,6
10.01.2026	11,198	0	105,582	0	0	102,162	0	0	24	0	83,7	60,3	0,44	0,43	-5,2
11.01.2026	10,033	0	105,246	0	0	102,054	0	0	24	0	82,9	60	0,44	0,43	-5,2
12.01.2026	9,577	0	102,466	0	0	99,414	0	0	24	0	83,9	59,1	0,44	0,43	-
13.01.2026	10,363	0	102,667	0	0	99,547	0	0	24	0	85,9	58,9	0,43	0,43	-
14.01.2026	11,268	0	102,585	0	0	99,329	0	0	24	0	84,8	58,2	0,43	0,43	-
15.01.2026	11,244	0	104,179	0	0	100,954	0	0	24	0	79,6	56,8	0,44	0,43	-
16.01.2026	9,626	0	103,869	0	0	100,992	0	0	24	0	82,2	57,5	0,43	0,43	-
17.01.2026	10,764	0	107,281	0	0	104,138	0	0	24	0	85,2	60	0,43	0,43	-
18.01.2026	10,404	0	101,799	0	0	98,62	0	0	24	0	86,6	59,6	0,43	0,43	-
19.01.2026	11,257	0	103,025	0	0	99,718	0	0	24	0	87,6	59,2	0,43	0,44	-
20.01.2026	11,878	0	103,289	0	0	99,907	0	0	24	0	86,6	59,3	0,43	0,43	-
Итого:	278,177	0	3056,196	0	0	2968,823	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,441														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.12.2025	2376,859	32040,763	0	0	31283,845	0	0	12446	2
20.01.2026	2655,037	35096,958	0	0	34252,666	0	0	13190	2

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.01.2026 7:39:18