

#146297#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 28.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Школа №10, МАОУ СОШ  
Красная 301, Калининград (школа)  
3980

Заводской номер счётчика 20109007	Показания прибора, ГДж 20.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 28.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	11,464	0,503	10.961	2.618 <i>+расчет</i>

*2. 846 П*

Подпись исполнителя



#146298#

Отчёт за период с 28.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента 3980  
 Порядковый номер 10152  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
 Заводской номер 20109007  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 22.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
29.08.2025	-	0,331	0	7,528	0	0	7,394	0	0	24	0	62,2	51,6	0,4	0,22
30.08.2025	-	0,317	0	7,356	0	0	7,226	0	0	24	0	62,2	51,7	0,4	0,22
31.08.2025	-	0,315	0	13,962	0	0	13,749	0	0	24	0	57,6	52,1	0,4	0,21
01.09.2025	-	0,37	0	13,778	0	0	13,563	0	0	24	0	58,1	51,6	0,4	0,22
02.09.2025	-	0,52	0	9,137	0	0	8,969	0	0	24	0	63,5	49,7	0,41	0,22
03.09.2025	-	0,569	0	10,217	0	0	10,032	0	0	24	0	62,9	49,4	0,4	0,22
04.09.2025	-	0,551	0	12,809	0	0	12,591	0	0	24	0	60,7	50,3	0,4	0,22
05.09.2025	-	0,523	0	25,484	0	0	25,111	0	0	24	0	56,1	51,2	0,4	0,21
06.09.2025	-	0,308	0	20,388	0	0	20,093	0	0	24	0	55,8	52,2	0,4	0,21
07.09.2025	-	0,322	0	20,324	0	0	20,028	0	0	24	0	56,1	52,3	0,4	0,21
08.09.2025	-	0,549	0	24,354	0	0	23,995	0	0	24	0	56,4	51	0,4	0,21
09.09.2025	-	0,55	0	24,003	0	0	23,649	0	0	24	0	56,4	50,9	0,4	0,21
10.09.2025	-	0,555	0	17,861	0	0	17,585	0	0	24	0	57,8	50,3	0,4	0,22
11.09.2025	-	0,567	0	11,082	0	0	10,885	0	0	24	0	62,3	49,9	0,4	0,22
12.09.2025	-	0,543	0	23,872	0	0	23,52	0	0	24	0	56,4	51	0,4	0,21
13.09.2025	-	0,313	0	19,741	0	0	19,454	0	0	24	0	56	52,2	0,4	0,21
14.09.2025	-	0,318	0	19,215	0	0	18,935	0	0	24	0	56,1	52,2	0,4	0,21
15.09.2025	-	0,582	0	23,72	0	0	23,367	0	0	24	0	56,5	50,6	0,4	0,21
16.09.2025	-	0,599	0	24,22	0	0	23,861	0	0	24	0	56,6	50,6	0,4	0,21
17.09.2025	-	0,659	0	20,907	0	0	20,584	0	0	24	0	57,7	50,1	0,4	0,21
18.09.2025	-	0,616	0	24,025	0	0	23,668	0	0	24	0	56,6	50,4	0,4	0,21
19.09.2025	-	0,647	0	24,618	0	0	24,251	0	0	24	0	56,7	50,3	0,4	0,21
20.09.2025	-	0,336	0	13,769	0	0	13,556	0	0	24	0	57,8	51,9	0,41	0,22
Итого:	-	10,96	0	412,37	0	0	406,066	0	0	552	0	58,2	51,02	0,4	0,21

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
28.08.2025	0,503	10,736	0	0	10,544	0	0	33	6
20.09.2025	11,464	423,106	0	0	416,611	0	0	585	6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения