

#207070#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №10, МАОУ СОШ

Красная 301, Калининград (садик)

3980

10155

ТВ7 (АСЦП)

20108190

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	11,692	0	171,699	0	0	167,568	0	0	23	1	73,4	56,8	0,42	0,28	-10,9
22.01.2026	11,999	0	185,435	0	0	180,919	0	0	24	0	74	58,2	0,42	0,28	-12,2
23.01.2026	11,386	0	153,23	0	0	149,511	0	0	24	0	73,8	55,7	0,42	0,27	-11,6
24.01.2026	10,369	0	124,134	0	0	121,121	0	0	24	0	73,8	53,4	0,43	0,27	-8,3
25.01.2026	9,608	0	104,975	0	0	102,466	0	0	24	0	73,2	50,8	0,43	0,27	-9,4
26.01.2026	10,143	0	116,091	0	0,001	113,415	0	0,001	24	0	71,7	50,4	0,42	0,27	-7,3
27.01.2026	9,907	0	99,357	0	0	96,953	0	0	24	0	73,7	49,3	0,43	0,27	-4,4
28.01.2026	10,656	0	116,618	0	0	113,769	0	0	24	0	74	51,7	0,43	0,27	-3,8
29.01.2026	11,826	0	159,792	0	0	155,81	0	0	24	0	75,1	57	0,43	0,28	-6
30.01.2026	12,288	0	179,124	0	0	174,572	0	0	24	0	75,8	59	0,43	0,28	-9,7
31.01.2026	11,602	0	170,141	0	0	165,813	0	0	24	0	75,8	59,1	0,43	0,28	-12,4
01.02.2026	12,225	0	203,135	0	0	197,906	0	0	24	0	76,3	61,6	0,43	0,28	-13,8
02.02.2026	13,004	0	205,929	0	0	200,598	0	0	24	0	76,5	61,1	0,43	0,28	-18,9
03.02.2026	12,8	0	190,421	0	0	185,561	0	0	24	0	76	59,6	0,43	0,28	-20,1
04.02.2026	12,355	0	174,42	0	0	169,991	0	0	24	0	75,8	58,5	0,43	0,28	-18
05.02.2026	11,341	0	126,595	0	0	123,414	0	0	24	0	75,3	53,4	0,43	0,27	-12,3
06.02.2026	9,94	0	94,214	0	0	91,914	0	0	24	0	74,1	48,3	0,43	0,27	-7,6
07.02.2026	8,663	0	77,624	0	0	75,75	0	0	24	0	73,7	46,4	0,43	0,27	-3,2
08.02.2026	9,262	0	88,995	0	0	86,819	0	0	24	0	74,1	48,6	0,43	0,27	-3,3
09.02.2026	12,16	0	164,605	0	0	160,453	0	0	24	0	75,6	57,5	0,43	0,28	-4,9
10.02.2026	11,602	0	151,156	0	0	147,351	0	0	24	0	75,3	56,6	0,43	0,28	-12,1
11.02.2026	9,716	0	95,241	0	0	92,919	0	0	24	0	74,1	49,2	0,43	0,27	-12,4
12.02.2026	9,194	0	83,229	0	0	81,232	0	0	24	0	73,4	46,4	0,43	0,27	-3,8
13.02.2026	9,35	0	85,736	0	0	83,67	0	0	24	0	73,5	46,9	0,43	0,27	-0,7
14.02.2026	9,233	0	89,935	0	0	87,746	0	0	24	0	74	48,9	0,43	0,27	-1,2
15.02.2026	10,609	0	126,481	0	0	123,346	0	0	24	0	74,8	54,3	0,43	0,28	-6,7
16.02.2026	12,18	0	180,686	0	0	176,105	0	0	24	0	75,7	59,2	0,43	0,28	-11,2
17.02.2026	12,066	0	158,731	0	0	154,691	0	0	24	0	75,9	57,3	0,43	0,28	-17,4
18.02.2026	10,71	0	114,978	0	0	112,142	0	0	24	0	74,5	51,7	0,43	0,27	-11,6
19.02.2026	9,731	0	92,79	0	0	90,532	0	0	24	0	74	48,4	0,43	0,27	-
20.02.2026	9,592	0	89,649	0	0	87,483	0	0	24	0	73,7	47,6	0,42	0,26	-
Итого:	337,209	0	4175,146	0	0,001	4071,54	0	0,001	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	80,541														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	761,787	11942,854	0	0,109	11721,556	0	0,108	3500	19
20.02.2026	1098,995	16118	0	0,11	15793,096	0	0,109	4244	19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2026 14:27:56