

#165853#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №10, МАОУ СОШ

Красная 301, Калининград (садик)

3980

10155

ТВ7 (АСПИ)

20108190

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	5,203	0	105,882	0	0	104,225	0	0	24	0	58,2	46,3	0,41	0,24	-
22.10.2025	4,564	0	79,451	0	0	78,162	0	0	24	0	59,2	45,2	0,4	0,24	-
23.10.2025	4,018	0	77,196	0	0	75,969	0	0	24	0	58,6	46	0,4	0,23	-
24.10.2025	3,947	0	89,231	0	0	87,885	0	0	24	0	57,1	46,4	0,4	0,23	-
25.10.2025	3,352	0	75,11	0	0	73,976	0	0	24	0	57	46,2	0,39	0,23	-
26.10.2025	3,511	0	78,558	0	0	77,402	0	0	24	0	56,4	45,6	0,39	0,23	-
27.10.2025	5	0	88,541	0	0	87,161	0	0	24	0	57,9	44,2	0,38	0,22	-
28.10.2025	4,568	0	98,205	0	0	96,732	0	0	24	0	56,9	45,6	0,38	0,22	-
29.10.2025	4,605	0	90,359	0	0	88,955	0	0	24	0	57,9	45,5	0,39	0,22	-
30.10.2025	4,319	0	66,632	0	0	65,51	0	0	24	0	60,3	44,6	0,39	0,23	-
31.10.2025	4,57	0	97,866	0	0	96,402	0	0	24	0	56,9	45,6	0,38	0,22	-
01.11.2025	4,369	0	71,889	0	0,003	70,72	0	0,003	24	0	59,2	44,4	0,39	0,23	-
02.11.2025	3,454	0	62,632	0	0	61,634	0	0	24	0	58,6	45,3	0,4	0,24	-
03.11.2025	3,504	0	75,311	0	0	74,182	0	0	24	0	57	45,7	0,4	0,23	-
04.11.2025	3,92	0	82,03	0	0	80,794	0	0	24	0	57,1	45,5	0,4	0,23	-
05.11.2025	4,188	0	65,006	0	0	63,909	0	0	24	0	60,4	44,8	0,4	0,24	-
06.11.2025	4,294	0	67,111	0	0	65,986	0	0	24	0	60,2	44,7	0,4	0,24	-
07.11.2025	4,819	0	39,39	0	0	38,493	0	0	24	0	71,2	41,4	0,41	0,25	-
08.11.2025	4,175	0	52,914	0	0	51,961	0	0	24	0	62,5	43,3	0,4	0,24	-
09.11.2025	4,298	0	79,954	0	0	78,73	0	0	24	0	57,6	44,5	0,39	0,23	-
10.11.2025	5,061	0	63,807	0	0,003	62,649	0	0,003	24	0	62,7	43,5	0,4	0,24	-
11.11.2025	4,883	0	39,58	0	0	38,678	0	0	24	0	71,3	41,2	0,41	0,25	-
12.11.2025	4,757	0	76,449	0	0	75,19	0	0	24	0	59,6	44,5	0,4	0,24	-
13.11.2025	4,488	0	94,564	0	0	93,141	0	0	24	0	57,1	45,6	0,39	0,23	-
14.11.2025	4,407	0	71,292	0	0	70,129	0	0	24	0	59,4	44,4	0,4	0,23	-
15.11.2025	4,686	0	86,823	0	0	85,502	0	0	24	0	57,3	44,2	0,39	0,23	-
16.11.2025	6,013	0	96,746	0	0	95,18	0	0	24	0	59,2	44,1	0,39	0,23	-
17.11.2025	6,538	0	103,43	0	0	101,696	0	0	24	0	60,1	44,8	0,4	0,24	-
18.11.2025	6,844	0	118,154	0	0	116,237	0	0	24	0	59,3	45,2	0,39	0,23	-
19.11.2025	6,269	0	108,857	0	0,003	107,15	0	0,003	24	0	58,3	44,3	0,39	0,23	-
20.11.2025	7,256	0	92,411	0	0	90,662	0	0	24	0	64,2	45,1	0,39	0,23	-
Итого:	145,88	0	2495,381	0	0,009	2455,002	0	0,009	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,843														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	129,121	2799,73	0	0,095	2754,13	0	0,094	1304	7
20.11.2025	275,002	5295,114	0	0,104	5209,127	0	0,103	2048	7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 8:00:44