

#161579#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Театральная 23-27, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 24217270	Показания прибора, ГДж 23.10.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.09.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	75,255	0	75.255	17.974

Подпись исполнителя _____



#161578#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 10177
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСИИ)
Заводской номер 24217270
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	14,7	15,9	0,02	0,03
25.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	14,1	15,4	0,02	0,02
26.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	14,1	15,3	0,02	0,02
27.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	13,8	14,9	0,02	0,02
28.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	14,5	15,5	0,02	0,02
29.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	12,6	14	0,02	0,02
30.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	12,4	13,6	0,02	0,02
01.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	13	14	0,02	0,02
02.10.2025	-	0,002	0	35,37	35,03	0,023	35,338	34,519	0,023	24	0	19,4	55,5	0,18	0,11
03.10.2025	-	1,371	0,002	85,36	84,62	0,114	84,819	83,254	0,113	24	0	32,7	58,8	0,38	0,21
04.10.2025	-	3,822	0,02	77,59	76,8	0,155	75,864	75,567	0,154	24	0	70,3	58,4	0,4	0,21
05.10.2025	-	3,242	0,023	27,66	26,95	0,029	27,064	26,748	0,029	24	0	69,1	40,5	0,4	0,21
06.10.2025	-	3,044	0,004	27,19	26,56	0,002	26,604	26,342	0,002	24	0	69,1	41,8	0,39	0,21
07.10.2025	-	3,336	0	48,37	47,62	0,015	47,309	46,975	0,015	24	0	69,8	53	0,37	0,21
08.10.2025	-	3,266	0,002	45,23	44,47	0	44,235	43,886	0	24	0	69,9	52,3	0,36	0,21
09.10.2025	-	2,6	0	20	19,32	0	19,579	19,204	0	24	0	68,3	36,6	0,36	0,21
10.10.2025	-	2,863	0	25	24,29	0,001	24,463	24,099	0,001	24	0	68,9	41	0,35	0,21
11.10.2025	-	2,582	0	20,14	19,47	0,001	19,709	19,344	0,001	24	0	68,8	37,6	0,35	0,21
12.10.2025	-	2,767	0	21,79	21,13	0,012	21,321	20,99	0,012	24	0	69	38,1	0,35	0,21
13.10.2025	-	3,604	0,002	54,88	54,06	0,003	53,693	53,331	0,003	24	0	69,2	53,2	0,36	0,21
14.10.2025	-	3,833	0	70,07	69,14	0,001	68,547	68,111	0,001	24	0	69,5	56,2	0,38	0,22
15.10.2025	-	3,307	0	44,44	43,69	0,046	43,461	43,133	0,046	24	0	69,8	51,8	0,4	0,22
16.10.2025	-	3,191	0,006	26,5	25,8	0	25,925	25,611	0	24	0	69,4	40	0,41	0,22
17.10.2025	-	3,211	0	28,24	27,54	0,001	27,626	27,319	0,001	24	0	69,4	41,7	0,4	0,22
18.10.2025	-	4,116	0	89,82	88,95	0	87,867	87,535	0	24	0	69,4	58,2	0,4	0,23
19.10.2025	-	4,52	0	102,43	101,64	0	100,174	99,983	0	24	0	69,9	59,2	0,4	0,23
20.10.2025	-	5,333	0	115,04	114,28	0	112,423	112,372	0	24	0	71,2	59,9	0,37	0,22
21.10.2025	-	5,513	0	111,78	111,13	0,002	109,283	109,362	0,002	24	0	70,5	58,5	0,39	0,23
22.10.2025	-	5,288	0	97,88	97,11	0,024	95,711	95,641	0,024	24	0	70,2	57	0,4	0,23
23.10.2025	-	4,445	0,005	89,94	89,28	0	87,905	87,836	0	24	0	71,1	59	0,41	0,23
Итого:	-	75,256	0,064	1264,72	1248,88	0,429	1238,92	1231,162	0,427	720	0	51,8	40,9	0,28	0,16

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	0	0,08	0	0	0,08	0	0	418	24
23.10.2025	75,255	1264,8	1248,88	0,429	1238,999	1231,162	0,425	1138	24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения