

#147509#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 09.09.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №58, МАОУ СОШ
Артиллерийская 61, Калининград

Заводской номер счётчика 23194961	Показания прибора, ГДж 20.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 09.09.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	32,395	0,59	31.805	7.596

Подпись исполнителя



#147508#

Отчёт за период с 09.09.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

0

Тип теплосчёта

TB7 (ASCII)

Заводской номер

23194961

Номер системы

1

Отчёт сформирован

26.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
10.09.2025	-	3,076	0	111,775	110,64	0	109,705	108,972	0	6	2	63,7	57	0,38	0,28
11.09.2025	-	3,075	0	111,025	109,825	0	108,966	108,173	0	24	0	63,7	56,9	0,39	0,29
12.09.2025	-	3,236	0	113,07	111,92	0	110,968	110,245	0	24	0	63,7	56,7	0,39	0,29
13.09.2025	-	2,245	0	96,69	95,625	0	94,904	94,131	0	24	0	63,6	58	0,39	0,3
14.09.2025	-	2,126	0	93,945	92,87	0	92,204	91,416	0	24	0	63,6	58,1	0,39	0,3
15.09.2025	-	3,172	0	112,965	111,82	0	110,873	110,143	0	24	0	63,6	56,8	0,39	0,29
16.09.2025	-	3,094	0	109,48	108,325	0	107,452	106,705	0	24	0	63,6	56,8	0,38	0,29
17.09.2025	-	3,075	0	111,015	109,915	0	108,961	108,261	0	24	0	63,6	56,9	0,38	0,29
18.09.2025	-	3,159	0	109,965	108,825	0	107,929	107,201	0	24	0	63,6	56,7	0,38	0,29
19.09.2025	-	3,187	0	111,34	110,2	0	109,279	108,552	0	24	0	63,7	56,7	0,39	0,3
20.09.2025	-	2,361	0	96,185	95,135	0	94,404	93,665	0	24	0	63,6	57,7	0,39	0,3
Итого:	-	31,806	0	1177,455	1165,1	0	1155,645	1147,464	0	246	2	63,64	57,12	0,39	0,29

Общее время работы системы

264 час.

Период нормальной работы системы

246 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
09.09.2025	0,59	24,755	24,51	0	24,295	24,131	0	6	2
20.09.2025	32,395	1202,21	1189,61	0	1179,939	1171,596	0	270	2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
