

#150845#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №58, МАОУ СОШ
Артиллерийская 61, Калининград

Заводской номер счётчика 23194961	Показания прибора, ГДж 20.10.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.09.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	528,989	32,395	496.594	118.609

Подпись исполнителя



#150303#

Отчёт за период с 20.09.2025 по 20.10.2025.

Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы
Отчёт сформирован

10171
TB7 (ASCII)
23194961
1
23.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2025	-	2,211	0	93,465	92,475	0	91,737	91,042	0	24	0	63,5	57,8	0,39	0,3
22.09.2025	-	3,106	0	108,975	107,965	0	106,959	106,352	0	24	0	63,6	56,7	0,39	0,3
23.09.2025	-	3,258	0	112,13	111,14	0	110,056	109,489	0	24	0	63,6	56,6	0,38	0,3
24.09.2025	-	3,186	0	140,365	139,795	0	137,792	137,627	0	24	0	63,3	57,8	0,38	0,3
25.09.2025	-	3,366	0	117,19	116,475	0	115,001	114,716	0	24	0	64	57	0,38	0,3
26.09.2025	-	10,615	0	233,285	232,36	0	228,916	229,309	0	24	0	64	53	0,38	0,29
27.09.2025	-	11,368	0	271,745	270,83	0	266,617	267,147	0	24	0	64,2	54,1	0,38	0,29
28.09.2025	-	7,841	0	208,73	208,13	0	204,982	205,363	0	22	2	62,4	53,3	0,32	0,28
29.09.2025	-	18,423	0	394,725	393,75	0	387,362	388,669	0	24	0	63,9	52,6	0,37	0,28
30.09.2025	-	17,478	0	323,48	321,735	0	317,437	317,868	0	24	0	64	50,8	0,38	0,29
01.10.2025	-	20,473	0	397,125	395,495	0	389,753	390,639	0	24	0	63,7	51,2	0,38	0,29
02.10.2025	-	24,698	0	488,015	486,22	0,003	478,934	480,184	0,003	24	0	63,9	51,6	0,37	0,29
03.10.2025	-	24,086	0,001	480,955	479,715	0	471,986	473,736	0	24	0	63,9	51,7	0,37	0,29
04.10.2025	-	19,531	0	379,525	378,93	0	372,44	374,236	0	24	0	64	51,4	0,38	0,29
05.10.2025	-	15,339	0	293,19	292,625	0	287,734	289,071	0	24	0	63,8	51,1	0,38	0,29
06.10.2025	-	20,61	0	390,045	388,335	0	382,719	383,586	0	24	0	64,1	51,3	0,38	0,29
07.10.2025	-	20,969	0	449,27	448,98	0	440,889	443,187	0	24	0	63,9	52,5	0,38	0,29
08.10.2025	-	19,006	0	353,81	352,385	0	347,206	348,125	0	24	0	63,9	50,9	0,38	0,3
09.10.2025	-	18,609	0	373,245	373,055	0	366,25	368,396	0	24	0	64	51,9	0,39	0,3
10.10.2025	-	19,928	0	422,82	421,255	0,001	414,888	415,805	0,001	24	0	64,1	52,7	0,39	0,3
11.10.2025	-	16,162	0	301,005	301,61	0	295,392	298,006	0	24	0	63,9	50,8	0,38	0,3
12.10.2025	-	17,374	0	362,28	360,76	0,001	355,512	356,146	0,001	24	0	64	52,3	0,39	0,3
13.10.2025	-	21,796	0	425,015	423,035	0,002	417,098	417,844	0,002	24	0	63,8	51,4	0,38	0,3
14.10.2025	-	24,022	0	482,855	480,975	0	473,763	474,845	0	24	0	64,2	52,1	0,39	0,3
15.10.2025	-	20,635	0	368,99	366,15	0	362,084	361,807	0	24	0	64	50,4	0,39	0,3
16.10.2025	-	22,454	0	577,68	577,615	0	567,781	570,528	0	24	0	60,7	51,3	0,4	0,32
17.10.2025	-	21,719	0	413,11	411,77	0,001	405,324	406,679	0,001	24	0	64,3	51,5	0,41	0,33
18.10.2025	-	19,909	0	514,53	512,625	0	504,797	505,422	0	24	0	64,4	55	0,41	0,32
19.10.2025	-	20,425	0	525,045	524,2	0	515,114	516,816	0	24	0	64,5	55	0,4	0,32
20.10.2025	-	27,997	0	667,65	665,325	0	654,999	656,177	0	24	0	64,5	54,3	0,4	0,31
Итого:	-	496,594	0,001	10670,25	10635,715	0,008	10471,522	10498,817	0,008	718	2	63,8	53	0,38	0,3

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 718 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	32,395	1202,21	1189,61	0	1179,939	1171,596	0	270	2
20.10.2025	528,989	11872,46	11825,325	0,008	11651,461	11670,41	0,008	988	4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения