

#148207#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 15.09.2025 по 28.09.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Детский Сад № 129, МАДОУ  
Новгородская 3, Калининград

Заводской номер счётчика 23194893	Показания прибора, ГДж 28.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 15.09.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	25,958	0,641	25.317	6.047

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#148206#

Отчёт за период с 15.09.2025 по 28.09.2025.

Номер абонента  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)  
 Заводской номер 23194893  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 07.10.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
16.09.2025	-	1,651	0	307,927	308,109	0	300,292	300,701	0	10	5	74,7	73,4	0,31	0,24
17.09.2025	-	1,57	0	307,895	308,066	0	300,267	300,645	0	24	0	74,6	73,4	0,31	0,24
18.09.2025	-	1,62	0	305,9	306,038	0	298,24	298,599	0	24	0	75	73,8	0,3	0,24
19.09.2025	-	1,609	0	304,087	304,231	0	296,519	296,872	0	24	0	74,8	73,6	0,3	0,24
20.09.2025	-	1,173	0	306,589	306,793	0	298,917	299,296	0	24	0	74,9	74	0,31	0,24
21.09.2025	-	1,167	0	310,056	310,253	0	302,308	302,644	0	24	0	75	74,1	0,31	0,24
22.09.2025	-	1,656	0	311,955	312,076	0	304,152	304,477	0	24	0	75,1	73,8	0,31	0,24
23.09.2025	-	1,61	0	311,88	312,031	0	304,062	304,438	0	24	0	75,1	73,8	0,31	0,24
24.09.2025	-	1,635	0	310,3	310,444	0	302,566	302,948	0	24	0	74,8	73,5	0,3	0,23
25.09.2025	-	1,686	0	312,457	312,586	0	304,667	305,034	0	24	0	74,8	73,5	0,3	0,23
26.09.2025	-	2,696	0	316,785	316,772	0	308,995	309,364	0	24	0	74,2	72,2	0,3	0,23
27.09.2025	-	3,685	0	324,149	323,897	0	315,958	316,222	0	24	0	75,4	72,7	0,3	0,23
28.09.2025	-	3,558	0	329,955	329,717	0	321,52	321,785	0	24	0	75,9	73,3	0,3	0,23
Итого:	-	25,316	0	4059,935	4061,013	0	3958,463	3963,025	0	298	5	74,95	73,47	0,3	0,24

Общее время работы системы 312 час.

Период нормальной работы системы 298 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
15.09.2025	0,641	130,306	130,414	0	127,059	127,245	0	10	5
28.09.2025	25,958	4190,243	4191,427	0	4085,523	4090,272	0	322	5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения