

#150855#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 132, МАДОУ
Флотская 5, Калининград

Заводской номер счётчика 14014802	Показания прибора, ГДж 20.10.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.09.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	197,001	24,204	172.797	41.272

Подпись исполнителя _____



#150300#

Отчёт за период с 20.09.2025 по 20.10.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

10153

TB7 (ASCII)

14014802

1

23.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2025	-	0,686	0	10,316	10,288	0	10,105	10,162	0	24	0	67,2	51	0,5	0,31
22.09.2025	-	1,828	0	17,746	17,686	0	17,358	17,522	0	24	0	69,7	44,6	0,5	0,31
23.09.2025	-	1,913	0	18,244	18,181	0	17,844	18,015	0	24	0	69,8	44,2	0,5	0,31
24.09.2025	-	1,785	0	17,341	17,282	0	16,961	17,121	0	24	0	69,7	44,6	0,5	0,31
25.09.2025	-	1,876	0	17,929	17,872	0	17,536	17,708	0	24	0	69,9	44,4	0,5	0,31
26.09.2025	-	1,881	0	18,049	17,995	0	17,652	17,829	0	24	0	69,9	44,5	0,5	0,31
27.09.2025	-	0,753	0	10,773	10,745	0	10,55	10,617	0	24	0	67,5	50,5	0,5	0,31
28.09.2025	-	0,75	0	10,771	10,749	0	10,549	10,62	0	24	0	67,4	50,5	0,5	0,31
29.09.2025	-	5,717	0	53,136	53,09	0	51,934	52,591	0	24	0	71,1	44,8	0,5	0,31
30.09.2025	-	8,334	0	76,661	76,723	0	75,032	76,103	0	24	0	68,4	41,9	0,5	0,31
01.10.2025	-	8,192	0	64,524	64,55	0	62,997	64,027	0	24	0	72,9	41,9	0,5	0,31
02.10.2025	-	9,086	0	79,359	79,531	0	77,522	78,816	0	24	0	72	44	0,5	0,31
03.10.2025	-	8,874	0	76,211	76,42	0	74,399	75,715	0	24	0	72,9	44,5	0,5	0,31
04.10.2025	-	7,331	0	75,566	75,94	0	73,927	75,203	0	24	0	69,2	45,6	0,5	0,31
05.10.2025	-	5,906	0	68,755	69,357	0	67,448	68,746	0	24	0	64,4	43,6	0,5	0,31
06.10.2025	-	7,041	0	70,149	70,625	0	68,726	70,04	0	24	0	66,7	42,2	0,5	0,31
07.10.2025	-	7,543	0	69,804	70,214	0	68,321	69,634	0	24	0	68,6	42,2	0,5	0,31
08.10.2025	-	7,25	0	65,185	65,543	0	63,788	65,019	0	24	0	68,8	41,7	0,5	0,31
09.10.2025	-	6,447	0	62,004	62,445	0	60,775	61,977	0	24	0	65,8	40,5	0,5	0,31
10.10.2025	-	6,757	0	61,19	61,574	0	59,941	61,118	0	24	0	67,1	40,2	0,5	0,31
11.10.2025	-	5,308	0	65	65,606	0	63,861	65,077	0	24	0	61,6	41,8	0,5	0,31
12.10.2025	-	5,422	0	65,152	65,7	0	63,982	65,158	0	24	0	62,6	42,4	0,5	0,31
13.10.2025	-	7,408	0	67,521	67,84	0	66,104	67,304	0	24	0	68,1	41,4	0,5	0,31
14.10.2025	-	7,856	0	70,669	70,946	0	69,16	70,377	0	24	0	68,8	41,7	0,5	0,31
15.10.2025	-	7,519	0	70,372	70,636	0	68,857	70,03	0	24	0	69	42,9	0,5	0,31
16.10.2025	-	7,254	0	76,02	76,408	0	74,516	75,767	0	24	0	65,7	42,5	0,5	0,31
17.10.2025	-	7,409	0	74,039	74,396	0	72,542	73,783	0	24	0	66,5	42,2	0,5	0,31
18.10.2025	-	7,294	0	76,09	76,41	0	74,507	75,711	0	24	0	67,7	44,4	0,5	0,31
19.10.2025	-	7,34	0	77,835	78,159	0	76,194	77,417	0	24	0	68,1	45,2	0,5	0,31
20.10.2025	-	10,04	0	89,609	89,567	0	87,439	88,665	0	24	0	73,7	46,4	0,5	0,31
Итого:	-	172,8	0	1676,02	1682,478	0	1640,527	1667,872	0	720	0	68,36	43,94	0,5	0,31

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	24,204	269,179	224,03	0	263,291	221,66	0	374	0
20.10.2025	197,001	1945,199	1906,509	0	1903,821	1889,533	0	1094	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения