

#165849#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 132, МАДОУ
Флотская 5, Калининград

10153
ТВ7 (АСЦП)
14014802
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	9,704	0	88,764	88,757	0	86,658	87,871	0	24	0	72,9	46,2	0,5	0,31	-
22.10.2025	8,283	0	74,272	74,349	0	72,583	73,682	0	24	0	71,1	43,9	0,5	0,31	-
23.10.2025	7,149	0	75,476	75,836	0	73,97	75,183	0	24	0	66,1	43,1	0,5	0,31	-
24.10.2025	7,099	0	68,574	68,871	0	67,167	68,313	0	24	0	67,2	42	0,5	0,31	-
25.10.2025	6,519	0	74,536	74,98	0	73,104	74,315	0	24	0	64,8	43,6	0,5	0,31	-
26.10.2025	6,74	0	73,794	74,169	0	72,311	73,494	0	24	0	66,4	44,1	0,5	0,31	-
27.10.2025	8,791	0	75,135	75,146	0	73,386	74,483	0	24	0	72,1	43,6	0,5	0,31	-
28.10.2025	8,332	0	73,327	73,382	0	71,678	72,753	0	24	0	70,8	43	0,5	0,31	-
29.10.2025	8,454	0	79,518	79,645	0	77,779	78,936	0	24	0	69,7	43,7	0,5	0,31	-
30.10.2025	8,05	0	78,499	78,724	0	76,843	78,043	0	24	0	68,2	43,2	0,5	0,31	-
31.10.2025	8,122	0	74,993	75,165	0	73,361	74,526	0	24	0	69,3	42,9	0,5	0,31	-
01.11.2025	8,633	0	77,927	78,011	0	76,164	77,311	0	24	0	71	43,9	0,5	0,31	-
02.11.2025	6,168	0	70,306	70,749	0	68,955	70,131	0	24	0	64,7	43,4	0,5	0,31	-
03.11.2025	5,863	0	69,284	69,791	0	67,995	69,194	0	24	0	63,7	43,1	0,5	0,31	-
04.11.2025	6,564	0	73,63	74,05	0	72,185	73,39	0	24	0	65,5	43,8	0,5	0,31	-
05.11.2025	7,224	0	71,384	71,696	0	69,929	71,105	0	24	0	66,9	42,2	0,5	0,31	-
06.11.2025	7,713	0	78,446	78,776	0	76,853	78,105	0	24	0	66,8	42,8	0,5	0,31	-
07.11.2025	8,682	0	75,474	75,546	0	73,758	74,897	0	24	0	71,1	43,1	0,5	0,31	-
08.11.2025	8,25	0	83,205	83,489	0	81,429	82,721	0	24	0	68,5	44,3	0,5	0,31	-
09.11.2025	8,336	0	77,472	77,503	0	75,676	76,747	0	24	0	72	45,7	0,5	0,31	-
10.11.2025	9,923	0	85,04	84,948	0	83,01	84,154	0	24	0	73,2	44,7	0,5	0,31	-
11.11.2025	9,173	0	82,466	82,507	0	80,604	81,775	0	24	0	70,7	43,6	0,5	0,31	-
12.11.2025	9,206	0	80,544	80,584	0	78,693	79,868	0	24	0	71,6	43,7	0,5	0,31	-
13.11.2025	7,959	0	81,634	81,927	0	79,991	81,238	0	24	0	66,4	42,7	0,5	0,31	-
14.11.2025	7,991	0	76,042	76,22	0	74,419	75,561	0	24	0	68,7	43,1	0,5	0,31	-
15.11.2025	8,65	0	83,082	83,12	0	81,177	82,298	0	24	0	71,5	46,1	0,5	0,31	-
16.11.2025	10,13	0	100,901	100,81	0	98,44	99,653	0	24	0	74	49,5	0,5	0,31	-
17.11.2025	11,178	0	98,789	98,576	0	96,343	97,554	0	24	0	74,7	47	0,5	0,31	-
18.11.2025	11,816	0	105,092	104,846	0	102,464	103,734	0	24	0	75,1	47,6	0,5	0,31	-
19.11.2025	11,261	0	99,956	99,723	0	97,48	98,687	0	24	0	74,7	47,1	0,5	0,31	-
20.11.2025	12,572	0	119,649	119,304	0	116,66	117,946	0	24	0	75	49,3	0,5	0,31	-
Итого:	264,535	0	2527,211	2531,2	0	2471,065	2507,668	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	63,183														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	197,001	1945,199	1906,509	0	1903,821	1889,533	0	1094	0
20.11.2025	461,537	4472,411	4437,71	0	4374,886	4397,202	0	1838	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 9:58:13