

#178283#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/11/25г.-20/12/25г.

Абонент: Флотская 5  
Адрес: ДС № 132  
Договор N: 000000000  
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001 Тип расходомера:  
Договорные раскоды: G1 max = 100.00 м3/ч G1 min = 10.00 м3/ч  
M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч  
тхв: не исп.

Серийный номер 14014802, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x01ВВ

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	F1 кгс/см2	F2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.11.25 23	74,3	47,57	26,73	5,12	3,12	107,736	107,461	105,09	106,329	-1,24	2,814	24	0	
22.11.25 23	73,41	49,4	24,01	5,12	3,12	110,59	110,42	107,93	109,165	-1,234	2,597	24	0	
23.11.25 23	75,43	52,74	22,7	5,12	3,12	132,846	132,576	129,5	130,855	-1,355	2,946	24	0	
24.11.25 23	75,38	52,2	23,18	5,12	3,12	148,75	148,354	145,007	146,458	-1,45	3,369	24	0	
25.11.25 23	74,85	49,67	25,18	5,12	3,12	128,594	128,158	125,395	126,672	-1,277	3,164	24	0	
26.11.25 23	74,65	49,69	24,96	5,12	3,12	129,361	129,035	126,159	127,541	-1,382	3,156	24	0	
27.11.25 23	74,72	49,42	25,3	5,12	3,12	126,881	126,5	123,731	125,057	-1,326	3,137	24	0	
28.11.25 23	75,44	48,88	26,56	5,12	3,12	115,651	115,296	112,739	114,01	-1,272	3,001	24	0	
29.11.25 23	74,89	50,68	24,21	5,12	3,12	118,521	118,25	115,569	116,826	-1,257	2,804	24	0	
30.11.25 23	73,76	50,9	22,87	5,12	3,12	124,022	123,802	121,017	122,307	-1,29	2,774	24	0	
01.12.25 23	74,57	48,17	26,4	5,12	3,12	114,565	114,25	111,735	113,009	-1,274	2,956	24	0	
02.12.25 23	74,79	50,16	24,63	5,12	3,12	135,762	135,438	132,392	133,848	-1,456	3,267	24	0	
03.12.25 23	74,67	47,41	27,26	5,12	3,12	109,99	109,631	107,267	108,482	-1,215	2,93	24	0	
04.12.25 23	74,2	46,32	27,88	5,12	3,12	103,314	102,985	100,781	101,956	-1,175	2,815	24	0	
05.12.25 23	73,82	45,47	28,35	5,12	3,12	94,01	93,747	91,73	92,846	-1,116	2,605	24	0	
06.12.25 23	70,34	44,41	25,92	5,12	3,12	76,564	76,539	74,859	75,838	-0,98	1,944	24	0	
07.12.25 23	72,7	46,12	26,58	5,12	3,12	84,658	84,506	82,658	83,667	-1,009	2,201	24	0	
08.12.25 23	72,91	44,33	28,58	5,12	3,12	86,274	86,084	84,224	85,301	-1,077	2,411	24	0	
09.12.25 23	69,51	42,53	26,98	5,12	3,12	79,396	79,397	77,668	78,737	-1,069	2,099	24	0	
10.12.25 23	68,9	42,03	26,86	5,12	3,12	77,077	77,154	75,421	76,523	-1,102	2,029	24	0	
11.12.25 23	69,38	42,74	26,63	5,12	3,12	81,769	81,824	79,989	81,131	-1,141	2,134	24	0	
12.12.25 23	70,87	43,31	27,56	5,12	3,12	80,074	80,074	78,27	79,376	-1,106	2,161	24	0	
13.12.25 23	71,89	45,93	25,97	5,12	3,12	84,945	84,893	82,984	84,062	-1,078	2,159	24	0	
14.12.25 23	69,87	44,37	25,5	5,12	3,12	76,034	76,09	74,364	75,395	-1,032	1,899	24	0	
15.12.25 23	73,43	45,01	28,42	5,12	3,12	90,87	90,702	88,685	89,843	-1,158	2,525	24	0	
16.12.25 23	73,81	46,13	27,68	5,12	3,12	100,298	100,091	97,866	99,097	-1,231	2,714	24	0	
17.12.25 23	74,39	47,58	26,81	5,12	3,12	107,714	107,439	105,065	106,3	-1,235	2,822	24	0	
18.12.25 23	74,25	47,66	26,58	5,12	3,12	110,854	110,58	108,137	109,403	-1,266	2,88	24	0	
19.12.25 23	73,48	45,25	28,23	5,12	3,12	92,955	92,715	90,723	91,834	-1,111	2,565	24	0	
20.12.25 23	71,57	44,76	26,81	5,12	3,12	76,841	76,785	75,08	76,069	-0,989	2,016	24	0	
<b>Итого/Средн</b>	<b>73,53</b>	<b>47,56</b>	<b>25,97</b>	<b>5,12</b>	<b>3,12</b>	<b>3106,916</b>	<b>3100,776</b>	<b>3032,032</b>	<b>3067,935</b>	<b>-35,903</b>	<b>78,892</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.11.25 23	4472,411	4477,708	4374,886	4387,802	-22,316	110,236	1838	0
20.12.25 23	7579,328	7568,888	7406,918	7465,137	-58,219	189,128	2558	0
<b>Итого</b>	<b>3106,916</b>	<b>3100,776</b>	<b>3032,032</b>	<b>3067,935</b>	<b>-35,903</b>	<b>78,892</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неисправ.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

