

#206873#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.01.2026 по 20.02.2026


Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Нимакс Плюс, ООО  
Магнитогорская 1А, Калининград

Заводской номер счётчика 00122810	Показания прибора, Гкал 20.02.2026	Предыдущие показания, Гкал 20.01.2026	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	172,863	126,385	46,478

*21.546 R*

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#206872#

Отчёт за период с 20.01.2026 по 20.02.2026.

Номер абонента  
 Порядковый номер 4344  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00122810  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 24.02.2026

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, Гкал	dQ <sub>г</sub> , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM <sub>г</sub> , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.01.2026	-12,2	0,454	0	36,85	67,62	0	36,37	67,24	0	0	24	0	0	46,3	33,8	12,49	0,7	0,7
22.01.2026	-11,6	1,045	0	56,46	55,33	0	55,28	54,68	0	0	24	0	0	67,2	48,3	18,89	0,7	0,7
23.01.2026	-8,3	0,454	0	36,85	67,62	0	36,37	67,24	0	0	24	0	0	46,3	33,8	12,49	0,7	0,7
24.01.2026	-9,4	0,449	0	36,88	62,85	0	36,47	62,51	0	0	24	0	0	46,4	34	12,34	0,7	0,7
25.01.2026	-7,3	25,167	0	1363,76	1337,35	0	1339,24	1325,83	0	0	744	0	0	62,9	44,1	18,8	0,7	0,7
26.01.2026	-4,4	0,507	0	36,92	52,57	0	36,44	52,26	0	0	24	0	0	48,9	34,9	13,97	0,7	0,7
27.01.2026	-3,8	0,494	0	37,28	57,77	0	36,8	57,45	0	0	24	0	0	48	34,4	13,54	0,7	0,7
28.01.2026	-6	0,52	0	38,07	54,18	0	37,59	53,88	0	0	24	0	0	48,2	34,3	13,87	0,7	0,7
29.01.2026	-9,7	0,554	0	38	49,32	0	37,52	49,04	0	0	24	0	0	50	35,2	14,84	0,7	0,7
30.01.2026	-12,4	0,61	0	38,04	50,74	0	37,56	50,41	0	0	24	0	0	52,5	36,3	16,24	0,7	0,7
31.01.2026	-13,8	0,853	0	67,08	61,06	0	66,12	60,58	0	0	24	0	0	55,8	42,8	12,95	0,7	0,7
01.02.2026	-18,9	0,771	0	29,06	28,38	0	28,37	28,22	0	0	24	0	0	69,2	42	27,24	0,7	0,7
02.02.2026	-20,1	1,048	0	47,6	46,53	0	46,53	46,07	0	0	24	0	0	70,2	47,7	22,52	0,7	0,7
03.02.2026	-18	0,837	0	67,12	65,12	0	66,16	64,64	0	0	24	0	0	56,2	43,5	12,69	0,7	0,7
04.02.2026	-12,3	0,634	0	44,46	57,96	0	43,85	57,57	0	0	24	0	0	55,4	39,4	15,97	0,7	0,7
05.02.2026	-7,6	0,519	0	25,68	50,72	0	25,24	50,43	0	0	24	0	0	55,6	35	20,54	0,7	0,7
06.02.2026	-3,2	0,799	0	32,12	31,33	0	31,45	31,04	0	0	24	0	0	68,2	42,7	25,51	0,7	0,7
07.02.2026	-3,3	0,717	0	27,24	26,57	0	26,69	26,3	0	0	24	0	0	66,6	39,8	26,85	0,7	0,7
08.02.2026	-4,9	0,672	0	23,81	23,21	0	23,33	22,97	0	0	24	0	0	66,4	37,5	28,97	0,7	0,7
09.02.2026	-12,1	0,923	0	36,22	35,3	0	35,43	34,92	0	0	24	0	0	69,6	43,5	26,05	0,7	0,7
10.02.2026	-12,4	0,686	0	46,72	43,17	0	46,06	42,81	0	0	24	0	0	54,4	39,4	14,98	0,7	0,7
11.02.2026	-3,8	0,94	0	43,21	42,18	0	42,31	41,7	0	0	24	0	0	67,1	44,8	22,27	0,7	0,7
12.02.2026	-0,7	0,616	0	40,93	40,26	0	40,33	40,02	0	0	24	0	0	52,7	37,4	15,28	0,7	0,7
13.02.2026	-1,2	0,652	0	49,4	48,6	0	48,79	48,36	0	0	24	0	0	52,1	38,7	13,41	0,7	0,7
14.02.2026	-6,7	0,484	0	37,77	37,19	0	37,31	37,03	0	0	24	0	0	49,5	36,5	13,02	0,7	0,7
15.02.2026	-11,2	0,865	0	26,88	26,05	0	26,16	25,81	0	0	24	0	0	75,7	42,6	33,08	0,7	0,7
16.02.2026	-17,4	0,892	0	26,87	26,01	0	26,15	25,77	0	0	24	0	0	76,9	42,8	34,09	0,7	0,7
17.02.2026	-11,6	0,882	0	26,91	26,06	0	26,19	25,82	0	0	24	0	0	76,4	42,7	33,7	0,7	0,7
18.02.2026	-	0,839	0	26,81	25,99	0	26,09	25,75	0	0	24	0	0	74	41,8	32,19	0,7	0,7
19.02.2026	-	0,796	0	26,73	25,95	0	26,01	25,71	0	0	24	0	0	71,7	41	30,66	0,7	0,7
20.02.2026	-	0,799	0	31,35	30,51	0	30,61	30,19	0	0	24	0	0	68,6	42,4	26,24	0,7	0,7
Итого:	-9,4	46,478	0	2503,08	2653,5	0	2458,82	2632,25	0	0	1464	0	-	60,29	39,78	20,51	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 1464 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.01.2026	126,385	9315,01	10909,37	0	9201,54	10849,35	0
20.02.2026	172,863	11818,09	13562,87	0	11660,36	13481,6	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения