

#282539#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Форт 13, ООО, УК
Адрес потребителя Мира пр-т 66-68, Калининград
Номер абонента 7133
Порядковый номер ВКТ-7
Тип теплосчётчика 00262885
Заводской номер 1
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	2,074	0,051	71,49	69,35	69,21	68,3	0,91	24	0	0	86,4	57,3	29,18	0,6	0,4	-
19.02.2026	1,918	0,042	70,15	68,27	68,02	67,31	0,71	24	0	0	83	55,4	27,59	0,6	0,4	-
20.02.2026	1,909	0,042	71,86	69,98	69,72	69,01	0,71	24	0	0	82,6	55,9	26,75	0,6	0,4	-
21.02.2026	1,868	0,044	70,74	68,92	68,67	67,96	0,71	24	0	0	81,9	55,3	26,59	0,6	0,4	-
22.02.2026	1,746	0,04	73,39	71,74	71,44	70,78	0,66	24	0	0	78,2	54,3	23,91	0,6	0,4	-
23.02.2026	1,672	0,027	71,86	70,47	69,97	69,51	0,46	24	0	0	77,3	53,7	23,53	0,6	0,4	-
24.02.2026	1,641	0,03	69,85	68,48	68,03	67,52	0,51	24	0	0	76,6	52,9	23,73	0,6	0,4	-
25.02.2026	1,723	0,031	70,77	69,27	68,85	68,31	0,54	24	0	0	78,7	54,2	24,55	0,6	0,4	-
26.02.2026	1,649	0,036	70,26	68,79	68,45	67,83	0,62	24	0	0	76,9	53,4	23,57	0,6	0,4	-
27.02.2026	1,579	0,036	73,5	72,06	71,69	71,1	0,59	24	0	0	74,3	52,8	21,57	0,6	0,4	-
28.02.2026	1,572	0,036	75,51	74,06	73,68	73,09	0,59	24	0	0	74,3	53,4	20,87	0,6	0,4	-
01.03.2026	1,526	0,033	71,86	70,49	70,12	69,57	0,55	24	0	0	73,9	52,5	21,35	0,6	0,4	-
02.03.2026	1,546	0,034	71,67	70,28	69,93	69,35	0,58	24	0	0	74,1	52,5	21,66	0,6	0,4	-
03.03.2026	1,564	0,033	74,19	72,77	72,38	71,81	0,57	24	0	0	74,2	53	21,16	0,6	0,4	-
04.03.2026	1,537	0,034	71,04	69,69	69,31	68,76	0,55	24	0	0	73,9	52,2	21,74	0,6	0,4	-
05.03.2026	1,551	0,03	72,73	71,37	70,95	70,44	0,51	24	0	0	74,1	52,6	21,46	0,6	0,4	-
06.03.2026	1,562	0,031	74,05	72,66	72,21	71,69	0,52	24	0	0	74,6	53,3	21,23	0,6	0,4	-
07.03.2026	1,534	0,03	74,45	73,1	72,62	72,12	0,5	24	0	0	74,1	53,4	20,74	0,6	0,4	-
08.03.2026	1,517	0,032	76,83	75,46	74,97	74,44	0,53	24	0	0	73,9	54	19,86	0,6	0,4	-
09.03.2026	1,507	0,037	77,3	75,94	75,49	74,89	0,6	24	0	0	73,8	54,3	19,5	0,6	0,4	-
10.03.2026	1,472	0,029	76,76	75,49	74,9	74,46	0,44	24	0	0	73,7	54,4	19,31	0,6	0,4	-
11.03.2026	1,461	0,026	78,05	76,79	76,14	75,69	0,45	24	0	0	73,8	55	18,85	0,6	0,4	-
12.03.2026	1,455	0,028	77,04	75,8	75,17	74,74	0,43	24	0	0	74	55	18,99	0,6	0,4	-
13.03.2026	1,486	0,031	79,6	78,31	77,68	77,17	0,51	24	0	0	74	55,3	18,73	0,6	0,4	-
14.03.2026	1,442	0,031	79,81	78,53	77,9	77,38	0,52	24	0	0	73,6	55,5	18,1	0,6	0,4	-
15.03.2026	1,416	0,029	77,02	75,76	75,18	74,72	0,46	24	0	0	73,3	54,9	18,44	0,6	0,4	-
16.03.2026	1,462	0,028	76,8	75,51	74,88	74,45	0,43	24	0	0	74,2	55,1	19,15	0,6	0,4	-
17.03.2026	1,456	0,03	78,09	76,84	76,18	75,73	0,45	24	0	0	73,8	55	18,73	0,6	0,4	-
18.03.2026	1,434	0,022	75,69	74,53	73,85	73,51	0,34	24	0	0	73,6	54,5	19,13	0,6	0,4	-
Итого:	46,279	0	2152,36	2110,71	2097,59	2081,64	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,279															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	730,698	24548,96	19953,39	23938,92	19683,41
18.03.2026	776,977	26701,32	22064,1	26036,51	21765,05

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:32:56