

#189926#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Форт 13, ООО, УК
Мира пр-т 66-68, Калининград

7133
ВКТ-7
00262885
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	1,801	0,058	70,68	68,59	68,65	67,63	1,02	24	0	0	81,2	55,8	25,34	0,6	0,4	-3,9
25.11.2025	1,756	0,059	71,55	69,49	69,62	68,53	1,09	24	0	0	79,4	55,1	24,3	0,6	0,4	-0,9
27.11.2025	1,738	0,06	70,8	68,77	68,88	67,81	1,07	24	0	0	78,8	54,4	24,35	0,6	0,4	-0,4
28.11.2025	1,681	0,055	70,36	68,39	68,44	67,43	1,01	24	0	0	77,6	53,9	23,73	0,6	0,4	-0,4
29.11.2025	1,695	0,056	70,76	68,77	68,84	67,81	1,03	24	0	0	77,6	53,8	23,79	0,6	0,4	-0,3
30.11.2025	1,729	0,059	71,07	69,04	69,18	68,08	1,1	24	0	0	78	53,9	24,09	0,6	0,4	-0,5
01.12.2025	1,68	0,056	72,25	70,3	70,34	69,34	1	24	0	0	76,7	53,6	23,08	0,6	0,4	-
02.12.2025	1,731	0,056	71,59	69,6	69,67	68,64	1,03	24	0	0	78,2	54,2	23,99	0,6	0,4	-
03.12.2025	1,605	0,052	73,36	71,54	71,5	70,58	0,92	24	0	0	74,6	52,8	21,74	0,6	0,4	-
04.12.2025	1,556	0,057	73,39	71,59	71,65	70,63	1,02	24	0	0	72,8	51,9	20,95	0,6	0,4	-
05.12.2025	1,522	0,054	74,93	73,23	73,24	72,27	0,97	24	0	0	72,2	52,1	20,04	0,6	0,4	-
06.12.2025	1,508	0,056	76,16	74,37	74,41	73,41	1	24	0	0	72,1	52,6	19,54	0,6	0,4	-
07.12.2025	1,504	0,06	73,74	71,97	72,06	71,01	1,05	24	0	0	72,1	52	20,07	0,6	0,4	-
08.12.2025	1,526	0,057	75,37	73,52	73,61	72,56	1,05	24	0	0	72,5	52,6	19,95	0,6	0,4	-
09.12.2025	1,489	0,053	76,82	75,04	75,04	74,08	0,96	24	0	0	71,9	52,8	19,12	0,6	0,4	-
10.12.2025	1,477	0,048	77,59	75,99	75,8	75,03	0,77	24	0	0	72,1	53,2	18,91	0,6	0,4	-
11.12.2025	1,124	0,083	66,2	64,49	64,67	63,59	1,08	24	0	1	72,1	55,7	16,39	0,6	0,4	-
12.12.2025	1,4	0,047	76,75	75,24	74,99	74,2	0,79	24	0	0	72,2	54,2	18,08	0,6	0,4	-
13.12.2025	1,461	0,045	75,6	74,08	73,89	73,12	0,77	24	0	0	72	52,8	19,19	0,6	0,4	-
14.12.2025	1,491	0,045	76,94	75,37	75,17	74,41	0,76	24	0	0	72,2	52,9	19,29	0,6	0,4	-
15.12.2025	1,485	0,046	74,2	72,66	72,5	71,7	0,8	24	0	0	72,2	52,3	19,88	0,6	0,4	-
16.12.2025	1,575	0,042	75,17	73,6	73,34	72,64	0,7	24	0	0	74,2	53,3	20,94	0,6	0,4	-
17.12.2025	1,685	0,048	75,06	73,3	73,14	72,34	0,8	24	0	0	77,2	54,8	22,41	0,6	0,4	-
18.12.2025	1,623	0,043	73,89	72,25	71,98	71,29	0,69	24	0	0	76	54	21,99	0,6	0,4	-
19.12.2025	1,538	0,047	75,32	73,77	73,59	72,81	0,78	24	0	0	73	52,7	20,3	0,6	0,4	-
20.12.2025	1,503	0,042	76,41	74,92	74,67	73,96	0,71	24	0	0	71,9	52,4	19,57	0,6	0,4	-
21.12.2025	1,51	0,042	76,54	75,03	74,77	74,07	0,7	24	0	0	72,3	52,7	19,66	0,6	0,4	-
22.12.2025	1,512	0,036	76,81	75,38	75,02	74,41	0,61	24	0	0	72,7	53	19,71	0,6	0,4	-
23.12.2025	1,708	0,029	74,11	72,61	72,11	71,62	0,49	24	0	0	78,8	55,5	23,28	0,6	0,4	-
Итого:	45,613	0	2143,42	2092,9	2090,77	2065	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,613															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	573,012	18486,55	14063,57	18051,61	13877,04
23.12.2025	618,625	20629,97	16156,47	20142,38	15942,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.12.2025 12:16:18