

#179333#

Отчет за период с 23.11.2025 до 24.12.2025

Абонент: Форт,13
Адрес установки: Москвина,1
Тепловычислитель: SKM-01
Заводской № : 32930
Отчет сформирован: 24.12.2019
Ведомость регистрации параметров:

Time	dE,Gcal	dM1,t	dM2,t	dM1-dM2,t	T1,°C	T2,°C	dTrun,h	Error,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.11.2025 0:00	0,751	33,13	33,53	-0,4	80,81	58,19	24	0
24.11.2025 0:00	0,752	32,97	33,4	-0,43	81,36	58,57	24	0
25.11.2025 0:00	0,734	33,07	33,5	-0,43	79,16	57	24	0
26.11.2025 0:00	0,73	32,96	33,4	-0,44	78,6	56,48	24	0
27.11.2025 0:00	0,715	32,83	33,26	-0,43	77,73	55,97	24	0
28.11.2025 0:00	0,706	32,57	32,99	-0,42	77,24	55,61	24	0
29.11.2025 0:00	0,713	33,05	33,48	-0,43	77,41	55,86	24	0
30.11.2025 0:00	0,709	32,9	33,34	-0,44	77,43	55,91	24	0
01.12.2025 0:00	0,691	32,62	33,04	-0,42	76,35	55,19	24	0
02.12.2025 0:00	0,745	33,29	33,73	-0,44	78,14	55,76	24	0
03.12.2025 0:00	0,681	32,56	32,99	-0,43	74,25	53,36	24	0
04.12.2025 0:00	0,699	33,05	33,16	-0,11	73,71	52,59	24	0
05.12.2025 0:00	0,677	32,27	32,68	-0,41	73,63	52,68	24	0
06.12.2025 0:00	0,661	31,99	32,41	-0,42	73,62	52,98	24	0
07.12.2025 0:00	0,678	32,77	33,17	-0,4	73,54	52,89	24	0
08.12.2025 0:00	0,654	32,41	32,83	-0,42	73,52	53,36	24	0
09.12.2025 0:00	0,61	31,54	31,99	-0,45	73,58	54,24	24	0
10.12.2025 0:00	0,61	31,65	32,09	-0,44	73,76	54,51	24	0
11.12.2025 0:00	0,605	31,66	32,11	-0,45	73,46	54,36	24	0
12.12.2025 0:00	0,617	31,95	32,39	-0,44	73,41	54,11	24	0
13.12.2025 0:00	0,644	32,85	33,3	-0,45	73,39	53,81	24	0
14.12.2025 0:00	0,615	32,03	32,47	-0,44	73,7	54,53	24	0
15.12.2025 0:00	0,629	32,98	33,41	-0,43	72,34	53,26	24	0
16.12.2025 0:00	0,658	33,13	33,58	-0,45	73,94	54,13	24	0
17.12.2025 0:00	0,698	33,65	34,09	-0,44	76,39	55,65	24	0
18.12.2025 0:00	0,696	33,51	33,95	-0,44	76,17	55,43	24	0
19.12.2025 0:00	0,647	32,64	33,06	-0,42	73,76	53,98	24	0
20.12.2025 0:00	0,625	32,23	32,65	-0,42	73,44	54,04	24	0
21.12.2025 0:00	0,616	32,09	32,53	-0,44	73,54	54,38	24	0
22.12.2025 0:00	0,619	32,23	32,67	-0,44	73,82	54,64	24	0
23.12.2025 0:00	0,716	33	33,39	-0,39	78,38	56,66	24	0
31,00	20,90	1011,58	1024,59	-13,01	75,47	54,84	744,00	---

Общее время работы системы 744,00 час.


Период нормальной работы 744,00 час.

Показание интеграторов:

Time	E,Gcal	M1,t	M2,t	M1-M2,t	Trun,h
1	2	3	4	5	6
23.11.2025 14:32	1797,31	89997,87	90987,47	-1889,6	158813,3
24.12.2025 14:32	1818,21	90109,45	92012,06	-1902,61	159557,3

Представитель абонента

Представитель теплоснабжения



с 24.11.25 по 17.12.25