

#282538#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель МариНПО, АО 573
Адрес потребителя Коперника 21, Калининград
Номер абонента 573
Порядковый номер 10210
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 24218031
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.02.2026 | 1,233 | 0,2 | 8,429 | 8,305 | 1,052 | 8,204 | 8,218 | 1,041 | 24 | 0 | 77,6 | 47,1 | 0,01 | 0 | - |
| 22.02.2026 | 1,221 | 0,183 | 9,108 | 8,988 | 1,286 | 8,882 | 8,891 | 1,272 | 24 | 0 | 74,5 | 47,8 | 0,01 | 0,01 | - |
| 23.02.2026 | 1,19 | 0,227 | 8,91 | 8,798 | 1,33 | 8,693 | 8,705 | 1,316 | 24 | 0 | 73,6 | 47,3 | 0,01 | 0,01 | - |
| 24.02.2026 | 1,15 | 0,233 | 8,512 | 8,41 | 1,351 | 8,309 | 8,325 | 1,337 | 24 | 0 | 72,7 | 46,3 | 0,01 | 0 | - |
| 25.02.2026 | 1,199 | 0,231 | 8,707 | 8,595 | 1,326 | 8,489 | 8,503 | 1,312 | 24 | 0 | 74,7 | 47,5 | 0,01 | 0 | - |
| 26.02.2026 | 1,166 | 0,233 | 8,591 | 8,483 | 1,327 | 8,384 | 8,397 | 1,314 | 24 | 0 | 73,1 | 46,4 | 0,01 | 0 | - |
| 27.02.2026 | 1,138 | 0,227 | 9,209 | 9,103 | 1,334 | 9 | 9,01 | 1,32 | 24 | 0 | 70,8 | 46,7 | 0,01 | 0 | - |
| 28.02.2026 | 1,094 | 0,23 | 8,644 | 8,543 | 1,393 | 8,449 | 8,457 | 1,379 | 24 | 0 | 70,5 | 46,3 | 0,01 | 0 | - |
| 01.03.2026 | 1,098 | 0,236 | 8,936 | 8,834 | 1,396 | 8,735 | 8,742 | 1,382 | 24 | 0 | 70,4 | 47 | 0,01 | 0 | - |
| 02.03.2026 | 1,1 | 0,242 | 8,778 | 8,677 | 1,379 | 8,579 | 8,589 | 1,365 | 24 | 0 | 70,6 | 46,5 | 0,01 | 0 | - |
| 03.03.2026 | 1,111 | 0,237 | 9,207 | 9,106 | 1,333 | 8,998 | 9,01 | 1,319 | 24 | 0 | 70,7 | 47,5 | 0,01 | 0 | - |
| 04.03.2026 | 1,065 | 0,234 | 8,715 | 8,619 | 1,257 | 8,52 | 8,532 | 1,244 | 24 | 0 | 70,3 | 46,5 | 0,01 | 0 | - |
| 05.03.2026 | 1,091 | 0,216 | 8,738 | 8,642 | 1,373 | 8,541 | 8,554 | 1,359 | 24 | 0 | 70,5 | 46,6 | 0,01 | 0 | - |
| 06.03.2026 | 1,092 | 0,236 | 8,402 | 8,307 | 1,456 | 8,21 | 8,223 | 1,441 | 24 | 0 | 71 | 46,5 | 0,01 | 0 | - |
| 07.03.2026 | 1,071 | 0,248 | 8,219 | 8,124 | 1,496 | 8,034 | 8,043 | 1,481 | 24 | 0 | 70,3 | 46,1 | 0,01 | 0 | - |
| 08.03.2026 | 1,065 | 0,251 | 8,136 | 8,043 | 1,62 | 7,954 | 7,961 | 1,604 | 24 | 0 | 70,2 | 46,6 | 0,01 | 0 | - |
| 09.03.2026 | 1,062 | 0,27 | 7,772 | 7,682 | 1,759 | 7,599 | 7,606 | 1,742 | 24 | 0 | 69,9 | 45,9 | 0,01 | 0 | - |
| 10.03.2026 | 1,09 | 0,289 | 8,038 | 7,95 | 1,897 | 7,859 | 7,868 | 1,878 | 24 | 0 | 70 | 46,8 | 0,01 | 0 | - |
| 11.03.2026 | 1,086 | 0,319 | 7,808 | 7,722 | 2,003 | 7,634 | 7,643 | 1,983 | 24 | 0 | 70,1 | 47,1 | 0,01 | 0 | - |
| 12.03.2026 | 1,184 | 0,336 | 9,103 | 9,008 | 1,981 | 8,896 | 8,908 | 1,959 | 24 | 0 | 70,7 | 48,5 | 0,01 | 0 | - |
| 13.03.2026 | 1,106 | 0,355 | 7,954 | 7,865 | 2,049 | 7,775 | 7,783 | 2,029 | 24 | 0 | 70,3 | 47,4 | 0,01 | 0 | - |
| 14.03.2026 | 1,03 | 0,347 | 6,985 | 6,908 | 2,152 | 6,831 | 6,839 | 2,132 | 24 | 0 | 69,6 | 46,5 | 0,01 | 0 | - |
| 15.03.2026 | 1,184 | 0,35 | 8,914 | 8,824 | 2,177 | 8,716 | 8,727 | 2,153 | 24 | 0 | 70 | 48,2 | 0,01 | 0 | - |
| 16.03.2026 | 1,268 | 0,387 | 9,948 | 9,847 | 2,123 | 9,72 | 9,733 | 2,098 | 24 | 0 | 71,1 | 49,6 | 0,01 | 0 | - |
| 17.03.2026 | 1,257 | 0,391 | 9,929 | 9,825 | 2,114 | 9,705 | 9,713 | 2,09 | 24 | 0 | 70,7 | 49,4 | 0,01 | 0 | - |
| 18.03.2026 | 1,171 | 0,387 | 8,393 | 8,302 | 2,16 | 8,205 | 8,216 | 2,138 | 24 | 0 | 70,3 | 47,2 | 0 | 0 | - |
| 19.03.2026 | 0,779 | 0,371 | 5,097 | 5,028 | 2,081 | 4,988 | 4,976 | 2,063 | 24 | 0 | 67,9 | 46,7 | 0 | 0 | - |
| 20.03.2026 | 1,06 | 0,329 | 7,668 | 7,585 | 2,378 | 7,503 | 7,507 | 2,357 | 24 | 0 | 68,1 | 46,7 | 0,01 | 0 | - |
| Итого: | 31,361 | 0 | 236,85 | 234,123 | 46,583 | 231,412 | 231,679 | 46,108 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 7,49 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 20.02.2026 | 44,213 | 705,495 | 701,113 | 34,886 | 686,709 | 687,532 | 34,398 | 2118 | 3 |
| 20.03.2026 | 75,575 | 942,343 | 935,237 | 81,469 | 918,125 | 919,21 | 80,508 | 2790 | 3 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 8:57:09