

#179512#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/11/25г.-23/12/25г.

Абонент: Иванихиной 2-4а

Адрес: ЖКМР

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 40.00 м3/ч G1 min = 0.60 м3/ч

Серийный номер 20103991, ЕД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хD907

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Q _{теп} Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.25 23	62,06	49,89	12,17	5,33	4,95	620,27	609,365	7,42	24	0	
24.11.25 23	62,15	49,97	12,19	4,98	4,59	618,095	607,167	7,405	24	0	
25.11.25 23	59,77	48,37	11,4	4,82	4,41	616,67	606,551	6,921	24	0	
26.11.25 23	60,63	48,9	11,72	4,73	4,32	617,3	606,878	7,12	24	0	
27.11.25 23	60,21	48,72	11,49	5,32	4,91	618,11	607,858	6,988	24	0	
28.11.25 23	58,98	48	10,98	5,3	4,87	616,705	606,818	6,669	24	0	
29.11.25 23	59,42	48,27	11,15	5,5	5,07	616,53	608,515	6,791	24	0	
30.11.25 23	59,75	48,43	11,32	5,06	4,63	617	606,888	6,873	24	0	
01.12.25 23	57,95	47,29	10,66	4,99	4,55	614,755	605,267	6,455	24	0	
02.12.25 23	60,32	48,82	11,5	5,28	4,86	617,195	606,868	6,983	24	0	
03.12.25 23	55,79	45,85	9,94	4,75	4,29	612,82	604	6,006	24	0	
04.12.25 23	54,04	44,73	9,3	4,73	4,26	610,58	602,349	5,607	24	0	
05.12.25 23	52,11	43,53	8,57	4,8	4,32	611,06	603,383	5,175	24	0	
06.12.25 23	50,83	42,73	8,09	4,93	4,44	610,065	602,772	4,881	24	0	
07.12.25 23	52,71	44,03	8,69	5,21	4,72	613,875	605,965	5,267	24	0	
08.12.25 23	52,19	43,68	8,51	4,8	4,31	611,035	603,321	5,137	24	0	
09.12.25 23	49,87	42,19	7,68	5,33	4,83	610,725	603,694	4,639	24	0	
10.12.25 23	49,05	41,75	7,29	4,91	4,4	610,49	603,701	4,406	24	0	
11.12.25 23	49,26	41,83	7,43	5,18	4,68	609,21	602,384	4,478	24	0	
12.12.25 23	50,31	42,52	7,79	5,23	4,74	609,685	602,531	4,695	24	0	
13.12.25 23	52,38	43,9	8,48	5,72	5,23	615,005	607,204	5,151	24	0	
14.12.25 23	51,41	43,2	8,21	5,15	4,65	610,84	603,373	4,955	24	0	
15.12.25 23	54,12	44,93	9,19	5,7	5,22	616,15	607,8	5,588	24	0	
16.12.25 23	55,36	45,66	9,7	5,48	5,02	614,95	606,277	5,883	24	0	
17.12.25 23	57,88	47,34	10,54	5,46	5,02	618,43	608,926	6,419	24	0	
18.12.25 23	57,66	47,22	10,44	4,99	4,55	615,94	606,494	6,334	24	0	
19.12.25 23	54,3	45,05	9,25	5,47	4,99	615,95	607,535	5,623	24	0	
20.12.25 23	52,1	43,6	8,5	4,88	4,39	612,065	604,367	5,141	24	0	
21.12.25 23	51,78	43,41	8,37	5,17	4,67	612,525	604,945	5,065	24	0	

22.12.25 23	52,18	43,66	8,51	5,13	4,64	613,33	605,606	5,158	24	0
23.12.25 23	58,67	47,7	10,98	6,32	5,89	621,335	611,53	6,716	24	0
Итого/Средн	55,34	45,66	9,68	5,18	4,72	19050,695	18780,332	181,947	744	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	MI	Q _{гв}	VHP	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
22.11.25 23	14946,6	14759,51	123,117	585	147
23.12.25 23	33997,295	33539,842	305,064	1329	147
Итого	19050,695	18780,332	181,947	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

