

#179491#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Беланова 105, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00211613	Показания прибора, Гкал 23.12.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	522,982	472,529	50.453

Подпись исполнителя _____



[Handwritten signature]
25

#179490#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7826
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00211613
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2025	-3,9	2,038	0,008	60,38	59,04	58,77	58,53	0,24	24	0	0	77,8	43,4	34,42	0,6	0,4
25.11.2025	-0,9	1,972	0,002	59,85	58,6	58,33	58,16	0,17	24	0	0	75,4	41,7	33,69	0,6	0,4
26.11.2025	-0,4	1,953	0,003	59,88	58,63	58,37	58,18	0,19	24	0	0	75,4	42	33,32	0,6	0,4
27.11.2025	-1,3	1,909	0,004	61,19	59,96	59,67	59,48	0,19	24	0	0	74,5	42,6	31,85	0,6	0,4
28.11.2025	-0,4	1,868	0,005	58,01	56,82	56,57	56,35	0,22	24	0	0	74	41,1	32,86	0,6	0,4
29.11.2025	-0,3	1,973	0,003	61,07	59,81	59,54	59,35	0,19	24	0	0	74,3	41,3	33	0,6	0,4
30.11.2025	-0,5	1,942	0,002	61,32	60,07	59,79	59,6	0,19	24	0	0	74,6	42,3	32,32	0,6	0,4
01.12.2025	-	1,839	0,003	58,6	57,41	57,2	56,96	0,24	24	0	0	73,1	41,2	31,97	0,6	0,4
02.12.2025	-	1,973	0,006	60,98	59,71	59,44	59,2	0,24	24	0	0	74,9	41,9	33,02	0,6	0,4
03.12.2025	-	1,771	0,002	55,75	54,64	54,42	54,22	0,2	24	0	0	71,5	39,1	32,41	0,6	0,4
04.12.2025	-	1,628	0,007	52,74	51,73	51,58	51,32	0,26	24	0	0	70,7	39,3	31,34	0,6	0,4
05.12.2025	-	1,461	0,004	46,71	45,81	45,71	45,48	0,23	24	0	0	70,3	38,5	31,79	0,6	0,4
06.12.2025	-	1,409	0,005	44,39	43,53	43,44	43,23	0,21	24	0	0	69,8	37,6	32,23	0,6	0,4
07.12.2025	-	1,575	0,008	50,54	49,58	49,45	49,19	0,26	24	0	0	70,2	38,6	31,64	0,6	0,4
08.12.2025	-	1,497	0,004	47,54	46,61	46,49	46,28	0,21	24	0	0	70,3	38,3	32,05	0,6	0,4
09.12.2025	-	1,414	0,003	41,34	40,5	40,44	40,27	0,17	24	0	0	69,7	34,9	34,83	0,6	0,4
10.12.2025	-	1,303	0	39,21	38,43	38,37	38,19	0,18	24	0	0	69,4	35,6	33,8	0,6	0,4
11.12.2025	-	1,31	0	40,04	39,26	39,19	39,03	0,16	24	0	0	69,3	36	33,29	0,6	0,4
12.12.2025	-	1,382	0,002	42,65	41,83	41,73	41,56	0,17	24	0	0	69,6	36,6	33,05	0,6	0,4
13.12.2025	-	1,552	0,005	49,4	48,46	48,31	48,08	0,23	24	0	0	70,3	38,4	31,91	0,6	0,4
14.12.2025	-	1,51	0,003	46,62	45,71	45,6	45,42	0,18	24	0	0	69,7	36,6	33,05	0,6	0,4
15.12.2025	-	1,65	0,006	52,81	51,78	51,64	51,37	0,27	24	0	0	70,3	38,6	31,74	0,6	0,4
16.12.2025	-	1,639	0,003	54,49	53,46	53,27	53,04	0,23	24	0	0	71	40,4	30,58	0,6	0,4
17.12.2025	-	1,826	0,005	57,51	56,34	56,17	55,91	0,26	24	0	0	73,4	41,1	32,32	0,6	0,4
18.12.2025	-	1,785	0,003	57,53	56,37	56,17	55,94	0,23	24	0	0	72,7	41,1	31,63	0,6	0,4
19.12.2025	-	1,69	0,006	52,11	51,06	50,97	50,73	0,24	24	0	0	70,6	37,6	32,94	0,6	0,4
20.12.2025	-	1,515	0,001	47,22	46,3	46,17	46,03	0,14	24	0	0	70,2	37,5	32,7	0,6	0,4
21.12.2025	-	1,538	0,005	47,56	46,61	46,51	46,3	0,21	24	0	0	70,2	37,2	32,9	0,6	0,4
22.12.2025	-	1,613	0,004	51,8	50,8	50,65	50,43	0,22	24	0	0	70,4	38,8	31,67	0,6	0,4
23.12.2025	-	1,918	0,006	58,4	57,19	56,95	56,72	0,23	24	0	0	74,6	41,1	33,49	0,6	0,4
Итого:	-1,5	50,453	0,118	1577,64	1546,05	1540,91	1534,55	6,36	720	0	-	71,94	39,35	32,59	0,6	0,4

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2025	472,529	17060,53	16665,69	16696,17	16528,67
23.12.2025	522,982	18638,17	18211,74	18237,08	18063,22

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения