

#193168#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Беланова 105, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00211613	Показания прибора, Гкал 23.01.2026	Предыдущие показания, Гкал 23.12.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	590,463	522,982	67.481

Подпись исполнителя _____



#193167#

Отчёт за период с 23.12.2025 по 23.01.2026.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7826
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00211613
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.01.2026

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.12.2025	-6,3	2,15	0,005	59,89	58,46	58,13	57,89	0,24	24	0	0	81,6	44,8	36,81	0,6	0,4
25.12.2025	-5,6	2,065	0,009	61,12	59,75	59,46	59,17	0,29	24	0	0	78,6	44,1	34,47	0,6	0,4
26.12.2025	4,4	1,596	0,004	49,15	48,16	48,02	47,86	0,16	24	0	0	70,8	37,7	33,1	0,6	0,4
27.12.2025	5,4	1,645	0,001	50,62	49,61	49,48	49,29	0,19	24	0	0	70,2	37	33,15	0,6	0,4
28.12.2025	3,8	1,676	0,005	55,55	54,49	54,31	54,06	0,25	24	0	0	70	39,4	30,69	0,6	0,4
29.12.2025	2,5	1,788	0,005	57,29	56,14	55,97	55,72	0,25	24	0	0	71,9	40,2	31,78	0,6	0,4
30.12.2025	-1,1	1,983	0,004	59,23	57,94	57,71	57,49	0,22	24	0	0	76,1	41,9	34,19	0,6	0,4
31.12.2025	-4,2	2,144	0,01	61,35	59,93	59,7	59,4	0,3	24	0	0	78,8	43,2	35,64	0,6	0,4
01.01.2026	-5,2	1,961	0,002	60,2	58,89	58,55	58,35	0,2	24	0	0	78,3	44,9	33,32	0,6	0,4
02.01.2026	1,2	1,838	0,008	56,53	55,32	55,15	54,88	0,27	24	0	0	75,1	42	33,1	0,6	0,4
03.01.2026	-0,6	2,023	0,007	61,58	60,24	60,03	59,75	0,28	24	0	0	75,8	42,3	33,5	0,6	0,4
04.01.2026	-4	2,182	0,011	62,97	61,51	61,3	60,97	0,33	24	0	0	78,2	42,9	35,34	0,6	0,4
05.01.2026	-3	2,086	0,009	60,57	59,17	58,95	58,63	0,32	24	0	0	78,5	43,3	35,19	0,6	0,4
06.01.2026	-5,5	2,178	0,006	60,45	58,98	58,73	58,45	0,28	24	0	0	81	44,1	36,9	0,6	0,4
07.01.2026	-7,8	2,315	0,006	63,76	62,18	61,86	61,58	0,28	24	0	0	82	44,8	37,17	0,6	0,4
08.01.2026	-11	2,449	0,012	69,21	67,51	67,13	66,78	0,35	24	0	0	83,4	47,2	36,21	0,6	0,4
09.01.2026	-9,6	2,437	0,007	65,59	63,94	63,59	63,3	0,29	24	0	0	83,6	45,5	38,07	0,6	0,4
10.01.2026	-5,2	2,162	0,007	61,14	59,68	59,39	59,1	0,29	24	0	0	80,6	44,5	36,15	0,6	0,4
11.01.2026	-5,2	2,197	0,006	62,08	60,61	60,35	60,08	0,27	24	0	0	79,8	43,6	36,18	0,6	0,4
12.01.2026	-	2,352	0,01	65,38	63,78	63,51	63,18	0,33	24	0	0	81,5	44,7	36,79	0,6	0,4
13.01.2026	-	2,382	0,007	67,46	65,83	65,44	65,15	0,29	24	0	0	83	46,9	36,12	0,6	0,4
14.01.2026	-	2,34	0,009	64,56	62,96	62,68	62,35	0,33	24	0	0	82,1	45	37,06	0,6	0,4
15.01.2026	-	2,104	0,008	62,01	60,61	60,36	60,11	0,25	24	0	0	77,4	42,8	34,63	0,6	0,4
16.01.2026	-	2,253	0,009	64,59	63,07	62,77	62,5	0,27	24	0	0	79,7	44	35,71	0,6	0,4
17.01.2026	-	2,371	0,007	64,53	62,92	62,63	62,32	0,31	24	0	0	82,3	44,7	37,6	0,6	0,4
18.01.2026	-	2,484	0,01	65,04	63,38	63,05	62,75	0,3	24	0	0	84,2	45,1	39,13	0,6	0,4
19.01.2026	-	2,461	0,01	65,03	63,37	63,01	62,71	0,3	24	0	0	84,4	45,6	38,82	0,6	0,4
20.01.2026	-	2,435	0,011	66,66	65	64,64	64,32	0,32	24	0	0	84	46,5	37,43	0,6	0,4
21.01.2026	-	2,47	0,008	66,86	65,17	64,8	64,49	0,31	24	0	0	85	47,1	37,87	0,6	0,4
22.01.2026	-	2,517	0,01	68,35	66,64	66,22	65,93	0,29	24	0	0	85,1	47,4	37,75	0,6	0,4
23.01.2026	-	2,437	0,008	63,82	62,2	61,9	61,62	0,28	24	0	0	83,9	44,8	39,13	0,6	0,4
Итого:	-2,7	67,481	0,231	1922,57	1877,44	1868,82	1860,18	8,64	744	0	-	79,58	43,81	35,77	0,6	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.12.2025	522,982	18638,17	18211,74	18237,08	18063,22
23.01.2026	590,463	20560,74	20089,18	20105,9	19923,4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения