

#207056#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЛАНСАР, ООО, УК 6796
Артиллерийская 17-19, Калининград
6796
9016
ТВ7 (АСЦП)
20123866
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	13,327	0,096	138,452	0	0,38	134,009	0	0,373	24	0	85,9	63,2	0,41	0,39	-9,4
25.01.2026	13,889	0,332	147,16	0	1,27	142,491	0	1,247	24	0	85,1	61,4	0,43	0,37	-7,3
26.01.2026	12,807	0,188	130,984	0	0,72	126,9	0	0,707	24	0	82,2	59,6	0,44	0,36	-4,4
27.01.2026	12,191	0,247	130,197	0	1,01	126,384	0	0,994	24	0	82,2	59,5	0,45	0,36	-3,8
28.01.2026	11,847	0,002	127,946	0	0,01	124,189	0	0,01	24	0	82,5	61,2	0,43	0,38	-6
29.01.2026	12,737	0,288	143,964	0	1,12	139,705	0	1,1	24	0	86,9	64,1	0,42	0,39	-9,7
30.01.2026	13,704	0,061	147,555	0	0,23	142,788	0	0,226	24	0	87,6	64,3	0,41	0,39	-12,4
31.01.2026	13,954	0,169	145,935	0	0,64	141,146	0	0,628	24	0	88,5	64,6	0,41	0,39	-13,8
01.02.2026	14,139	0,194	144,102	0	0,73	139,286	0	0,716	24	0	89,2	64,3	0,41	0,39	-18,9
02.02.2026	14,014	0,018	138,58	0	0,07	133,886	0	0,069	24	0	91	65,5	0,41	0,39	-20,1
03.02.2026	14,564	0,051	140,447	0	0,19	135,525	0	0,186	24	0	91	65,8	0,42	0,39	-18
04.02.2026	15,05	0,468	142,794	0	1,71	137,788	0	1,675	24	0	90,9	65,3	0,42	0,38	-12,3
05.02.2026	14,5	0,146	138,178	0	0,56	133,346	0	0,55	24	0	88,2	61,7	0,43	0,36	-7,6
06.02.2026	13,311	0,209	121,853	0	0,84	117,806	0	0,826	24	0	84,2	58,5	0,44	0,35	-3,2
07.02.2026	11,775	0,129	111,253	0	0,54	107,849	0	0,532	24	0	82,5	58,8	0,43	0,35	-3,3
08.02.2026	11,502	0,019	118,936	0	0,08	115,425	0	0,079	24	0	84	60,9	0,42	0,37	-4,9
09.02.2026	12,234	0,027	129,594	0	0,11	125,638	0	0,108	24	0	87,3	63,6	0,41	0,38	-12,1
10.02.2026	13,304	0,008	138,077	0	0,03	133,576	0	0,029	24	0	86,9	63,4	0,41	0,38	-12,4
11.02.2026	13,098	0,085	135,939	0	0,32	131,538	0	0,314	24	0	82,5	60	0,43	0,36	-3,8
12.02.2026	11,594	0,012	126,51	0	0,05	122,775	0	0,049	24	0	79	56,7	0,44	0,35	-0,7
13.02.2026	10,546	0,016	115,799	0	0,07	112,63	0	0,069	24	0	80,5	59,8	0,43	0,36	-1,2
14.02.2026	11,442	0,007	135,155	0	0,03	131,332	0	0,03	24	0	84,3	61,3	0,43	0,36	-6,7
15.02.2026	11,088	0,005	118,349	0	0,02	114,719	0	0,02	24	0	88,5	64,5	0,42	0,37	-11,2
16.02.2026	12,904	0,019	131,969	0	0,07	127,558	0	0,069	24	0	90,7	65,4	0,42	0,38	-
17.02.2026	13,624	0,011	132,825	0	0,04	128,197	0	0,039	24	0	89,4	64,7	0,41	0,37	-
Итого:	323,145	0	3332,553	0	10,84	3226,486	0	10,645	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	77,182														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2026	1051,812	15116,142	0	25,87	14737,633	0	21,551	6039	50
17.02.2026	1374,959	18448,695	0	36,71	17964,116	0	32,193	6639	50

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

19.02.2026 8:51:21