

#282534#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Детский Сад № 129, МАДОУ
Адрес потребителя Алданская 22В, Калининград
Номер абонента 10216
Порядковый номер ТВ7 (АСЦП)
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 23202675
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	13,415	0	162,202	158,305	0	158,317	156,229	0	24	0	73,4	53,2	0,53	0,42	-
22.02.2026	11,523	0	111,137	108,173	0	108,443	106,988	0	24	0	73,9	48,6	0,53	0,41	-
23.02.2026	12,604	0	123,505	120,255	0	120,532	118,94	0	24	0	73,5	48,5	0,53	0,42	-
24.02.2026	14,969	0	159,348	155,3	0	155,648	153,557	0	24	0	72	49,1	0,48	0,38	-
25.02.2026	14,927	0	169,367	165,148	0	165,521	163,254	0	24	0	71,2	49,7	0,52	0,41	-
26.02.2026	14,674	0	170,113	165,935	0	166,19	163,938	0	24	0	71,9	50,8	0,52	0,42	-
27.02.2026	12,198	0	119,122	115,96	0	116,358	114,767	0	24	0	72,1	47,1	0,52	0,41	-
28.02.2026	10,502	0	109,34	106,543	0	106,81	105,374	0	24	0	72	48,6	0,53	0,42	-
01.03.2026	11,175	0	115,81	112,845	0	113,101	111,595	0	24	0	72,4	48,9	0,53	0,42	-
02.03.2026	13,305	0	136,777	133,295	0	133,626	131,867	0	24	0	71,8	48	0,52	0,41	-
03.03.2026	12,52	0	123,865	120,628	0	120,996	119,367	0	24	0	72	47,3	0,53	0,41	-
04.03.2026	12,389	0	213,015	208,562	0	209,683	206,822	0	24	0	56,4	42,3	0,5	0,4	-
05.03.2026	13,24	0	138,02	134,503	0	134,843	133,047	0	24	0	71,8	48,3	0,54	0,43	-
06.03.2026	13,065	0	139,572	136,062	0	136,352	134,547	0	24	0	72	49,1	0,53	0,42	-
07.03.2026	10,707	0	117,798	114,875	0	115,049	113,532	0	24	0	72,3	50,1	0,53	0,42	-
08.03.2026	10,177	0	107,51	104,817	0	105,014	103,643	0	24	0	72,2	49,1	0,53	0,42	-
09.03.2026	10,472	0	109,938	107,175	0	107,382	105,984	0	24	0	72,1	48,9	0,53	0,42	-
10.03.2026	11,977	0	124,585	121,433	0	121,723	120,122	0	24	0	71,7	48,2	0,53	0,41	-
11.03.2026	10,427	0	104,082	101,41	0	101,686	100,352	0	24	0	71,9	47,4	0,53	0,42	-
12.03.2026	10,707	0	99,61	96,957	0	97,303	96,008	0	24	0	72,1	45,8	0,54	0,42	-
13.03.2026	10,374	0	102,088	99,438	0	99,722	98,405	0	24	0	72,1	47,3	0,5	0,38	-
14.03.2026	7,299	0	68,327	66,543	0	66,739	65,883	0	24	0	72,3	46,2	0,53	0,41	-
15.03.2026	8,766	0	80,988	78,83	0	79,065	78,038	0	24	0	73	46,6	0,54	0,42	-
16.03.2026	11,829	0	110,323	107,35	0	107,709	106,271	0	24	0	72,9	46,7	0,53	0,42	-
17.03.2026	11,597	0	105,695	102,815	0	103,161	101,778	0	24	0	73,4	46,6	0,53	0,42	-
18.03.2026	12,477	0	122,405	119,195	0	119,493	117,907	0	24	0	73	48,1	0,53	0,42	-
19.03.2026	11,819	0	113,762	110,74	0	111,058	109,57	0	24	0	73,2	47,8	0,53	0,42	-
20.03.2026	11,628	0	105,702	102,823	0	103,177	101,797	0	24	0	73,3	46,4	0,53	0,41	-
Итого:	330,762	0	3464,006	3375,915	0	3384,701	3339,582	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	79,001														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	994,285	15950,647	15627,675	9,857	15575,221	15387,987	9,709	1524	0
20.03.2026	1325,046	19414,655	19003,587	9,857	18959,923	18727,568	9,709	2196	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 10:07:38