

#179397#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 19.12.2025 по 23.12.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер


Детский Сад № 129, МАДОУ  
Алданская 22В, Калининград

Заводской номер счётчика 23202675	Показания прибора, ГДж 23.12.2025	Предыдущие показания, ГДж 19.12.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	48,432	5,57	42,862	10,237

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



*единице с 20.12.25  
19.12.25 по сч.п.*



#179396#

Отчёт за период с 19.12.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента  
Порядковый номер 0  
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)  
Заводской номер 23202675  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 25.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
20.12.2025	-	10,008	0	104,473	102,15	0	102,149	101,099	0	12	0	70,5	47,1	0,52	0,41
21.12.2025	-	9,836	0	103,173	100,878	0	100,888	99,844	0	24	0	70,3	47,1	0,52	0,41
22.12.2025	-	10,785	0	109,075	106,582	0,115	106,632	105,502	0,114	24	0	70,7	46,6	0,47	0,35
23.12.2025	-	12,232	0,018	137,117	134,1	0,004	133,96	132,54	0,004	24	0	71,8	50	0,51	0,4
Итого:	-	42,861	0,018	453,838	443,71	0,119	443,629	438,985	0,118	84	0	70,82	47,7	0,5	0,39

Общее время работы системы 96 час.

Период нормальной работы системы 84 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.12.2025	5,57	58,715	57,4	0	57,419	56,811	0	12	0
23.12.2025	48,432	512,553	501,11	0,119	501,048	495,795	0,118	108	0

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_