

#179223#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

22/11/25г.-22/12/25г.

Абонент: ЖЭУ № 7

Адрес: Сергеева, 49а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.28 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 10.00°C

Заводской номер 00105500

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х3290

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.11.2025	75,98	57,27	18,71	109,18	106,38	109,54	107,85	-1,47	0	0	1,987	24	0	
23.11.2025	80,98	60,25	20,73	113,62	110,34	113,88	111,96	-1,62	0	0	2,286	24	0	
24.11.2025	81,55	61,05	20,5	110,57	107,35	110,72	108,77	-1,42	0	0	2,201	24	0	
25.11.2025	79,42	59,45	19,97	107,34	104,35	107,47	105,7	-1,35	0	0	2,082	24	0	
26.11.2025	78,01	54,4	23,61	82,04	79,82	82,42	81,22	-1,4	0	0	1,881	24	0	
27.11.2025	76,48	49,75	26,73	64,72	63,04	65,33	64,55	-1,51	0	0	1,683	24	0	
28.11.2025	76,08	49,54	26,54	66,72	65,02	67,39	66,63	-1,61	0	0	1,725	24	0	
29.11.2025	75,81	47,93	27,88	62	60,4	62,77	62,06	-1,66	0	0	1,683	24	0	
30.11.2025	76,26	47,26	29	61,05	59,46	61,85	61,17	-1,71	0	0	1,723	24	0	
01.12.2025	75,29	48,72	26,57	67,05	65,36	67,83	67,05	-1,69	0	0	1,735	24	0	
02.12.2025	78,13	56,33	21,8	97,64	95,02	97,92	96,45	-1,43	0	0	2,071	24	0	
03.12.2025	74,57	55,41	19,16	109,86	107,1	109,52	107,96	-0,86	0	0	2,05	24	0	
04.12.2025	74,09	53,01	21,08	92,9	90,6	92,92	91,67	-1,07	0	0	1,909	24	0	
05.12.2025	74,02	50,76	23,26	75,33	73,49	75,6	74,67	-1,18	0	0	1,706	24	0	
06.12.2025	73,49	48,61	24,88	68,08	66,4	68,59	67,81	-1,41	0	0	1,65	24	0	
07.12.2025	73,44	51,98	21,46	86,58	84,48	86,98	85,9	-1,42	0	0	1,812	24	0	
08.12.2025	73,42	50,02	23,4	76,19	74,34	76,72	75,77	-1,43	0	0	1,737	24	0	
09.12.2025	73,02	44,98	28,04	54,06	52,76	54,72	54,22	-1,46	0	0	1,479	24	0	
10.12.2025	73,19	42,26	30,93	45,48	44,39	46,16	45,77	-1,38	0	0	1,37	24	0	
11.12.2025	73,3	42,56	30,74	43,8	42,74	44,43	44,05	-1,31	0	0	1,315	24	0	
12.12.2025	73,29	43,72	29,57	48,13	46,98	48,77	48,29	-1,31	0	0	1,389	24	0	
13.12.2025	73,13	48,63	24,5	66,06	64,43	66,52	65,73	-1,3	0	0	1,578	24	0	
14.12.2025	73,09	45,99	27,1	59,63	58,21	60,14	59,51	-1,3	0	0	1,577	24	0	
15.12.2025	71,26	51,8	19,46	91,9	89,77	91,94	90,78	-1,01	0	0	1,745	24	0	
16.12.2025	73,3	53,18	20,12	90,96	88,77	91,02	89,81	-1,04	0	0	1,784	24	0	
17.12.2025	76,17	56,88	19,29	107,49	104,72	107,05	105,4	-0,68	0	0	2,019	24	0	
18.12.2025	76,47	56,04	20,43	98,38	95,83	98,16	96,71	-0,88	0	0	1,957	24	0	
19.12.2025	73,89	50,08	23,81	72,8	71	73,18	72,29	-1,29	0	0	1,688	24	0	
20.12.2025	73,02	46,69	26,33	59,54	58,09	60,12	59,49	-1,4	0	0	1,53	24	0	
21.12.2025	73,05	47,33	25,72	61,28	59,81	61,87	61,2	-1,39	0	0	1,535	24	0	
22.12.2025	73,29	47,98	25,31	63,48	61,97	64,03	63,33	-1,36	0	0	1,564	24	0	
Итого:				2413,8	2352,42	2425,5	2393,77	-41,35			54,451	744	0	
Средние:	75,04	50,96	24,08						0	0				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/11/2524:00	5783,54	5651,74	5799,49	5728,54	-76,8	115,603	4762	0
22/12/2524:00	8197,4	8004,16	8225,05	8122,31	-118,15	170,054	5506	0
Итого:	2413,86	2352,42	2425,56	2393,77	-41,35	54,451	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии-0ч
Время работы прибора после сброса 5519ч

Представитель абонента: Представитель теплоснабж.организации:

