

#179516#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/11/25г.-22/12/25г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Иванникова, 9-13

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 10.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00104599

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x540D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.11.2025	75,61	48,67	26,94	70,57	68,79	71,2	70,4	2,28	-1,61	7	7	1,852	24	0	
23.11.2025	79,98	50,07	29,91	76,81	74,68	77,7	76,77	3,78	-2,09	7	7	2,234	24	0	
24.11.2025	80,54	50,48	30,06	74,19	72,09	75,02	74,15	2,67	-2,06	7	7	2,168	24	0	
25.11.2025	78,78	49,82	28,96	72,74	70,76	73,49	72,63	2,91	-1,87	7	7	2,05	24	0	
26.11.2025	78,17	49,66	28,51	73,84	71,87	74,57	73,69	2,92	-1,82	7	7	2,046	24	0	
27.11.2025	77,45	49,53	27,92	72,6	70,68	73,32	72,49	2,58	-1,81	7	7	1,971	24	0	
28.11.2025	77,07	48,97	28,1	71,05	69,19	71,8	70,98	3,73	-1,79	7	7	1,944	24	0	
29.11.2025	76,96	48,21	28,75	68,5	66,7	69,27	68,53	2,62	-1,83	7	7	1,918	24	0	
30.11.2025	77,3	47,17	30,13	66,75	65,02	67,54	66,84	3,45	-1,82	7	7	1,957	24	0	
01.12.2025	76,06	46,63	29,43	63,76	62,14	64,46	63,76	3,36	-1,62	7	7	1,829	24	0	
02.12.2025	77,64	48,36	29,28	69,02	67,21	69,8	69,05	3	-1,84	7	7	1,968	24	0	
03.12.2025	73,97	47,65	26,32	65,91	64,33	66,45	65,73	3,18	-1,4	7	7	1,693	24	0	
04.12.2025	72,2	48,24	23,96	69,1	67,52	69,57	68,8	3,2	-1,28	7	7	1,617	24	0	
05.12.2025	71,59	48,71	22,88	65,13	63,67	65,5	64,78	2,63	-1,11	7	7	1,455	24	0	
06.12.2025	71,5	48,62	22,88	64,39	62,92	64,71	64	3,51	-1,08	7	7	1,44	24	0	
07.12.2025	71,45	46,81	24,64	64,8	63,31	65,23	64,52	3,24	-1,21	7	7	1,56	24	0	
08.12.2025	71,9	46,59	25,31	58,97	57,61	59,37	58,8	2,69	-1,19	7	7	1,459	24	0	
09.12.2025	71,33	48,93	22,4	58,93	57,59	59,13	58,46	3,03	-0,87	7	7	1,291	24	0	
10.12.2025	71,48	49,08	22,4	58,28	56,95	58,51	57,86	3	-0,91	7	7	1,276	24	0	
11.12.2025	71,32	48,71	22,61	57,01	55,7	57,25	56,6	2,8	-0,9	7	7	1,255	24	0	
12.12.2025	71,58	48,77	22,81	57,63	56,29	57,88	57,25	3,4	-0,96	7	7	1,283	24	0	
13.12.2025	71,44	48,38	23,06	66,75	65,23	67,17	66,44	3,79	-1,21	7	7	1,501	24	0	
14.12.2025	71,57	45,82	25,75	54,34	53,12	54,71	54,18	2,9	-1,06	7	7	1,366	24	0	
15.12.2025	71,62	46,22	25,4	65,85	64,35	66,42	65,76	3,58	-1,41	7	7	1,635	24	0	
16.12.2025	73,61	47,72	25,89	65,66	64,08	66,22	65,54	2,96	-1,46	7	7	1,659	24	0	
17.12.2025	76,62	48,88	27,74	71,07	69,24	71,82	71,02	3,09	-1,78	7	7	1,92	24	0	
18.12.2025	75,4	49,46	25,94	75,61	73,7	76,29	75,43	3,44	-1,73	7	7	1,911	24	0	
19.12.2025	72,3	48,77	23,53	69,84	68,22	70,31	69,52	3,08	-1,3	7	7	1,605	24	0	
20.12.2025	71,32	48,9	22,42	66,94	65,44	67,33	66,64	2,55	-1,2	7	7	1,466	24	0	
21.12.2025	71,74	46,41	25,33	57,16	55,84	57,61	57,04	2,83	-1,2	7	7	1,412	24	0	
22.12.2025	72,06	46,34	25,72	57,19	55,87	57,71	57,14	3,24	-1,27	7	7	1,437	24	0	
Итого:				2050,3	2000,11	2067,3	2044,8	95,44	-44,69			52,178	744	0	
Средние:	74,24	48,27	25,96							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/11/2524:00	3990,45	3902,29	4001,9	3952,64	208,04	-50,35	73,112	1739	0
22/12/2524:00	6040,84	5902,4	6069,26	5997,44	303,48	-95,04	125,29	2483	0
Итого:	2050,39	2000,11	2067,36	2044,8	95,44	-44,69	52,178	744	0

Период нормальной работы 4739,25
Период отсутствия учета тепл. энергии 0
Время работы прибора после сброса 24,96

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

