

#206028#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Сибирякова 60, Калининград (отопление)
Абонентский номер 4395

Заводской номер счётчика 23202716	Показания прибора, ГДж 17.02.2026	Предыдущие показания, ГДж 31.01.2026	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Г кал
Количество тепловой энергии, система 1	441,251	317,77	123.481	29.493

Подпись исполнителя _____



#206522#

Отчёт за период с 10.02.2026 по 17.02.2026.

Номер абонента 4776
 Порядковый номер 6340
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00262667
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 21.02.2026

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
11.02.2026	-3,8	3,614	-0,266	224,41	226,6	217,7	222,19	-4,49	24	0	0	83	65,1	17,89	0,6	0,4
12.02.2026	-0,7	3,436	-0,251	217,2	219,45	211,14	215,54	-4,4	24	0	0	80	62,4	17,52	0,6	0,4
13.02.2026	-1,2	3,412	-0,227	207,7	209,68	201,91	205,96	-4,05	24	0	0	80	61,9	18,1	0,6	0,4
14.02.2026	-6,7	3,755	-0,242	209,44	211,14	202,92	207,01	-4,09	24	0	0	85,1	65,3	19,75	0,6	0,4
15.02.2026	-11,2	4,111	-0,25	206,23	207,54	199,26	203,3	-4,04	24	0	0	89,2	67,3	21,92	0,6	0,4
16.02.2026	-17,4	4,153	-0,242	200,64	201,69	193,56	197,42	-3,86	24	0	0	91,2	68,5	22,74	0,6	0,4
17.02.2026	-11,6	4,085	-0,24	202,1	203,29	195,16	199,06	-3,9	24	0	0	90	67,8	22,2	0,6	0,4
Итого:	-7,6	26,566	-1,718	1467,72	1479,39	1421,65	1450,48	-28,83	168	0	-	85,5	65,47	20,02	0,6	0,4

Общее время работы системы 168 час.

Период нормальной работы системы 168 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
10.02.2026	1566,569	80481,74	75973,41	78500,48	74810,3
17.02.2026	1593,135	81949,46	77452,8	79922,13	76260,78

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
