

#282532#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 11, МАДОУ
Гагарина 3, Калининград
10235
ТВ7 (АСЦП)
23192033
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	3,034	0	150,59	149,066	0	147,226	146,147	0	24	0	70,4	65,5	0,3	0,28	-
22.02.2026	2,918	0	150,533	149,031	0	147,171	146,105	0	24	0	70,3	65,6	0,3	0,28	-
23.02.2026	2,807	0	148,975	147,508	0	145,656	144,612	0	24	0	70,2	65,7	0,29	0,28	-
24.02.2026	2,823	0	148,93	147,473	0	145,623	144,585	0	24	0	70,1	65,5	0,29	0,28	-
25.02.2026	2,847	0	148,463	147,015	0	145,169	144,135	0	24	0	70,2	65,6	0,3	0,28	-
26.02.2026	2,899	0	149,212	147,738	0	145,884	144,833	0	24	0	70,3	65,6	0,29	0,28	-
27.02.2026	2,926	0	150,253	148,775	0	146,935	145,888	0	24	0	69,9	65,2	0,29	0,28	-
28.02.2026	2,932	0	150,118	148,63	0	146,846	145,784	0	24	0	69,5	64,7	0,29	0,28	-
01.03.2026	2,89	0	149,896	148,458	0	146,638	145,621	0	24	0	69,4	64,7	0,29	0,28	-
02.03.2026	2,935	0	150,34	148,921	0	147,065	146,064	0	24	0	69,4	64,7	0,29	0,28	-
03.03.2026	3,038	0	151,902	150,49	0	148,611	147,631	0	24	0	69,2	64,4	0,3	0,29	-
04.03.2026	2,211	0	152,406	151,089	0	149,958	148,931	0	24	0	58,4	54,9	0,29	0,28	-
05.03.2026	1,746	0	152,823	151,581	0	151,093	150,048	0	24	0	49,3	46,6	0,29	0,28	-
06.03.2026	1,775	0	152,443	151,199	0	150,71	149,68	0	24	0	49,3	46,5	0,3	0,28	-
07.03.2026	1,767	0	152,846	151,583	0	151,123	150,063	0	24	0	49,2	46,4	0,29	0,28	-
08.03.2026	1,726	0	153,352	152,096	0	151,637	150,585	0	24	0	49	46,2	0,3	0,29	-
09.03.2026	1,716	0	153,497	152,245	0	151,79	150,745	0	24	0	48,9	46,2	0,29	0,28	-
10.03.2026	1,682	0	153,477	152,234	0	151,788	150,736	0	24	0	48,6	46	0,3	0,28	-
11.03.2026	1,66	0	153,993	152,73	0	152,299	151,243	0	24	0	48,5	45,9	0,29	0,28	-
12.03.2026	1,654	0	153,907	152,628	0	152,218	151,129	0	24	0	48,5	45,9	0,3	0,29	-
13.03.2026	1,661	0	153,493	152,206	0	151,797	150,707	0	24	0	48,6	46	0,3	0,28	-
14.03.2026	1,589	0	153,193	151,94	0	151,529	150,456	0	24	0	48,3	45,8	0,3	0,28	-
15.03.2026	1,616	0	153,261	152,016	0	151,59	150,525	0	24	0	48,4	45,9	0,3	0,28	-
16.03.2026	1,681	0	152,434	151,193	0	150,741	149,703	0	24	0	48,8	46,1	0,3	0,29	-
17.03.2026	1,712	0	151,953	150,715	0	150,263	149,217	0	24	0	48,9	46,2	0,3	0,29	-
18.03.2026	1,747	0	152,014	150,794	0	150,315	149,299	0	24	0	49,1	46,3	0,3	0,28	-
19.03.2026	1,763	0	152,128	150,903	0	150,418	149,401	0	24	0	49,1	46,3	0,29	0,28	-
20.03.2026	1,744	0	152,89	151,647	0	151,177	150,143	0	24	0	49	46,2	0,29	0,28	-
Итого:	61,499	0	4249,322	4211,904	0	4183,27	4154,016	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,689														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	119,516	4787,107	4734,337	0	4661,551	4627,179	0	777	1
20.03.2026	181,017	9036,432	8946,244	0	8844,82	8781,195	0	1449	1

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 10:07:59