

#193389#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/25г.-23/01/26г.

Абонент: УК Легенды моря,ООО

Адрес: пер. Беланова,1-5

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00207028

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0квБ2Е

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qo | Qг | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|-------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч | |
| 23.12.2025 | 59,7 | 49,05 | 10,65 | 231,66 | 227,81 | 227,72 | 225,12 | 2,69 | 6 | 4 | 2,56 | 0,133 | 24 | 0 | |
| 24.12.2025 | 70,11 | 56,25 | 13,86 | 232,87 | 227,75 | 228,1 | 224,76 | 2,99 | 6 | 4 | 3,332 | 0,169 | 24 | 0 | |
| 25.12.2025 | 66,13 | 53,7 | 12,43 | 232,23 | 227,62 | 227,8 | 224,71 | 2,91 | 6 | 4 | 2,993 | 0,154 | 24 | 0 | |
| 26.12.2025 | 53,5 | 45,19 | 8,31 | 230,66 | 227,57 | 227,15 | 224,96 | 2,61 | 6 | 4 | 2,016 | 0,12 | 24 | 0 | |
| 27.12.2025 | 49,43 | 42,19 | 7,24 | 230,17 | 227,53 | 226,96 | 225,04 | 2,49 | 6 | 4 | 1,755 | 0,108 | 24 | 0 | |
| 28.12.2025 | 51,57 | 43,6 | 7,97 | 230,31 | 227,45 | 226,97 | 224,91 | 2,54 | 6 | 4 | 1,928 | 0,112 | 24 | 0 | |
| 29.12.2025 | 54 | 45,26 | 8,74 | 230,6 | 227,45 | 227,08 | 224,88 | 2,57 | 6 | 4 | 2,109 | 0,116 | 24 | 0 | |
| 30.12.2025 | 60,25 | 49,68 | 10,57 | 232,22 | 228,33 | 228,26 | 225,63 | 2,7 | 6 | 4 | 2,551 | 0,138 | 24 | 0 | |
| 31.12.2025 | 65,86 | 53,3 | 12,56 | 232,61 | 227,99 | 228,24 | 225,21 | 2,78 | 6 | 4 | 3,017 | 0,149 | 24 | 0 | |
| 01.01.2026 | 64,26 | 52,51 | 11,75 | 232,29 | 227,9 | 228,02 | 225,02 | 2,88 | 6 | 4 | 2,835 | 0,153 | 24 | 0 | |
| 02.01.2026 | 57,61 | 47,85 | 9,76 | 231,45 | 227,85 | 227,69 | 225,28 | 2,57 | 6 | 4 | 2,354 | 0,121 | 24 | 0 | |
| 03.01.2026 | 60,44 | 49,64 | 10,8 | 231,72 | 227,81 | 227,77 | 225,14 | 2,67 | 6 | 4 | 2,599 | 0,133 | 24 | 0 | |
| 04.01.2026 | 65,36 | 53,04 | 12,32 | 232,24 | 227,73 | 227,88 | 224,88 | 2,85 | 6 | 4 | 2,963 | 0,151 | 24 | 0 | |
| 05.01.2026 | 63,86 | 51,96 | 11,9 | 231,99 | 227,66 | 227,78 | 224,88 | 2,78 | 6 | 4 | 2,861 | 0,147 | 24 | 0 | |
| 06.01.2026 | 67,47 | 54,44 | 13,03 | 232,63 | 227,85 | 228,13 | 224,95 | 2,9 | 6 | 4 | 3,134 | 0,155 | 24 | 0 | |
| 07.01.2026 | 70,65 | 56,44 | 14,21 | 232,46 | 227,24 | 227,72 | 224,35 | 2,89 | 6 | 4 | 3,4 | 0,164 | 24 | 0 | |
| 08.01.2026 | 74,76 | 59,17 | 15,59 | 232,7 | 226,9 | 227,67 | 223,98 | 2,92 | 6 | 4 | 3,716 | 0,172 | 24 | 0 | |
| 09.01.2026 | 74,47 | 59,05 | 15,42 | 232,53 | 226,85 | 227,48 | 223,8 | 3,05 | 6 | 4 | 3,686 | 0,182 | 24 | 0 | |
| 10.01.2026 | 66,95 | 54,13 | 12,82 | 231,63 | 226,94 | 227,18 | 224,05 | 2,89 | 6 | 4 | 3,073 | 0,155 | 24 | 0 | |
| 11.01.2026 | 66,95 | 54,14 | 12,81 | 231,81 | 227,11 | 227,36 | 224,24 | 2,87 | 6 | 4 | 3,072 | 0,156 | 24 | 0 | |
| 12.01.2026 | 71,13 | 56,85 | 14,28 | 232,59 | 227,32 | 227,8 | 224,37 | 2,95 | 6 | 4 | 3,419 | 0,169 | 24 | 0 | |
| 13.01.2026 | 73,93 | 58,79 | 15,14 | 234,32 | 228,62 | 229,29 | 225,64 | 2,98 | 6 | 4 | 3,647 | 0,176 | 24 | 0 | |
| 14.01.2026 | 71,55 | 57,35 | 14,2 | 234,92 | 229,52 | 230,05 | 226,5 | 3,02 | 6 | 4 | 3,441 | 0,175 | 24 | 0 | |
| 15.01.2026 | 62,51 | 51,24 | 11,27 | 233,96 | 229,77 | 229,81 | 226,96 | 2,81 | 6 | 4 | 2,74 | 0,145 | 24 | 0 | |
| 16.01.2026 | 68,09 | 54,83 | 13,26 | 234,48 | 229,58 | 229,9 | 226,68 | 2,9 | 6 | 4 | 3,21 | 0,161 | 24 | 0 | |
| 17.01.2026 | 70,32 | 56,38 | 13,94 | 234,66 | 229,45 | 229,88 | 226,49 | 2,96 | 6 | 4 | 3,375 | 0,167 | 24 | 0 | |
| 18.01.2026 | 74,53 | 59,04 | 15,49 | 235,07 | 229,31 | 229,94 | 226,19 | 3,12 | 6 | 4 | 3,743 | 0,185 | 24 | 0 | |
| 19.01.2026 | 73,87 | 57,38 | 16,49 | 188,49 | 183,93 | 184,38 | 181,55 | 2,38 | 6 | 4 | 3,177 | 0,138 | 24 | 0 | * |
| 20.01.2026 | 73,31 | 58,26 | 15,05 | 235,09 | 229,46 | 230,04 | 226,43 | 3,03 | 6 | 4 | 3,636 | 0,175 | 24 | 0 | |
| 21.01.2026 | 76,9 | 60,73 | 16,17 | 235,49 | 229,38 | 230,14 | 226,22 | 3,16 | 6 | 4 | 3,909 | 0,192 | 24 | 0 | |
| 22.01.2026 | 78,2 | 61,55 | 16,65 | 235,57 | 229,27 | 230,11 | 226,08 | 3,19 | 6 | 4 | 4,026 | 0,199 | 24 | 0 | |
| 23.01.2026 | 73,75 | 58,65 | 15,1 | 233,58 | 227,93 | 228,5 | 224,86 | 3,07 | 6 | 4 | 3,631 | 0,182 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 7405 | 7254,88 | 7262,8 | 7163,76 | 91,12 | | | 97,908 | 4,952 | 768 | 0 | |
| Средние: | 66,6 | 53,8 | 12,8 | | | | | | 6 | 4 | | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qo | Qг | ВНР | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|-------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч |
| 22/12/2524:00 | 69224,65 | 68280,67 | 68036,65 | 67348,27 | 932,4 | 583,384 | 39,762 | 14759 | 14 |
| 23/01/2624:00 | 76629,65 | 75535,55 | 75299,45 | 74512,03 | 1023,52 | 681,292 | 44,714 | 15527 | 14 |
| Итого: | 7405 | 7254,88 | 7262,8 | 7163,76 | 91,12 | 97,908 | 4,952 | 768 | 0 |

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 15627ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

