

#131161#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 102, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4100
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1541667
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,712	132,375	130,625	0	129,531	128,188	0	23,98	23,98	0	0	69,4	64	0	9,1	5,1	0	-
25.04.2025	0,758	131,734	129,922	0	128,906	127,547	0	23,98	23,98	0	0	69,2	63,4	0	9,1	5,1	0	-
26.04.2025	0,791	130,781	128,969	0	127,984	126,594	0	23,98	23,98	0	0	69,4	63,3	0	9,1	5,1	0	-
27.04.2025	0,841	129,672	127,859	0	126,891	125,547	0	23,99	23,99	0	0	69,3	62,8	0	9,1	5,1	0	-
28.04.2025	0,766	133,859	132,062	0	131	129,625	0	23,99	23,99	0	0	69,2	63,5	0	9,1	5,1	0	-
29.04.2025	0,723	135,609	133,797	0	132,703	131,297	0	24	24	0	0	69,3	64	0	9,1	5,1	0	-
30.04.2025	0,751	136,031	134,203	0	133,094	131,703	0	24	24	0	0	69,5	64	0	9,1	5,1	0	-
01.05.2025	0,792	134,516	132,672	0	131,609	130,203	0	24	24	0	0	69,5	63,5	0	9,1	5,1	0	-
02.05.2025	0,745	135,641	133,812	0	132,734	131,344	0	23,98	23,98	0	0	69,3	63,8	0	9,1	5,1	0	-
03.05.2025	0,662	118,969	117,344	0	116,484	115,219	0	23,09	23,08	0	0	68,3	62,7	0	9,1	5,1	0	-
04.05.2025	0,763	143,828	141,062	0	140,734	138,406	0	23,99	23,99	0	0	69,6	64,2	0	9,1	5,1	0	-
05.05.2025	0,708	140,344	137,625	0	137,312	135,016	0	23,98	23,98	0	0	69,5	64,4	0	9,1	5,1	0	-
06.05.2025	0,658	132,141	129,75	0	129,469	127,453	0	23,97	23,97	0	0	67,2	62,2	0	9,1	5,1	0	-
07.05.2025	0,668	135,625	133,125	0	132,766	130,656	0	23,99	23,99	0	0	68,5	63,6	0	9,1	5,1	0	-
08.05.2025	0,69	136,688	134,172	0	133,75	131,641	0	24	24	0	0	69,4	64,3	0	9,1	5,1	0	-
09.05.2025	0,716	136,328	133,906	0	133,406	131,391	0	24	24	0	0	69,4	64,1	0	9,1	5,1	0	-
10.05.2025	0,711	138,188	135,656	0	135,203	133,094	0	23,99	23,99	0	0	69,6	64,4	0	9,1	5,1	0	-
11.05.2025	0,759	136,922	134,203	0	133,984	131,703	0	23,99	23,99	0	0	69,2	63,6	0	9,1	5,1	0	-
12.05.2025	0,676	131,547	129,062	0	128,734	126,641	0	24	24	0	0	69,4	64,2	0	9,1	5,1	0	-
13.05.2025	0,726	132,766	130,312	0	129,922	127,891	0	24	24	0	0	69,2	63,7	0	9,1	5,1	0	-
14.05.2025	0,727	133,891	131,516	0	131,031	129,062	0	24	24	0	0	69,3	63,8	0	9,1	5,1	0	-
15.05.2025	0,719	130,078	127,828	0	127,297	125,484	0	23,98	23,98	0	0	68,9	63,3	0	9,1	5,1	0	-
16.05.2025	0,676	131,922	129,734	0	129,141	127,328	0	23,96	23,96	0	0	68,9	63,8	0	9,1	5,1	0	-
17.05.2025	0,71	132,453	130,391	0	129,594	127,953	0	23,98	23,98	0	0	69,4	64	0	9,1	5,1	0	-
18.05.2025	0,815	133,594	131,406	0	130,703	128,984	0	24	24	0	0	69,6	63,4	0	9,1	5,1	0	-
19.05.2025	0,702	135,984	133,906	0	133,094	131,391	0	23,96	23,96	0	0	69,2	64	0	9,1	5,1	0	-
20.05.2025	0,682	140,516	138,156	0	137,453	135,5	0	24	24	0	0	69,9	65	0	9,1	5,1	0	-
21.05.2025	0,676	138,859	136,625	0	135,844	134,016	0	23,99	23,99	0	0	69,7	64,8	0	9,1	5,1	0	-
22.05.2025	0,692	134,484	132,219	0	131,578	129,703	0	23,99	23,99	0	0	69,7	64,5	0	9,1	5,1	0	-
23.05.2025	0,71	135,203	132,828	0	132,281	130,328	0	24	24	0	0	69,5	64,2	0	9,1	5,1	0	-
Итого:	21,725	4030,548	3964,747	0	3944,232	3890,908	0	718,76	718,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,725																	

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 718,75

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	1346,632	152234,406	149544,625	0	148770,875	146857,578	0	21278,31	0,01
23.05.2025	1368,357	156264,953	153509,375	0	152715,109	150748,484	0	21997,06	0,01

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2025 7:36:00