

#141795#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Гайдара 102, г.Калининград
3370

Заводской номер счётчика 1541667	Показания прибора, Гкал 23.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1406,536	1388	18.536
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя



#141793#

Отчёт за период с 23.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 3370
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1541667
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.06.2025	-	0,626	122,922	0	0	0	0	0	23,99	23,99	0	0	68,9	64	0	9,1	5,1	0,1
25.06.2025	-	0,601	123,156	0	0	0	0	0	24	24	0	0	69,4	64,7	0	9,1	5,1	0,1
26.06.2025	-	0,645	117,156	0	0	0	0	0	23,92	23,92	0	0	69,2	63,8	0	9,1	5,1	0,1
27.06.2025	-	0,644	119,109	0	0	0	0	0	23,97	23,97	0	0	69,4	64,1	0	9,1	5,1	0,1
28.06.2025	-	0,646	117,797	0	0	0	0	0	24	24	0	0	69	63,7	0	9,1	5,1	0,1
29.06.2025	-	0,68	119,203	0	0	0	0	0	23,99	23,99	0	0	69,4	63,8	0	9,1	5,1	0,1
30.06.2025	-	0,64	119,094	0	0	0	0	0	23,99	23,99	0	0	69	63,7	0	9,1	5,1	0,1
01.07.2025	-	0,635	119,656	0	0	0	0	0	23,54	23,54	0	0	69,4	64,3	0	9,1	5,1	0,1
02.07.2025	-	0,661	122,703	0	0	0	0	0	23,97	23,97	0	0	69,4	64,2	0	9,1	5,1	0,1
03.07.2025	-	0,657	124,328	0	0	0	0	0	23,97	23,97	0	0	69,6	64,4	0	9,1	5,1	0,1
04.07.2025	-	0,616	5823,984	159057,812	0	158223,797	156191,406	0	24	24	0	0	69,3	64,3	0	9,1	5,1	0,1
05.07.2025	-	0,609	124,703	123,016	0	122,031	120,672	0	23,96	23,96	0	0	69,3	64,4	0	9,1	5,1	0,1
06.07.2025	-	0,615	126,484	124,781	0	123,781	122,406	0	24	24	0	0	69,3	64,4	0	9,1	5,1	0
07.07.2025	-	0,573	128,484	126,766	0	125,703	124,328	0	24	24	0	0	69,6	65,1	0	9,1	5,1	0
08.07.2025	-	0,589	130,891	129,094	0	128,078	126,625	0	24	24	0	0	69,4	64,9	0	9,1	5,1	0
09.07.2025	-	0,607	132,125	130,312	0	129,281	127,812	0	23,99	23,99	0	0	69,4	64,8	0	9,1	5,1	0
10.07.2025	-	0,611	129,719	127,953	0	126,953	125,516	0	24	24	0	0	69,2	64,5	0	9,1	5,1	0
11.07.2025	-	0,63	128,422	126,625	0	125,625	124,219	0	24	24	0	0	69,6	64,7	0	9,1	5,1	0
12.07.2025	-	0,651	125,766	124,031	0	123,062	121,703	0	23,99	23,99	0	0	69,3	64,1	0	9,1	5,1	0
13.07.2025	-	0,681	123,625	121,922	0	120,984	119,641	0	23,99	23,99	0	0	69,4	63,9	0	9,1	5,1	0
14.07.2025	-	0,607	125,891	124,203	0	123,172	121,844	0	23,99	23,99	0	0	69,4	64,6	0	9,1	5,1	0
15.07.2025	-	0,6	129,5	127,75	0	126,703	125,297	0	24	24	0	0	69,6	64,9	0	9,1	5,1	0
16.07.2025	-	0,649	134,234	132,406	0	131,328	129,859	0	24	24	0	0	69,7	64,8	0	9,1	5,1	0
17.07.2025	-	0,592	128,422	126,719	0	125,672	124,312	0	23,98	23,98	0	0	69,3	64,6	0	9,1	5,1	0
18.07.2025	-	0,57	131,094	129,359	0	128,281	126,891	0	24	24	0	0	69,2	64,8	0	9,1	5,1	0
19.07.2025	-	0,582	129,922	128,219	0	127,125	125,734	0	23,99	23,99	0	0	69,6	65	0	9,1	5,1	0
20.07.2025	-	0,605	128,172	126,453	0	125,438	124,062	0	24	24	0	0	69,2	64,5	0	9,1	5,1	0
21.07.2025	-	0,581	130,969	129,234	0	128,141	126,734	0	24	24	0	0	69,5	65	0	9,1	5,1	0
22.07.2025	-	0,576	131,109	129,391	0	128,297	126,906	0	24	24	0	0	69,4	65	0	9,1	5,1	0
23.07.2025	-	0,556	131,672	129,938	0	128,812	127,406	0	23,99	23,99	0	0	69,6	65,4	0	9,1	5,1	0
Итого:	-	18,535	9480,312	161475,984	0	160622,264	158563,373	0	719,22	719,22	-	-	69,37	64,48	0	9,1	5,1	0,04

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 719,22 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	1388	154865,297	0	0	0	0	0	22740,7	0,01
23.07.2025	1406,536	164345,609	161475,984	0	160622,266	158563,375	0	23459,9	0,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____