

#145507#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Эгидा-Строй-Инвест, ООО, УК  
Гайдара 102, г.Калининград  
3370

Заводской номер счётчика 1541667	Показания прибора, Гкал 23.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1423,985	1406,536	17.449
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя



#145505#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 3370  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
 Заводской номер 1541667  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 01.09.2025  
 Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab, ч	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.07.2025	-	0,579	0	0,579	0	0	86376	0	23,99	23,99	0	0	69,5	65,1	0	9,1	5,1	0,1
25.07.2025	-	0,618	0	0,618	0	0	86392	0	24	24	0	0	70,6	66	0	9,1	5,1	0,1
26.07.2025	-	0,543	0	0,543	0	0	86400	0	24	24	0	0	69,3	65,2	0	9,1	5,1	0,1
27.07.2025	-	0,557	0	0,557	0	0	86384	0	24	24	0	0	69,7	65,6	0	9,1	5,1	0,1
28.07.2025	-	0,603	0	0,603	0	0	86392	0	24	24	0	0	69,7	64,9	0	9,1	5,1	0,1
29.07.2025	-	0,596	0	0,596	0	0	86384	0	24	24	0	0	69,8	65,1	0	9,1	5,1	0,1
30.07.2025	-	0,554	0	0,554	0	0	86400	0	24	24	0	0	69,7	65,2	0	9,1	5,1	0,1
31.07.2025	-	0,596	0	0,596	0	0	86288	0	23,97	23,97	0	0	70	65,2	0	9,1	5,1	0,1
01.08.2025	-	0,583	0	0,583	0	0	86368	0	23,99	23,99	0	0	69,6	64,9	0	9,1	5,1	0,1
02.08.2025	-	0,581	0	0,581	0	0	86392	0	24	24	0	0	69,8	65,1	0	9,1	5,1	0,1
03.08.2025	-	0,583	0	0,583	0	0	86400	0	24	24	0	0	69,2	64,3	0	9,1	5,1	0,1
04.08.2025	-	0,587	0	0,587	0	0	86360	0	23,99	23,99	0	0	69,9	65	0	9,1	5,1	0,1
05.08.2025	-	0,561	0	0,561	0	0	86392	0	24	24	0	0	70	65,5	0	9,1	5,1	0,1
06.08.2025	-	0,569	0	0,569	0	0	86376	0	23,99	23,99	0	0	69,8	65,2	0	9,1	5,1	0,1
07.08.2025	-	0,598	0	0,598	0	0	86384	0	24	24	0	0	69,9	65,2	0	9,1	5,1	0,1
08.08.2025	-	0,566	0	0,566	0	0	86384	0	23,99	23,99	0	0	69,4	65	0	9,1	5,1	0,1
09.08.2025	-	0,591	0	0,591	0	0	86400	0	24	24	0	0	69,6	65,1	0	9,1	5,1	0,1
10.08.2025	-	0,611	0	0,611	0	0	86360	0	23,99	23,99	0	0	69,2	64,4	0	9,1	5,1	0,1
11.08.2025	-	0,572	0	0,572	0	0	86360	0	23,99	23,99	0	0	69	63,7	0	9,1	5,1	0,1
12.08.2025	-	0,538	0	0,538	0	0	86392	0	24	24	0	0	68,7	62,4	0	9,1	5,1	0,1
13.08.2025	-	0,543	0	0,543	0	0	86400	0	24	24	0	0	68,8	62,5	0	9,1	5,1	0,1
14.08.2025	-	0,553	0	0,553	0	0	86376	0	23,99	23,99	0	0	68,9	62,4	0	9,1	5,1	0,1
15.08.2025	-	0,468	0	0,468	0	0	86400	0	24	24	0	0	68,6	63,1	0	9,1	5,1	0,1
16.08.2025	-	0,499	0	0,499	0	0	86400	0	24	24	0	0	68,9	63,1	0	9,1	5,1	0,1
17.08.2025	-	0,545	0	0,545	0	0	86400	0	24	24	0	0	68,8	62,5	0	9,1	5,1	0,1
18.08.2025	-	0,513	0	0,513	0	0	86392	0	24	24	0	0	68,8	62,8	0	9,1	5,1	0,1
19.08.2025	-	0,515	0	0,515	0	0	86376	0	23,99	23,99	0	0	68,7	62,7	0	9,1	5,1	0,1
20.08.2025	-	0,548	0	0,548	0	0	86368	0	23,99	23,99	0	0	68,7	62,7	0	9,1	5,1	0,1
21.08.2025	-	0,544	0	0,544	0	0	86376	0	24	24	0	0	68,8	62,4	0	9,1	5,1	0,1
22.08.2025	-	0,568	167708,266	163371,802	0	163912,609	-86798932,734	0	24	24	0	0	68,7	62,2	0	9,1	5,1	0,1
23.08.2025	-	0,563	86,344	85,031	0	84,516	83,531	0	23,95	23,95	0	0	68,8	62,2	0	9,1	5,1	0,1
Итого:	-	17,445	167794,61	163473,147	0	163997,125	-84293777,203	0	743,82	743,82	-	-	69,32	64,09	0	9,1	5,1	0,1

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

743,82 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	1406,536	0	1406,536	0	0	84455680	0	23459,9	0,01
23.08.2025	1423,985	167794,609	164879,688	0	163997,125	161902,797	0	24203,71	0,01

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_