

#147259#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Гайдара 102, г.Калининград
3370

Заводской номер счётчика 1541667	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1443,539	1423,985	19.554
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя _____



#147257#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 3370
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1541667
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.08.2025	-	0,575	0	83,781	0	0	82,297	0	24	24	0	0	68,9	62,1	0	9,1	5,1	0,1
25.08.2025	-	0,559	0	77,312	0	0	75,953	0	23,99	23,99	0	0	69	61,8	0	9,1	5,1	0,1
26.08.2025	-	0,578	0	82,438	0	0	80,969	0	24	24	0	0	69	62	0	9,1	5,1	0,1
27.08.2025	-	0,666	0	115,688	0	0	113,562	0	24	24	0	0	69,2	63,5	0	9,1	5,1	0,1
28.08.2025	-	0,585	0	141,172	0	0	138,391	0	24	24	0	0	69,8	65,7	0	9,1	5,1	0,1
29.08.2025	-	0,63	0	147,859	0	0	144,969	0	24	24	0	0	69,9	65,7	0	9,1	5,1	0,1
30.08.2025	-	0,656	0	145,25	0	0	142,469	0	24	24	0	0	69,2	64,7	0	9,1	5,1	0,1
31.08.2025	-	0,682	0	142,547	0	0	139,844	0	24	24	0	0	69,1	64,4	0	9,1	5,1	0,1
01.09.2025	-	0,626	0	144,375	0	0	141,594	0	24	24	0	0	69,3	65	0	9,1	5,1	0,1
02.09.2025	-	0,61	0	143,172	0	0	140,422	0	24	24	0	0	69,2	65	0	9,1	5,1	0,1
03.09.2025	-	0,606	0	143,672	0	0	140,906	0	24	24	0	0	69,1	65	0	9,1	5,1	0,1
04.09.2025	-	0,599	0	143,156	0	0	140,422	0	23,99	23,99	0	0	68,8	64,7	0	9,1	5,1	0,1
05.09.2025	-	0,626	0	142,25	0	0	139,5	0	23,97	23,97	0	0	69,4	65,1	0	9,1	5,1	0,1
06.09.2025	-	0,611	0	144,25	0	0	141,453	0	23,97	23,97	0	0	69,5	65,3	0	9,1	5,1	0,1
07.09.2025	-	0,623	0	143,594	0	0	140,844	0	24	24	0	0	69,3	65	0	9,1	5,1	0
08.09.2025	-	0,626	0	146,062	0	0	143,234	0	24	24	0	0	69,3	65,1	0	9,1	5,1	0
09.09.2025	-	0,628	0	146,938	0	0	144,094	0	24	24	0	0	69,4	65,2	0	9,1	5,1	0
10.09.2025	-	0,627	0	143,781	0	0	141	0	23,99	23,99	0	0	69,5	65,2	0	9,1	5,1	0
11.09.2025	-	0,597	0	139,188	0	0	136,5	0	24	24	0	0	69,2	65	0	9,1	5,1	0
12.09.2025	-	0,61	0	140,328	0	0	137,609	0	23,99	23,99	0	0	69,4	65,1	0	9,1	5,1	0
13.09.2025	-	0,631	0	138,562	0	0	135,906	0	24	24	0	0	69,5	65	0	9,1	5,1	0
14.09.2025	-	0,67	0	136,828	0	0	134,219	0	24	24	0	0	69,5	64,6	0	9,1	5,1	0
15.09.2025	-	0,651	0	139,531	0	0	136,844	0	24	24	0	0	69,7	65	0	9,1	5,1	0
16.09.2025	-	0,629	0	140,391	0	0	137,641	0	24	24	0	0	70,2	65,7	0	9,1	5,1	0
17.09.2025	-	0,64	0	141,75	0	0	138,953	0	24	24	0	0	70,4	65,9	0	9,1	5,1	0
18.09.2025	-	0,671	0	142,562	0	0	139,734	0	24	24	0	0	70,6	66	0	9,1	5,1	0
19.09.2025	-	0,676	0	142	0	0	139,219	0	24	24	0	0	70,3	65,6	0	9,1	5,1	0
20.09.2025	-	0,637	171631,047	141,547	0	167750,812	138,75	0	23,96	23,96	0	0	70,4	66	0	9,1	5,1	0
21.09.2025	-	0,713	143,484	141,625	0	140,312	138,859	0	23,97	23,97	0	0	70,5	65,5	0	9,1	5,1	0
22.09.2025	-	0,657	145,344	143,391	0	142,109	140,547	0	24	24	0	0	70,5	66	0	9,1	5,1	0
23.09.2025	-	0,657	143,922	142,031	0	140,766	139,234	0	24	24	0	0	70,4	65,8	0	9,1	5,1	0
Итого:	-	19,552	172063,797	4207,031	0	168173,999	4125,938	0	743,83	743,83	-	-	69,6	64,89	0	9,1	5,1	0,05

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743,83 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	1423,985	0	164879,688	0	0	161902,797	0	24203,71	0,01
23.09.2025	1443,539	172063,797	169086,719	0	168174	166028,734	0	24947,51	0,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____