

#23927#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2021 по 20.12.2021

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Потребитель | Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК |
| Адрес потребителя | Нарвская 50, Калининград |
| Номер абонента | 3370 |
| Порядковый номер | 1150 |
| Тип теплосчётчика | СКМ-01 |
| Заводской номер | 30865 |
| Номер системы | 1 |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.11.2021 | 2,423 | 166,26 | 24 | 0 | 67,9 | 55,4 | 6 |
| 22.11.2021 | 2,494 | 164,41 | 24 | 0 | 71,2 | 58,2 | - |
| 23.11.2021 | 2,429 | 162,76 | 24 | 0 | 69,6 | 56,8 | - |
| 24.11.2021 | 2,31 | 162,64 | 24 | 0 | 68,2 | 56 | - |
| 25.11.2021 | 2,361 | 160,23 | 24 | 0 | 68,1 | 55,5 | - |
| 26.11.2021 | 2,477 | 164,53 | 24 | 0 | 71,4 | 58,5 | - |
| 27.11.2021 | 2,641 | 165,81 | 24 | 0 | 73,4 | 59,8 | - |
| 28.11.2021 | 2,757 | 165,74 | 24 | 0 | 73,4 | 59,2 | - |
| 29.11.2021 | 2,724 | 165,28 | 24 | 0 | 74,5 | 60,4 | - |
| 30.11.2021 | 2,635 | 163,99 | 24 | 0 | 73,4 | 59,6 | - |
| 01.12.2021 | 2,811 | 164,54 | 24 | 0 | 75,7 | 61,1 | - |
| 02.12.2021 | 2,564 | 165,06 | 24 | 0 | 71,6 | 58,3 | - |
| 03.12.2021 | 2,763 | 166,64 | 24 | 0 | 74,8 | 60,5 | - |
| 04.12.2021 | 2,904 | 163,73 | 24 | 0 | 75,9 | 60,7 | - |
| 05.12.2021 | 2,955 | 162,75 | 24 | 0 | 76,3 | 60,7 | - |
| 06.12.2021 | 3,053 | 161,97 | 24 | 0 | 81,2 | 65,1 | - |
| 07.12.2021 | 3,34 | 163,27 | 24 | 0 | 85,2 | 67,7 | - |
| 08.12.2021 | 3,399 | 163,39 | 24 | 0 | 85,8 | 68 | - |
| 09.12.2021 | 3,301 | 164,07 | 24 | 0 | 82,8 | 65,6 | - |
| 10.12.2021 | 2,915 | 164,98 | 24 | 0 | 77,5 | 62,4 | - |
| 11.12.2021 | 2,88 | 165,73 | 24 | 0 | 77,3 | 62,4 | - |
| 12.12.2021 | 3,059 | 165,15 | 24 | 0 | 77,9 | 62 | - |
| 13.12.2021 | 2,917 | 164,36 | 24 | 0 | 77,5 | 62,3 | - |
| 14.12.2021 | 2,715 | 164,36 | 24 | 0 | 74,1 | 59,9 | - |
| 15.12.2021 | 2,541 | 163,07 | 24 | 0 | 71 | 57,6 | - |
| 16.12.2021 | 2,476 | 163,93 | 24 | 0 | 69,7 | 56,7 | - |
| 17.12.2021 | 2,437 | 163,35 | 24 | 0 | 69,6 | 56,8 | - |
| 18.12.2021 | 2,411 | 163,42 | 24 | 0 | 69,5 | 56,8 | - |
| 19.12.2021 | 2,655 | 163,86 | 24 | 0 | 70,2 | 56,3 | - |
| 20.12.2021 | 2,896 | 164,56 | 24 | 0 | 76,6 | 61,5 | - |
| Итого: | 82,243 | 4923,84 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 70,728 | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 20.11.2021 | 9379,545 | 472654,96 | 157344,44 |
| 20.12.2021 | 9461,788 | 477578,8 | 158064,44 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 21.12.2021 7:21:44 |