

#147187#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 19.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БФУ им. Иммануила Канта, ФГАОУ ВПО
Университетская 2, г.Калининград
3770

| Заводской номер счётчика 32530 | Показания прибора, МВт×ч 20.09.2025 | Предыдущие показания, МВт×ч 19.08.2025 | Разность показаний, МВт×ч | Разность показаний, Гкал |
|---|--|---|---------------------------------|--------------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 21398,464 | 21387,834 | 10.63 | 9.142 |

Подпись исполнителя



#147186#

Отчёт за период с 19.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента 3770
Порядковый номер 0
Тип теплосчёта SKM-01
Заводской номер 32530
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, МВт·ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr, | t1, °C | t2, °C |
|------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-------------|---------|-----------|-----------|
| 20.08.2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 21.08.2025 | - | 0,208 | 10,97 | 10,74 | 14,02 | 128 | 65,9 | 49,8 |
| 22.08.2025 | - | 0,345 | 18,04 | 17,54 | 24 | 0 | 66,1 | 50 |
| 23.08.2025 | - | 0,319 | 20,3 | 19,75 | 24 | 0 | 64,1 | 50 |
| 24.08.2025 | - | 0,32 | 17,77 | 17,24 | 24 | 0 | 65,4 | 49,9 |
| 25.08.2025 | - | 0,322 | 38,13 | 376,25 | 24 | 0 | 56,2 | 47,6 |
| 26.08.2025 | - | 0,369 | 18,52 | 95,64 | 24 | 0 | 66,4 | 49,6 |
| 27.08.2025 | - | 0,346 | 18,52 | 18,02 | 24 | 0 | 65,8 | 49,9 |
| 28.08.2025 | - | 0,371 | 19,24 | 18,74 | 24 | 0 | 66 | 49,6 |
| 29.08.2025 | - | 0,355 | 18,43 | 17,92 | 24 | 0 | 66 | 49,9 |
| 30.08.2025 | - | 0,324 | 17,48 | 16,94 | 24 | 0 | 66 | 50,1 |
| 31.08.2025 | - | 0,311 | 16,91 | 16,37 | 24 | 0 | 65,7 | 50 |
| 01.09.2025 | - | 0,348 | 18,1 | 17,58 | 24 | 0 | 66,2 | 50 |
| 02.09.2025 | - | 0,339 | 17,91 | 17,36 | 24 | 0 | 65,9 | 49,8 |
| 03.09.2025 | - | 0,335 | 17,6 | 17,08 | 24 | 0 | 66,2 | 50 |
| 04.09.2025 | - | 0,362 | 18,28 | 17,71 | 24 | 0 | 66,7 | 50,2 |
| 05.09.2025 | - | 0,352 | 18,51 | 17,94 | 24 | 0 | 66,7 | 50,5 |
| 06.09.2025 | - | 0,332 | 18,43 | 17,82 | 24 | 0 | 66,4 | 51 |
| 07.09.2025 | - | 0,311 | 17,41 | 16,82 | 24 | 0 | 66,4 | 51 |
| 08.09.2025 | - | 0,369 | 19,01 | 18,44 | 24 | 0 | 67,2 | 50,7 |
| 09.09.2025 | - | 0,375 | 19,07 | 18,45 | 24 | 0 | 66,5 | 50,1 |
| 10.09.2025 | - | 0,37 | 19,1 | 18,49 | 24 | 0 | 66,2 | 50 |
| 11.09.2025 | - | 0,365 | 18,48 | 17,85 | 24 | 128 | 66,3 | 49,9 |
| 12.09.2025 | - | 0,358 | 18,47 | 17,84 | 24 | 0 | 66,6 | 50,2 |
| 13.09.2025 | - | 0,322 | 17,55 | 16,92 | 24 | 0 | 66,4 | 50,6 |
| 14.09.2025 | - | 0,306 | 17,45 | 16,81 | 24 | 0 | 65,7 | 50,6 |
| 15.09.2025 | - | 0,362 | 18,51 | 17,85 | 24 | 0 | 66,5 | 50 |
| 16.09.2025 | - | 0,37 | 19,03 | 18,37 | 24 | 0 | 66,5 | 50,1 |
| 17.09.2025 | - | 0,382 | 19,37 | 18,69 | 24 | 128 | 66,3 | 49,9 |
| 18.09.2025 | - | 0,361 | 18,92 | 18,27 | 24 | 128 | 66,3 | 50,1 |
| 19.09.2025 | - | 0,397 | 19,66 | 19,01 | 24 | 0 | 66,8 | 49,9 |
| 20.09.2025 | - | 0,324 | 17,46 | 16,79 | 24 | 0 | 66,1 | 50,3 |
| Итого: | - | 10,63 | 582,63 | 981,24 | 734,02 | - | 63,8 | 48,48 |

Общее время работы системы

768 час.

Период нормальной работы системы

734,02 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, МВт·ч | M1, т | M2, т | TNar, ч |
|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 19.08.2025 | 21387,834 | 851146,93 | 849110,5 | 169043,22 |
| 20.09.2025 | 21398,464 | 851729,56 | 850091,74 | 169777,23 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
