

#135134#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/06/25г.-20/07/25г.

Абонент:Мореходная 3

Адрес: БГА

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды= т.сут Мгвс=

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

G2 max = 0.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 19086630, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хС161

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.06.25 23	23,45	23,77	-0,32	2,81	2,83	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	<	24	0
22.06.25 23	22,96	23,2	-0,24	2,86	2,87	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	<	24	0
23.06.25 23	22,49	22,67	-0,19	2,83	2,85	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	<	24	0
24.06.25 23	21,87	21,82	0,06	2,88	2,88	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	<	24	0
25.06.25 23	21,7	21,2	0,5	2,9	2,91	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	<	24	0
26.06.25 23	21,48	21,13	0,35	2,98	2,99	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	<	24	0
27.06.25 23	21,27	21,19	0,08	3,31	3,3	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	<	24	0
28.06.25 23	21,06	21,23	-0,16	3,38	3,38	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	<	24	0
29.06.25 23	21,03	21,31	-0,28	3,36	3,36	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	<	24	0
30.06.25 23	20,88	21,11	-0,23	3,5	3,49	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	<	24	0
01.07.25 23	49,03	46,92	2,12	< 3,6	3,44	6,12	83,19	< 0	0	82,188	< 0	0	0	5	2	0,174	0	0	<	24	0
02.07.25 23	69,32	64,15	5,16	3,83	3,21	6,12	64,485	0	0	63,087	0	0	0	5	2	0,327	0	0	<	24	0
03.07.25 23	69,43	64,23	5,21	3,84	3,22	6,12	62,455	0	0	61,097	0	0	0	5	2	0,319	0	0	<	24	0
04.07.25 23	69,61	64,3	5,31	3,82	3,21	6,12	61,9	0	0	60,546	0	0	0	5	2	0,323	0	0	<	24	0
05.07.25 23	69,73	64,33	5,4	3,79	3,21	6,12	57,57	0	0	56,313	0	0	0	5	2	0,305	0	0	<	24	0
06.07.25 23	69,3	64,07	5,23	3,83	3,22	6,12	57,965	0	0	56,71	0	0	0	5	2	0,298	0	0	<	24	0
07.07.25 23	69,53	64,28	5,25	3,84	3,22	6,12	62,425	0	0	61,065	0	0	0	5	2	0,321	0	0	<	24	0
08.07.25 23	69,61	64,32	5,29	3,83	3,22	6,12	60,47	0	0	59,151	0	0	0	5	2	0,314	0	0	<	24	0
09.07.25 23	69,33	64,18	5,15	3,79	3,21	6,12	64,82	0	0	63,414	0	0	0	5	2	0,328	0	0	<	24	0
10.07.25 23	69,04	63,95	5,08	< 3,79	3,22	6,12	42,375	! 0	0	41,464	! 0	0	!	5	2	0,211	0	0	<	22	2
11.07.25 23	26,68	26,09	0,59	3,8	3,23	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	<	24	0
12.07.25 23	26,09	24,89	1,2	3,84	3,24	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	<	24	0
13.07.25 23	25,63	24,52	1,11	3,94	3,24	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	<	24	0
14.07.25 23	24,93	24,15	0,79	3,95	3,24	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	<	24	0
15.07.25 23	24,24	23,69	0,55	3,93	3,23	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	<	24	0
16.07.25 23	23,67	23,15	0,52	3,89	3,23	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	<	24	0
17.07.25 23	62,58	57,91	4,67	< 4,07	3,23	6,12	36,115	0	0	35,45	0	0	0	5	2	0,166	0	0	<	24	0
18.07.25 23	68,96	63,75	5,2	4,04	3,21	6,12	59,36	0	0	58,089	0	0	0	5	2	0,303	0	0	<	24	0
19.07.25 23	68,5	63,49	5,01	3,88	3,21	6,12	59,385	0	0	58,124	0	0	0	5	2	0,292	0	0	<	24	0
20.07.25 23	68,82	63,76	5,06	3,86	3,22	6,12	60,035	0	0	58,749	0	0	0	5	2	0,298	0	0	<	24	0
Итого/Средн	66,94	62,08	4,86	3,6	3,18	6,12	832,55	0	0	815,448	0	0	0	5	2	3,979	0	0	718	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qта	Qг	ДП	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	Гкал	м3	ч	ч
20.06.25 23	414741,98	0	564,736	40,608	592,043	560,077	560,077	12661,401	20,905	0	47703	741
20.07.25 23	415574,53	0	564,736	40,608	592,043	560,077	560,077	12665,381	20,905	0	48421	743
Итого	832,55	0	0	815,448	0	0	0	3,979	0	0	718	2

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплосос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

