

#144491#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/07/25г.-20/08/25г.

Абонент: Мореходная 3
Адрес: БГА
Договор №: 0000000000
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв: договор., тхд = 5.00°C
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч
G2 max = 0.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч
G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 19086630, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хС161

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dm т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.07.25 23	69,33	64,11	5,22	4,02	3,22	6,12	56,795	0	0	55,566	0	0	0	5	2	0,291	0	0	<	24	0
22.07.25 23	69,11	64,01	5,09	3,94	3,22	6,12	57,685	0	0	56,442	0	0	0	5	2	0,289	0	0	<	24	0
23.07.25 23	68,97	63,96	5,01	3,95	3,21	6,12	59,325	0	0	58,052	0	0	0	5	2	0,292	0	0	<	24	0
24.07.25 23	69,16	64,08	5,08	4,03	3,22	6,12	59,595	0	0	58,308	0	0	0	5	2	0,297	0	0	<	24	0
25.07.25 23	69,19	64,07	5,12	4,18	3,23	6,12	54,64	0	0	53,46	0	0	0	5	2	0,275	0	0	<	24	0
26.07.25 23	68,91	63,89	5,02	4,08	3,22	6,12	54,65	0	0	53,48	0	0	0	5	2	0,27	0	0	<	24	0
27.07.25 23	68,81	63,87	4,94	4,02	3,22	6,12	57,245	0	0	56,023	0	0	0	5	2	0,278	0	0	<	24	0
28.07.25 23	69,26	64,17	5,09	4,06	3,22	6,12	55,835	0	0	54,626	0	0	0	5	2	0,279	0	0	<	24	0
29.07.25 23	69,21	64,16	5,05	4	3,21	6,12	59,94	0	0	58,644	0	0	0	5	2	0,297	0	0	<	24	0
30.07.25 23	68,92	64,03	4,89	4,04	3,21	6,12	58,77	0	0	57,51	0	0	0	5	2	0,282	0	0	<	24	0
31.07.25 23	69,14	64,14	5	4,01	3,21	6,12	57,99	0	0	56,742	0	0	0	5	2	0,285	0	0	<	24	0
01.08.25 23	69,21	64,19	5,03	4,05	3,21	6,12	55,6	0	0	54,401	0	0	0	5	2	0,275	0	0	<	24	0
02.08.25 23	69,05	64,03	5,02	4,08	3,22	6,12	54,275	0	0	53,105	0	0	0	5	2	0,267	0	0	<	24	0
03.08.25 23	68,79	63,93	4,86	4,04	3,24	6,12	57,995	0	0	56,756	0	0	0	5	2	0,277	0	0	<	24	0
04.08.25 23	68,86	63,98	4,88	3,77	3,03	6,12	56,995	0	0	55,775	0	0	0	5	2	0,273	0	0	<	24	0
05.08.25 23	69,24	64,23	5,01	3,97	3,22	6,12	60,855	0	0	59,54	0	0	0	5	2	0,299	0	0	<	24	0
06.08.25 23	69,11	64,14	4,98	4,01	3,22	6,12	60,165	0	0	58,869	0	0	0	5	2	0,294	0	0	<	24	0
07.08.25 23	69,2	64,19	5,01	3,98	3,22	6,12	57,665	0	0	56,42	0	0	0	5	2	0,284	0	0	<	24	0
08.08.25 23	68,7	63,86	4,84	3,93	3,23	6,12	58,71	0	0	57,458	0	0	0	5	2	0,279	0	0	<	24	0
09.08.25 23	69,37	64,27	5,1	4,02	3,22	6,12	55,29	0	0	54,091	0	0	0	5	2	0,277	0	0	<	24	0
10.08.25 23	69,32	64,25	5,07	4,01	3,22	6,12	57,355	0	0	56,112	0	0	0	5	2	0,286	0	0	<	24	0
11.08.25 23	69,15	64,15	5	3,97	3,23	6,12	57,705	0	0	56,458	0	0	0	5	2	0,283	0	0	<	24	0
12.08.25 23	69,33	64,29	5,04	4	3,24	6,12	58,72	0	0	57,448	0	0	0	5	2	0,291	0	0	<	24	0
13.08.25 23	69	64,07	4,92	3,96	3,25	6,12	57,29	0	0	56,06	0	0	0	5	2	0,277	0	0	<	24	0
14.08.25 23	69,7	64,54	5,16	4,12	3,24	6,12	57,265	0	0	56,011	0	0	0	5	2	0,29	0	0	<	24	0
15.08.25 23	70,08	64,67	5,41	4,21	3,24	6,12	51,64	0	0	50,498	0	0	0	5	2	0,274	0	0	<	24	0
16.08.25 23	68,55	63,76	4,78	3,96	3,23	6,12	58,475	0	0	57,236	0	0	0	5	2	0,275	0	0	<	24	0
17.08.25 23	69,05	64,09	4,96	3,96	3,23	6,12	57,835	0	0	56,592	0	0	0	5	2	0,282	0	0	<	24	0
18.08.25 23	69,07	64,11	4,96	3,97	3,23	6,12	59,715	0	0	58,431	0	0	0	5	2	0,291	0	0	<	24	0
19.08.25 23	69,1	64,13	4,96	3,98	3,24	6,12	55,71	0	0	54,509	0	0	0	5	2	0,272	0	0	<	23	1
20.08.25 23	68,86	63,97	4,89	3,89	3,23	6,12	56,2	0	0	54,996	0	0	0	5	2	0,27	0	0	<	23	1
Итого/Средн	69,12	64,11	5,01	4,01	3,22	6,12	1777,93	0	0	1739,618	0	0	0	5	2	8,748	0	0	742	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dm т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
20.07.25 23	415574,53	0	564,736	405418,34	0	560,077	560,077	12665,381	20,905	0	48421	743
20.08.25 23	417352,46	0	564,736	407157,958	0	560,077	560,077	12674,128	20,905	0	49163	745
Итого	1777,93	0	0	1729,618	0	0	0	8,748	0	0	742	2

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____

