

#146611#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/08/25г.-20/09/25г.

Абонент: Мореходная 3

Адрес: БГА

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные раскоды:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догoв., txд = 5.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

G2 max = 0.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 19086630, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хС161

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qта Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.08.25 23	69,31	64,3	5,01	3,9	3,23	6,12	59,865	0	0	58,567	0	0	0	5	2	0,294		0	0	< 24	0
22.08.25 23	68,84	63,95	4,89	3,92	3,22	6,12	57,915	0	0	56,675	0	0	0	5	2	0,278		0	0	< 24	0
23.08.25 23	69,08	64,13	4,95	3,85	3,22	6,12	58,67	0	0	57,409	0	0	0	5	2	0,285		0	0	< 24	0
24.08.25 23	68,13	63,58	4,55	3,73	3,22	6,12	78,82	0	0	77,167	0	0	0	5	2	0,352		0	0	< 24	0
25.08.25 23	69,21	64,29	4,92	3,76	3,22	6,12	70,25	0	0	68,733	0	0	0	5	2	0,339		0	0	< 24	0
26.08.25 23	68,98	64,13	4,85	3,8	3,22	6,12	71,485	0	0	69,947	0	0	0	5	2	0,341		0	0	< 24	0
27.08.25 23	69,18	64,25	4,93	3,78	3,23	6,12	68,775	0	0	67,292	0	0	0	5	2	0,332		0	0	< 24	0
28.08.25 23	69,52	64,49	5,03	3,81	3,24	6,12	68,66	0	0	67,161	0	0	0	5	2	0,339		0	0	< 24	0
29.08.25 23	69,53	64,52	5	3,81	3,23	6,12	73,59	0	0	71,985	0	0	0	5	2	0,361		0	0	< 24	0
30.08.25 23	69,69	64,58	5,1	4	3,24	6,12	71,52	0	0	69,955	0	0	0	5	2	0,358		0	0	< 24	0
31.08.25 23	69,58	64,62	4,95	3,82	3,24	6,12	94,21	0	0	92,151	0	0	0	5	2	0,458		0	0	< 24	0
01.09.25 23	70,49	65,28	5,21	3,79	3,24	6,12	110,325	0	0	107,863	0	0	0	5	2	0,564		0	0	< 24	0
02.09.25 23	70,46	65,24	5,23	3,8	3,25	6,12	108,295	0	0	105,877	0	0	0	5	2	0,555		0	0	< 24	0
03.09.25 23	70,72	65,41	5,31	3,85	3,24	6,12	106,57	0	0	104,174	0	0	0	5	2	0,554		0	0	< 24	0
04.09.25 23	70,53	65,31	5,22	3,81	3,25	6,12	111,36	0	0	108,872	0	0	0	5	2	0,57		0	0	< 24	0
05.09.25 23	70,5	65,25	5,25	3,93	3,25	6,12	101,39	0	0	99,128	0	0	0	5	2	0,522		0	0	< 24	0
06.09.25 23	69,9	64,75	5,15	3,85	3,24	6,12	75,875	0	0	74,207	0	0	0	5	2	0,383		0	0	< 24	0
07.09.25 23	70,02	64,94	5,07	3,78	3,24	6,12	99,285	0	0	97,091	0	0	0	5	2	0,494		0	0	< 24	0
08.09.25 23	70,32	65,18	5,14	3,78	3,24	6,12	112,755	0	0	110,246	0	0	0	5	2	0,568		0	0	< 24	0
09.09.25 23	70,57	65,34	5,23	3,87	3,24	6,12	110,085	0	0	107,618	0	0	0	5	2	0,565		0	0	< 24	0
10.09.25 23	70,56	65,32	5,24	3,77	3,24	6,12	104,355	0	0	102,014	0	0	0	5	2	0,536		0	0	< 24	0
11.09.25 23	70,74	65,47	5,27	3,83	3,24	6,12	112,28	0	0	109,761	0	0	0	5	2	0,581		0	0	< 24	0
12.09.25 23	70,31	65,17	5,14	3,81	3,24	6,12	105,365	0	0	103,021	0	0	0	5	2	0,531		0	0	< 24	0
13.09.25 23	69,27	64,38	4,89	3,77	3,24	6,12	80,8	0	0	79,05	0	0	0	5	2	0,387		0	0	< 24	0
14.09.25 23	70,21	65,11	5,11	3,77	3,24	6,12	103,74	0	0	101,437	0	0	0	5	2	0,519		0	0	< 24	0
15.09.25 23	70,42	65,29	5,13	3,83	3,23	6,12	111,69	0	0	109,199	0	0	0	5	2	0,562		0	0	< 24	0
16.09.25 23	70,15	65,11	5,03	3,75	3,24	6,12	117,5	0	0	114,897	0	0	0	5	2	0,58		0	0	< 24	0
17.09.25 23	70,45	65,29	5,16	3,72	3,24	6,12	112,91	0	0	110,389	0	0	0	5	2	0,572		0	0	< 24	0
18.09.25 23	70,58	65,39	5,2	3,71	3,24	6,12	118,195	0	0	115,545	0	0	0	5	2	0,602		0	0	< 24	0
19.09.25 23	70,44	65,27	5,18	3,85	3,25	6,12	108,925	0	0	106,501	0	0	0	5	2	0,553		0	0	< 24	0
20.09.25 23	69,67	64,65	5,02	3,79	3,25	6,12	81,39	0	0	79,609	0	0	0	5	2	0,401		0	0	< 24	0
Итого/Средн	70,04	64,94	5,1	3,81	3,24	6,12	2866,85	0	0	2803,543	0	0	0	5	2	14,337		0	0	744	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
20.08.25 23	417352,46	0	564,236	108197,888	0	560,077	560,077	12674,128	20,905	0	49163	745
20.09.25 23	420219,31	0	564,236	108197,888	0	560,077	560,077	12688,466	20,905	0	49907	745
Итого	2866,85	0	564,236	2803,543	0	560,077	560,077	14,337	0	0	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

