

#33971#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО
Адрес потребителя Мореходная 3, г.Калининград
Номер абонента 4951
Порядковый номер 8734
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 19086630
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 21.09.2023 | 2,512 | 0 | 39,6 | 0 | 0 | 38,848 | 0 | 0 | 24 | 353 | 0 | 0 | 64,5 | 49,1 | 0,42 | 0,3 | - |
| 22.09.2023 | 2,461 | 0 | 39,4 | 0 | 0 | 38,654 | 0 | 0 | 24 | 353 | 0 | 0 | 64,4 | 49,2 | 0,44 | 0,3 | - |
| 23.09.2023 | 2,072 | 0 | 34,775 | 0 | 0 | 34,119 | 0 | 0 | 24 | 353 | 0 | 0 | 64,3 | 49,9 | 0,47 | 0,3 | - |
| 24.09.2023 | 1,973 | 0 | 34,505 | 0 | 0 | 33,86 | 0 | 0 | 24 | 353 | 0 | 0 | 63,9 | 50 | 0,44 | 0,3 | - |
| 25.09.2023 | 2,346 | 0 | 37,77 | 0 | 0 | 37,056 | 0 | 0 | 24 | 353 | 0 | 0 | 64,5 | 49,4 | 0,42 | 0,3 | - |
| 26.09.2023 | 2,68 | 0 | 41,28 | 0 | 0 | 40,498 | 0 | 0 | 24 | 353 | 0 | 0 | 64,5 | 48,7 | 0,43 | 0,3 | - |
| 27.09.2023 | 2,519 | 0 | 38,175 | 0 | 0 | 37,44 | 0 | 0 | 24 | 353 | 0 | 0 | 65 | 48,9 | 0,44 | 0,3 | - |
| 28.09.2023 | 3,021 | 0 | 40,07 | 0 | 3,345 | 39,324 | 0 | 3,307 | 24 | 353 | 0 | 0 | 63,9 | 49,4 | 0,41 | 0,3 | - |
| 29.09.2023 | 2,5 | 0,619 | 39,685 | 0 | 0 | 38,933 | 0 | 0 | 24 | 353 | 0 | 0 | 64,4 | 49,1 | 0,42 | 0,3 | - |
| 30.09.2023 | 2,252 | 0 | 36,785 | 0 | 0 | 36,092 | 0 | 0 | 24 | 353 | 0 | 0 | 64,4 | 49,5 | 0,44 | 0,3 | - |
| 01.10.2023 | 1,936 | 0 | 34,15 | 0 | 0 | 33,513 | 0 | 0 | 24 | 353 | 0 | 0 | 64 | 50,2 | 0,46 | 0,3 | - |
| 02.10.2023 | 2,353 | 0 | 38,3 | 0 | 0 | 37,578 | 0 | 0 | 24 | 353 | 0 | 0 | 64,3 | 49,4 | 0,45 | 0,3 | - |
| 03.10.2023 | 2,639 | 0 | 40,965 | 0 | 0 | 40,188 | 0 | 0 | 24 | 353 | 0 | 0 | 64,5 | 48,8 | 0,44 | 0,3 | - |
| 04.10.2023 | 2,672 | 0 | 41,435 | 0 | 0 | 40,65 | 0 | 0 | 24 | 353 | 0 | 0 | 64,5 | 48,8 | 0,42 | 0,3 | - |
| 05.10.2023 | 2,797 | 0 | 41,185 | 0 | 0 | 40,391 | 0 | 0 | 24 | 353 | 0 | 0 | 65 | 48,5 | 0,44 | 0,3 | - |
| 06.10.2023 | 2,89 | 0 | 43,135 | 0 | 0 | 42,313 | 0 | 0 | 24 | 353 | 0 | 0 | 64,7 | 48,4 | 0,42 | 0,3 | - |
| 07.10.2023 | 2,4 | 0 | 40,565 | 0 | 0 | 39,813 | 0 | 0 | 24 | 353 | 0 | 0 | 63,7 | 49,3 | 0,42 | 0,3 | - |
| 08.10.2023 | 2,578 | 0 | 40,71 | 0 | 0 | 39,942 | 0 | 0 | 24 | 353 | 0 | 0 | 64,3 | 48,9 | 0,41 | 0,3 | - |
| 09.10.2023 | 2,628 | 0 | 40,375 | 0 | 0 | 39,608 | 0 | 0 | 24 | 353 | 0 | 0 | 64,6 | 48,8 | 0,41 | 0,3 | - |
| 10.10.2023 | 27,768 | 0 | 261,22 | 0 | 3,562 | 255,521 | 0 | 3,532 | 24 | 353 | 0 | 0 | 69,6 | 44,2 | 0,42 | 0,3 | - |
| 11.10.2023 | 47,203 | 0,562 | 457,38 | 0 | 0,686 | 447,347 | 0 | 0,68 | 24 | 353 | 0 | 0 | 69,8 | 44,6 | 0,42 | 0,3 | - |
| 12.10.2023 | 42,845 | 0,113 | 402,18 | 0 | 1,074 | 393,427 | 0 | 1,065 | 24 | 353 | 0 | 0 | 69,5 | 43,6 | 0,4 | 0,31 | - |
| 13.10.2023 | 44,053 | 0,172 | 410,555 | 0 | 1,091 | 401,391 | 0 | 1,081 | 24 | 353 | 0 | 0 | 70,5 | 44,4 | 0,41 | 0,32 | - |
| 14.10.2023 | 44,339 | 0,18 | 439,255 | 0 | 0,833 | 429,5 | 0 | 0,825 | 24 | 353 | 0 | 0 | 70,3 | 45,7 | 0,43 | 0,33 | - |
| 15.10.2023 | 39,969 | 0,141 | 380,48 | 0 | 0,533 | 372,23 | 0 | 0,528 | 24 | 353 | 0 | 0 | 69,3 | 43,8 | 0,41 | 0,33 | - |
| 16.10.2023 | 40,23 | 0,086 | 360,04 | 0 | 0,832 | 352,025 | 0 | 0,825 | 24 | 353 | 0 | 0 | 70,5 | 43,3 | 0,4 | 0,33 | - |
| 17.10.2023 | 40,938 | 0,132 | 345,885 | 0 | 1,35 | 338,012 | 0 | 1,339 | 24 | 353 | 0 | 0 | 71,2 | 42,5 | 0,39 | 0,33 | - |
| 18.10.2023 | 39,996 | 0,211 | 351,635 | 0 | 0,904 | 343,963 | 0 | 0,897 | 24 | 353 | 0 | 0 | 69,6 | 42 | 0,39 | 0,33 | - |
| 19.10.2023 | 36,882 | 0,139 | 307,6 | 0 | 0,378 | 300,962 | 0 | 0,375 | 24 | 353 | 0 | 0 | 69,2 | 39,9 | 0,37 | 0,34 | - |
| 20.10.2023 | 40,151 | 0,055 | 322,335 | 0 | 0,84 | 315,017 | 0 | 0,834 | 24 | 353 | 0 | 0 | 71,2 | 40,8 | 0,39 | 0,35 | - |
| Итого: | 491,603 | 0 | 4781,43 | 0 | 15,428 | 4678,215 | 0 | 15,288 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 117,417 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|-----------|-----------|--------|---------|------------|-------|---------|---------|--------|
| 20.09.2023 | 35277,94 | 275666,97 | 0 | 262,093 | 268894,145 | 0 | 259,799 | 32371 | 737 |
| 20.10.2023 | 35769,542 | 280448,4 | 0 | 277,521 | 273572,361 | 0 | 275,086 | 33091 | 737 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.10.2023 7:30:09