

#150834#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/09/25г.-20/10/25г.

Абонент:Мореходная 3, г.Калининград

Адрес: БГА

Договор N:000000000

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

G2 max = 0.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

тхв: догов., тхд = 5.00°C

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 19086630, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хС161

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qгв ГДж	Qг ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.09.25 23	70,1	65,05	5,04	0,37	0,32	0,6	102,925	0	0	100,646	0	0	0	5	0,2	2,13	0	0	<	24	0
22.09.25 23	70,4	65,31	5,09	0,36	0,32	0,6	117,52	0	0	114,9	0	0	0	5	0,2	2,453	0	0	<	24	0
23.09.25 23	71,05	65,71	5,34	0,37	0,32	0,6	115,855	0	0	113,232	0	0	0	5	0,2	2,538	0	0	<	24	0
24.09.25 23	70,63	65,48	5,15	0,38	0,32	0,6	120,51	0	0	117,807	0	0	0	5	0,2	2,549	0	0	<	24	0
25.09.25 23	70,69	65,52	5,17	0,37	0,32	0,6	127,91	0	0	125,04	0	0	0	5	0,2	2,714	0	0	<	24	0
26.09.25 23	70,74	65,52	5,21	0,36	0,32	0,6	120,765	0	0	118,048	0	0	0	5	0,2	2,583	0	0	<	24	0
27.09.25 23	69,96	64,92	5,03	0,37	0,32	0,6	88,18	0	0	86,24	0	0	0	5	0,2	1,823	0	0	<	24	0
28.09.25 23	70,03	65,1	4,93	0,38	0,32	0,6	113,87	0	0	111,363	0	0	0	5	0,2	2,308	0	0	<	24	0
29.09.25 23	70,27	65,22	5,05	0,37	0,32	0,6	130,905	0	0	128	0	0	0	5	0,2	2,712	0	0	<	24	0
30.09.25 23	70,74	65,48	5,26	0,37	0,32	0,6	130,41	0	0	127,484	0	0	0	5	0,2	2,816	0	0	<	24	0
01.10.25 23	70,93	65,69	5,24	0,44	0,32	0,6	134,345	0	0	131,313	0	0	0	5	0,2	2,894	0	0	<	24	0
02.10.25 23	71,04	65,79	5,26	0,43	0,34	0,6	136,93	0	8,415 >	133,833	0	8,247 >	8,247	5	0,2	5,059	2,115	0	<	24	0 *
03.10.25 23	71,36	54,49	16,87	0,41	0,34	0,6	193,63	0	1,57	189,211	0	1,542	1,542	5	0,2	13,7	0,37	0	<	24	0
04.10.25 23	71,34	48,19	23,15	0,4	0,34	0,6	190,275	0	0,236 <	185,934	0	0,233 <	0,233	5	0,2	18,08	0,045	0	<	24	0 *
05.10.25 23	71,1	54,66	16,43	0,4	0,34	0,6	168,46	0	0,247 <	164,636	0	0,243 <	0,243	5	0,2	11,392	0,051	0	<	24	0 *
06.10.25 23	71,45	49,37	22,08	0,41	0,34	0,6	252,79	0	0,321 <	247,002	0	0,317 <	0,317	5	0,2	22,912	0,06	0	<	24	0 *
07.10.25 23	71,48	50,13	21,35	0,42	0,34	0,6	248,005	0	0,361 <	242,336	0	0,357 <	0,357	5	0,2	21,748	0,067	0	<	24	0 *
08.10.25 23	71,42	50,44	20,98	0,42	0,34	0,6	224,97	0	0,412	219,829	0	0,407	0,407	5	0,2	19,412	0,077	0	<	24	0
09.10.25 23	71,76	51,07	20,68	0,42	0,34	0,6	230,7	0	0,386	225,391	0	0,381	0,381	5	0,2	19,614	0,073	0	<	24	0
10.10.25 23	71,39	50,39	21	0,42	0,34	0,6	209,13	0	0,409	204,354	0	0,404	0,404	5	0,2	18,067	0,076	0	<	24	0
11.10.25 23	71,01	47,04	23,97	0,42	0,34	0,6	182,055	0	0,403	177,947	0	0,399	0,399	5	0,2	17,944	0,069	0	<	24	0
12.10.25 23	71,43	49,41	22,02	0,42	0,34	0,6	229,125	0	0,38 <	223,887	0	0,376 <	0,376	5	0,2	20,728	0,07	0	<	24	0 *
13.10.25 23	71,8	50,19	21,61	0,4	0,34	0,6	248,31	0	0,314 <	242,578	0	0,31 <	0,31	5	0,2	22,024	0,059	0	<	24	0 *
14.10.25 23	71,84	50,57	21,27	0,41	0,34	0,6	249,78	0	0,355 <	244,008	0	0,351 <	0,351	5	0,2	21,817	0,066	0	<	24	0 *
15.10.25 23	71,55	50,57	20,98	0,41	0,34	0,6	240,065	0	0,399	234,555	0	0,394	0,394	5	0,2	20,697	0,075	0	<	24	0
16.10.25 23	71,66	50,94	20,72	0,41	0,34	0,6	241,755	0	0,399	236,188	0	0,394	0,394	5	0,2	20,589	0,075	0	<	24	0
17.10.25 23	71,82	47,61	24,21	0,4	0,34	0,6	232,375	0	0,317 <	227,015	0	0,314 <	0,314	5	0,2	23,087	0,057	0	<	24	0 *
18.10.25 23	71,58	46,33	25,25	0,39	0,34	0,6	223,88	0	0,332 <	218,735	0	0,329 <	0,329	5	0,2	23,197	0,057	0	<	24	0 *
19.10.25 23	71,77	47,74	24,04	0,39	0,35	0,6	269,35	0	0,395 <	263,149	0	0,391 <	0,391	5	0,2	26,569	0,069	0	<	24	0 *
20.10.25 23	71,76	49,8	21,96	0,39	0,35	0,6	314,39	0	0,341 <	307,149	0	0,337 <	0,337	5	0,2	28,323	0,064	0	<	24	0 *
Итого/Средн	71,3	53,86	17,44	0,4	0,33	0,6	5589,17	0	15,992	5461,812	0	15,726	15,726	5	0,2	402,482	3,596	0		720	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qгв ГДж	Qг ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
20.09.25 23	420219,31	0	564,236	409907,062	0	560,077	560,077	53124,068	87,526	0	49907	745
20.10.25 23	425808,48	0	560,728	416423,715	0	575,803	575,803	53526,55	91,122	0	50627	745
Итого	5589,17	0	15,992	5461,812	0	15,726	15,726	402,482	3,596	0	720	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента Представитель снабжающей организации

