

Отчет

#192034#

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/12/25г.-21/01/26г.

Абонент: Мореходная 3,  
Адрес: КГТУ  
Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 001

Договор N: 000000000

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Договорные расходы:

G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M гвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 0.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

txb: догов., txd = 5.00 °C

G гвс max = 1.20 м3/ч G гвс min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 19086630, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хС161

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	Qг ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.12.25 23	72.27	46.40	25.87	0.44	0.38	0.60	413.725	0.000	0.578	404.076	0.000	0.572	0.572	5.00	0.20	43.907	0.100	0.000 <	24	0	
22.12.25 23	73.90	47.68	26.22	0.40	0.34	0.60	440.945	0.000	0.134 <	430.219	0.000	0.133 <	0.133	5.00	0.20	47.295	0.024	0.000 <	24	0	*
23.12.25 23	57.03	39.80	17.23 <	0.18	0.17	0.60	311.565	0.000	0.409	306.421	0.000	0.409	0.409	5.00	0.20	23.299 <	0.024	0.000 <	24	0	*
24.12.25 23	83.24	52.84	30.39	0.43	0.38	0.60	592.705	0.000	0.267 <	574.909	0.000	0.264 <	0.264	5.00	0.20	73.299	0.053	0.000 <	24	0	*
25.12.25 23	76.39	51.10	25.29	0.44	0.38	0.60	600.175	0.000	0.452	584.693	0.000	0.447	0.447	5.00	0.20	62.062	0.086	0.000 <	24	0	
26.12.25 23	72.43	46.80	25.63	0.44	0.38	0.60	484.970	0.000	0.338	473.612	0.000	0.335	0.335	5.00	0.20	50.922	0.058	0.000 <	24	0	
27.12.25 23	72.42	46.93	25.48	0.43	0.38	0.60	530.420	0.000	0.310 <	518.008	0.000	0.307 <	0.307	5.00	0.20	55.359	0.054	0.000 <	24	0	*
28.12.25 23	73.68	45.97	27.71	0.43	0.38	0.60	456.450	0.000	0.351 <	445.430	0.000	0.348 <	0.348	5.00	0.20	51.764	0.060	0.000 <	24	0	*
29.12.25 23	78.43	51.49	26.94	0.43	0.38	0.60	625.630	0.000	0.261 <	608.715	0.000	0.258 <	0.258	5.00	0.20	68.779	0.050	0.000 <	24	0	*
30.12.25 23	81.41	52.46	28.94	0.43	0.38	0.60	597.445	0.000	0.346 <	580.234	0.000	0.342 <	0.342	5.00	0.20	70.467	0.068	0.000 <	24	0	*
31.12.25 23	82.94	52.81	30.13	0.43	0.38	0.60	587.385	0.000	0.341 <	569.845	0.000	0.337 <	0.337	5.00	0.20	72.047	0.067	0.000 <	24	0	*
01.01.26 23	77.66	50.20	27.46	0.43	0.38	0.60	570.195	0.000	0.357	555.064	0.000	0.353	0.353	5.00	0.20	63.956	0.067	0.000 <	24	0	
02.01.26 23	78.43	49.78	28.65	0.43	0.38	0.60	545.215	0.000	0.298 <	530.481	0.000	0.295 <	0.295	5.00	0.20	63.756	0.055	0.000 <	24	0	*
03.01.26 23	80.65	51.82	28.83	0.43	0.38	0.60	590.665	0.000	0.331 <	573.913	0.000	0.327 <	0.327	5.00	0.20	69.421	0.064	0.000 <	24	0	*
04.01.26 23	81.00	52.46	28.54	0.43	0.38	0.60	611.200	0.000	0.346	593.695	0.000	0.342	0.342	5.00	0.20	71.098	0.068	0.000 <	24	0	
05.01.26 23	84.39	51.61	32.77	0.44	0.38	0.60	525.520	0.000	0.316	509.361	0.000	0.312	0.312	5.00	0.20	70.045	0.061	0.000 <	24	0	
06.01.26 23	85.82	53.11	32.70	0.43	0.38	0.60	562.465	0.000	0.291	544.644	0.000	0.287	0.287	5.00	0.20	74.737	0.058	0.000 <	24	0	
07.01.26 23	87.58	55.06	32.52	0.42	0.38	0.60	610.350	0.000	0.304 <	590.322	0.000	0.300 <	0.300	5.00	0.20	80.555	0.063	0.000 <	24	0	*
08.01.26 23	87.50	54.47	33.02	0.43	0.38	0.60	593.210	0.000	0.308 <	573.791	0.000	0.304 <	0.304	5.00	0.20	79.516	0.063	0.000 <	24	0	*
09.01.26 23	85.54	53.27	32.27	0.43	0.38	0.60	576.110	0.000	0.366	557.982	0.000	0.361	0.361	5.00	0.20	75.577	0.073	0.000 <	24	0	
10.01.26 23	83.21	52.52	30.70	0.44	0.38	0.60	580.170	0.000	0.361 <	562.817	0.000	0.356 <	0.356	5.00	0.20	72.498	0.071	0.000 <	24	0	*
11.01.26 23	84.61	53.65	30.96	0.43	0.38	0.60	590.855	0.000	0.424	572.640	0.000	0.418	0.418	5.00	0.20	74.410	0.085	0.000 <	24	0	
12.01.26 23	86.04	55.57	30.47	0.42	0.38	0.60	646.580	0.000	0.305	626.034	0.000	0.301	0.301	5.00	0.20	80.053	0.064	0.000 <	24	0	
13.01.26 23	86.78	56.28	30.49	0.42	0.38	0.60	656.265	0.000	0.391	635.097	0.000	0.385	0.385	5.00	0.20	81.292	0.083	0.000 <	24	0	
14.01.26 23	82.00	54.72	27.28	0.43	0.38	0.60	675.635	0.000	0.448	655.871	0.000	0.442	0.442	5.00	0.20	75.099	0.092	0.000 <	24	0	
15.01.26 23	81.90	54.57	27.33	0.42	0.38	0.60	677.635	0.000	0.350	657.861	0.000	0.345	0.345	5.00	0.20	75.429	0.072	0.000 <	24	0	
16.01.26 23	85.44	55.51	29.93	0.42	0.38	0.60	654.030	0.000	0.365	633.512	0.000	0.360	0.360	5.00	0.20	79.580	0.076	0.000 <	24	0	
17.01.26 23	87.47	55.11	32.36	0.42	0.38	0.60	611.260	0.000	0.366	591.267	0.000	0.361	0.361	5.00	0.20	80.307	0.076	0.000 <	24	0	
18.01.26 23	88.51	55.17	33.34	0.42	0.38	0.60	592.465	0.000	0.404	572.681	0.000	0.398	0.398	5.00	0.20	80.142	0.083	0.000 <	24	0	
19.01.26 23	88.05	55.59	32.46	0.42	0.38	0.60	614.000	0.000	0.489	593.702	0.000	0.482	0.482	5.00	0.20	80.905	0.102	0.000 <	24	0	

20.01.26 23	87.58	55.15	32.43	0.42	0.38	0.60	603.530	0.000	0.474	583.762	0.000	0.467	0.467	5.00	0.20	79.468	0.098	0.000	<	24	0
21.01.26 23	88.47	57.62	30.85	0.42	0.38	0.60	691.035	0.000	0.465	668.004	0.000	0.458	0.458	5.00	0.20	86.533	0.101	0.000	<	24	0
<b>Итого/Средн</b>	<b>82.07</b>	<b>52.58</b>	<b>29.49</b>	<b>0.42</b>	<b>0.37</b>	<b>0.60</b>	<b>18419.805</b>	<b>0.000</b>	<b>11.546</b>	<b>17878.663</b>	<b>0.000</b>	<b>11.402</b>	<b>11.402</b>	<b>5.00</b>	<b>0.20</b>	<b>2213.580</b>	<b>2.216</b>	<b>0.000</b>		<b>768</b>	<b>0</b>

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв ГДж	Qг ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
20.12.25 23	454097.655	0.000	603.931	443022.288	0.000	598.745	598.745	56402.039	95.368	0.000	52090	746
21.01.26 23	472517.460	0.000	615.477	460900.951	0.000	610.147	610.147	58615.619	97.584	0.000	52858	746
<b>Итого</b>	<b>18419.805</b>	<b>0.000</b>	<b>11.546</b>	<b>17878.663</b>	<b>0.000</b>	<b>11.402</b>	<b>11.402</b>	<b>2213.580</b>	<b>2.216</b>	<b>0.000</b>	<b>768</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (!) отсут. питания  
 (#) дисбаланс масс  
 (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

